

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

REPORTE INTERRUPCIONES 02.04.2020

Para : Ing. Felipe Casasola Margarito
Asunto : Informe de interrupciones del día 02.04.2020
Referencia : INFORME N° 027-2020-GT 16.03.2020
Fecha : San Juan de Miraflores, 03 de abril del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 02.04.2020, en los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.2020), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

2. ALCANCES

Salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del 02.04.20. En **Anexo N°01** se muestra los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORÍA DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales esenciales (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. DE LAS INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 02.04.20

Las salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA se encuentran listadas en el **Anexo N°02** del cual se tiene lo siguiente:

- Se tienen registrados catorce interrupciones no programadas en siete sistemas eléctricos en el día 02.04.20.
- Once interrupciones registradas en el día 02.04.20, tuvieron como origen a las descargas atmosféricas.
- Dos interrupciones registradas en el día 02.04.20, tuvieron como origen a fallas propias en los sistemas eléctricos.
- Una interrupción registrada en el día 02.04.20, fue corte de emergencia para cambiar aislador dañado.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

- La falla ocasionada en el SER Chuquibamba – sector Tolconi aún no ha sido despejada desde el día 28.03.20, el personal se encuentra trabajando en el restablecimiento del servicio eléctrico.
- Las interrupciones afectaron a 13,676 clientes.

5. **CONCLUSIONES**

- Once interrupciones que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA fueron ocasionados por descargas atmosféricas.
- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado y transporte en cada sistema eléctrico.
- El sector Tolconi del SER Chuquibamba se encuentra sin suministro eléctrico, el personal técnico se encuentra realizando las actividades correctivas.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	SANTA LEONOR	3539	194.46	Aislado
2	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
3	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUAROCHIRI	6666	326.49	Interconectado
6	CANTA	1977	93.68	Aislado
7	CAJATAMBO - AMBAR	4694	222.16	Aislado
8	QUINCHES	2693	129.32	Interconectado
9	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
10	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
11	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
12	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
13	HONGOS	2326	191.86	Interconectado
14	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
15	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
16	YAUCA DEL ROSARIO	590	74.36	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1214	178.80	Interconectado
18	YAUYOS - LUNAHUANA	3762	217.18	Interconectado
19	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
20	PASCO RURAL (HUACHON)	748	48.27	Interconectado
21	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
22	PAMPA CONCON TOPARÁ	2349	70.86	Interconectado
23	CARAL	524	29.88	Interconectado
24	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
25	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	386	20.97	Interconectado
27	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
28	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
29	CHARAPE	497	14.96	Interconectado
30	CANGALLO V ETAPA	270	19.21	Interconectado
31	CANAAN FERMÍN TANGUIS	136	2.71	Interconectado
32	GRACIAS A DIOS	237	6.30	Aislado
33	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
34	CHACAS - SAN LUIS	770	56.15	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60022	3756.65	

ANEXO N°02
INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 31.03.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	N° CLIENTES SER	N° CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CHUQUIBAMBA	28/03/2020	18:00:00				580	241	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	TOLCONI	N	SALE DE SERVICIO TODO EL SERCTOR TOLCONI, CAIDA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. POSIBLE FALLA EN LA SUBESTACION DE ARES.
02	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	02/04/2020	06:42:00	02/04/2020	09:12:00	2.50	386	125	PROPIO	NO_PROG_FALLA	FALLA EMPALME DE RED	PMI 1393	N	DESPRENDIMIENTO DE CONDUCTOR POR CORROSION DEL CONECTOR EN LA E-17 OCASIONA APERTURA DEL SECCIONAMIENTO EN EL PMI 1393.
03	CORACORA I Y II	02/04/2020	07:30:00	02/04/2020	10:19:00	2.82	8331	705	PROPIO	NO_PROG_OPERACION	CORTE DE EMERGENCIA (NO INCLUIDOS EN PM Y PE)	PSEC E207 - CKTO 1	N	SE APERTURA SECCIONAMIENTO EN PSEC-207 DE LP TRONCAL CORACORA PAUSA - CIRCUITO 1 (2072) PARA CAMBIO DE AISLADOR DAÑADO POR DESCARGAS ADMOSFERICAS TRONCAL PAUSA E-230, 14 LOCALIDADES AFECTADAS
04	CORACORA I Y II	01/04/2020	17:00:00	02/04/2020	14:00:00	21.00	8331	12	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV UMASI	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN UMASI (1044) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE T, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 05 AMP, 3 LOCALIDADES AFECTADAS
05	CORACORA I Y II	02/04/2020	13:22:00	02/04/2020	13:47:00	0.42	8331	102	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	PSEC TAMBO (TRONCAL QUICACHA)	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO PSECTAMBO (2031) PARA CAMBIO DE CUT-OUT EN LA DERIVACION TAMBO, IMPACTADO POR DESCARGA ATMOSFERICA, 04 LOCALIDADES AFECTADAS
06	QUICACHA	02/04/2020	13:22:00	02/04/2020	13:47:00	0.42	1567	1567	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	PSEC TAMBO (TRONCAL QUICACHA)	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO PSECTAMBO (2031) PARA CAMBIO DE CUT-OUT EN LA DERIVACION TAMBO, IMPACTADO POR DESCARGA ATMOSFERICA, 18 LOCALIDADES AFECTADAS
07	CORACORA I Y II	01/04/2020	17:30:00	02/04/2020	14:35:00	21.08	8331	53	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV TAMBO	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN TAMBO (2032) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE RST, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 12 AMP, 03 LOCALIDADES AFECTADAS
08	ACARI CHALA	02/04/2020	14:34:00	02/04/2020	14:55:00	0.35	4567	2513	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DEV PULLO	N	SE APERTURA EL RECLOSEN EN DERV PULLO (2013), POR DESCARGAS ATMOSFERICAS SACA DE SERVICIO LAS LOCALIDADES DEL SECTOR RELAVE (11 LOCALIDADES AFECTADAS).
09	ACARI CHALA	02/04/2020	15:36:00	02/04/2020	15:50:00	0.23	4567	2513	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DEV PULLO	N	SE APERTURA EL RECLOSEN EN DERV PULLO (2013), POR DESCARGAS ATMOSFERICAS SACA DE SERVICIO LAS LOCALIDADES DEL SECTOR RELAVE (11 LOCALIDADES AFECTADAS).
10	CAJATAMBO - AMBAR	02/04/2020	07:00:00	02/04/2020	12:50:00	5.83	4694	14	PROPIO	NO_PROG_FALLA	OTROS, POR FALLA EN COMPONENTE(S) DEL SISTEMA DE POTENCIA	SED LACUAN	N	CORTE DE SERVICIO POR APERTURA DEL INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE LA SUBESTACIÓN DE LA LOCALIDAD DE LACUAN POR SOBRECORRIENTE
11	ACARI CHALA	02/04/2020	15:55:00	02/04/2020	17:02:00	1.12	4567	2513	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DEV PULLO	N	SE APERTURA EL RECLOSEN EN DERV PULLO (2013), POR DESCARGAS ATMOSFERICAS SACA DE SERVICIO LAS LOCALIDADES DEL SECTOR RELAVE (11 LOCALIDADES AFECTADAS).
12	ACARI CHALA	02/04/2020	17:34:00	02/04/2020	17:49:00	0.25	4567	2513	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DEV PULLO	N	SE APERTURA EL RECLOSEN EN DERV PULLO (2013), POR DESCARGAS ATMOSFERICAS SACA DE SERVICIO LAS LOCALIDADES DEL SECTOR RELAVE (11 LOCALIDADES AFECTADAS).

13	ACARI CHALA	01/04/2020	20:29:00	02/04/2020	20:09:00	23.67	4567	786	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	PSEC E027 - CKTO 3	N	SE APERTURA SECCIONAMIENTO PSEC-027 DE LP TRONCAL CORACORA - CIRCUITO 3 (3005) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE R, SE REPONE SERVICIO, 8 LOCALIDADES AFECTADAS
14	CORACORA SER	01/04/2020	20:29:00	02/04/2020	20:09:00	23.67	529	19	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	PSEC E027 - CKTO 3	N	SE APERTURA SECCIONAMIENTO EN PSEC-027 DE LP TRONCAL CORACORA - CIRCUITO 3 (3005) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE R, SE REPONE SERVICIO, 1 LOCALIDAD AFECTADA
TOTAL AFECTADOS								13,676						

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 02.04.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CHUQUIBAMBA	28/03/2020	18:00:00				HUARACOPALCA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	SALE DE SERVICIO TODO EL SERCTOR TOLCONI, CAIDA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, POSIBLE AVERIA EN EL TRANSFORMADOR LOCALIZADO EN LA SE ARES. PERSONAL TECNICO SE ENCUENTRA TRABAJANDO.
							CHECOTAÑA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							TOLCONI	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							HUAYTAPALCA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							CHUA	CAYLLOMA	CAYLLOMA	AREQUIPA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	02/04/2020	06:42:00	02/04/2020	09:12:00	2.50	QUERENCIA	VEGUETA	HUAURA	LIMA	DESPRENDIMIENTO DE CONDUCTOR POR CORROSION DEL CONECTOR EN LA E-17 OCASIONA APERTURA DEL SECCIONAMIENTO EN EL PMI 1393.
							EL ROSARIO	VEGUETA	HUAURA	LIMA	
							NUEVO PROGRESO	VEGUETA	HUAURA	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	CORACORA I Y II	02/04/2020	07:30:00	02/04/2020	10:19:00	2.82	ANTAMARCA	PARARCA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	SE APERTURA SECCIONAMIENTO EN PSEC-207 DE LP TRONCAL CORACORA PAUSA - CIRCUITO 1 (2072) PARA CAMBIO DE AISLADOR DAÑADO POR DESCARGAS ADMOSFERICAS TRONCAL PAUSA E-230, 14 LOCALIDADES AFECTADAS
							PARARCA	PARARCA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							COLCABAMBA	PARARCA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							AULLA	PARARCA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							QUILCATA	SARASARA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							ACOQUIPA	SARASARA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							SANTA ROSA	CHAVÍNA	LUCANAS	AYACUCHO	
							MARAN	PAUSA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							CASIRE	PAUSA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							TONSIO	PAUSA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							HUANCARA	PAUSA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							PIRCA	PAUSA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							NAUQUIPA	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							RAURIPA	PAUSA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
04	CORACORA I Y II	01/04/2020	17:00:00	02/04/2020	14:00:00	21.00	UMASI	OYOLO	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	

							JORCCIPA	OYOLO	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN UMASI (1044) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE T, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 05 AMP, 3 LOCALIDADES AFECTADAS
							CHAPIPAMPA	OYOLO	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
05	CORACORA I Y II	02/04/2020	13:22:00	02/04/2020	13:47:00	0.42	TONCO	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO PSECTAMBO (2031) PARA CAMBIO DE CUT-OUT EN LA DERIVACION TAMBO, IMPACTADO POR DESCARGA ATMOSFERICA, 04 LOCALIDADES AFECTADAS.
							MARAYCASA	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							TAMBO	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							TARCO	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
06	QUICACHA	02/04/2020	13:22:00	02/04/2020	13:47:00	0.42	SIFUENTES	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO PSECTAMBO (2031) PARA CAMBIO DE CUT-OUT EN LA DERIVACION TAMBO, IMPACTADO POR DESCARGA ATMOSFERICA, 18 LOCALIDADES AFECTADAS.
							TANCO	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							MOLINO	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							TIRUQUE	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							ANIMAS	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							LA VICTORIA	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
							SOLARES	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
							4 HORAS	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
							ALTO CARAMBA	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
							CARAMBA	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
							HUANCARACHE	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
							TIERRAS BLANCAS	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							QUICACHA	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							LA BODEGA	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							ARASQUI	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							ACHANIZO	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							PAMPAHUARA	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							CHAPARRA	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
07	CORACORA I Y II	01/04/2020	17:30:00	02/04/2020	14:35:00	21.08	TONCO	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN TAMBO (2032) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE RST, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 12 AMP, 03 LOCALIDADES AFECTADAS.
							MARAYCASA	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							TAMBO	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
08	ACARI CHALA	02/04/2020	14:34:00	02/04/2020	14:55:00	0.35	MALCO	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL RECLOSEN EN DERV PULLO (2013), POR DESCARGAS ATMOSFERICAS SACA DE SERVICIO LAS LOCALIDADES DEL SECTOR RELAVE (11 LOCALIDADES AFECTADAS).
							HUANUHUANU	HUANUHUANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							MOLLEHUACA	HUANUHUANU	CARAVELI	AREQUIPA	

								LA ESPAÑOLITA	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
								EL POZO	HUANUHANU	CARAVELI	AREQUIPA	
								SAN JUAN DEL POZO	HUANUHANU	CARAVELI	AREQUIPA	
								LA PAMPA	HUANUHANU	CARAVELI	AREQUIPA	
								TOCOTA	HUANUHANU	CARAVELI	AREQUIPA	
								CHAIPI	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
								HUANCARIRI	HUANUHANU	CARAVELI	AREQUIPA	
								RELAVE	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
09	ACARI CHALA	02/04/2020	15:36:00	02/04/2020	15:50:00	0.23	MALCO	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL RECLOSE EN DERV PULLO (2013), POR DESCARGAS ATMOSFERICAS SACA DE SERVICIO LAS LOCALIDADES DEL SECTOR RELAVE (11 LOCALIDADES AFECTADAS).
							HUANUHANU	HUANUHANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							MOLLEHUACA	HUANUHANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							LA ESPAÑOLITA	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
							EL POZO	HUANUHANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							SAN JUAN DEL POZO	HUANUHANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							LA PAMPA	HUANUHANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							TOCOTA	HUANUHANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							CHAIPI	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							HUANCARIRI	HUANUHANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							RELAVE	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
10	CAJATAMBO - AMBAR	02/04/2020	07:00:00	02/04/2020	12:50:00	5.83	LACUAN	AMBAR	HUAURA	LIMA	CORTE DE SERVICIO POR APERTURA DEL INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE LA SUBESTACION DE LA LOCALIDAD DE LACUAN POR SOBRECORRIENTE

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
11	ACARI CHALA	02/04/2020	15:55:00	02/04/2020	17:02:00	1.12	MALCO	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL RECLOSE EN DERV PULLO (2013), POR DESCARGAS ATMOSFERICAS SACA DE SERVICIO LAS LOCALIDADES DEL SECTOR RELAVE (11 LOCALIDADES AFECTADAS).
							HUANUHANU	HUANUHANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							MOLLEHUACA	HUANUHANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							LA ESPAÑOLITA	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
							EL POZO	HUANUHANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							SAN JUAN DEL POZO	HUANUHANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							LA PAMPA	HUANUHANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							TOCOTA	HUANUHANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							CHAIPI	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							HUANCARIRI	HUANUHANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							RELAVE	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
12	ACARI CHALA	02/04/2020	17:34:00	02/04/2020	17:49:00	0.25	MALCO	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL RECLOSER EN DERV PULLO (2013), POR DESCARGAS ATMOSFERICAS SACA DE SERVICIO LAS LOCALIDADES DEL SECTOR RELAVE (11 LOCALIDADES AFECTADAS).
							HUANUHANU	HUANUHANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							MOLLEHUACA	HUANUHANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							LA ESPAÑOLITA	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
							EL POZO	HUANUHANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							SAN JUAN DEL POZO	HUANUHANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							LA PAMPA	HUANUHANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							TOCOTA	HUANUHANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							CHAIPI	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							HUANCARIRI	HUANUHANU	CARAVELI	AREQUIPA	
							RELAVE	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
13	ACARI CHALA	01/04/2020	20:29:00	02/04/2020	20:09:00	23.67	CONDORARMA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	SE APERTURA SECCIONAMIENTO PSEC-027 DE LP TRONCAL CORACORA - CIRCUITO 3 (3005) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE R, SE REPONE SERVICIO, 8 LOCALIDADES AFECTADAS
							PUEBLO NUEVO	PULLO	PARINACHOCAS	AYACUCHO	
							CARRIZAL	PULLO	PARINACHOCAS	AYACUCHO	
							CHICALLE	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							PALCA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							CALAPAMPA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							SAN LUIS ALTA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							SANTA FIOMENA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
14	CORACORA SER	01/04/2020	20:29:00	02/04/2020	20:09:00	23.67	NUEVA ESPERANZA	CHAVIÑA	LUCANAS	AYACUCHO	SE APERTURA SECCIONAMIENTO PSEC-027 DE LP TRONCAL CORACORA - CIRCUITO 3 (3005) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE R, SE REPONE SERVICIO, 1 LOCALIDAD AFECTADA.

