

REPORTE INTERRUPCIONES 02.06.2020

Para : Ing. Luder Henry Riofrio Cevallos
Asunto : Informe de interrupciones del día 02.06.20
Referencia : Decreto Supremo N° 094-2020-PCM
Fecha : San Juan de Miraflores, 03 de junio del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 02.06.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, y ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 02.06.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 02.06.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 02.06.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Universalización de la Salud”

- Se tiene registrada una interrupción total en el SER Charape, debido a falla en la LT 138KV Carhuaquero - Cutervo (Electro Oriente). La interrupción ya fue superada por parte de la empresa concesionaria.
- Las interrupciones afectaron a 501 clientes.

5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El servicio eléctrico se encuentra al 100% en todos los sistemas eléctricos al cierre del 02.06.20.

ANEXO N°01
SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

| N° | SISTEMA ELÉCTRICO RURAL | USUARIOS | Km MT | SISTEMA |
|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1 | CORACORA I Y II | 8331 | 683.82 | Interconectado |
| 2 | SANTA LEONOR | 3584 | 194.46 | Aislado |
| 3 | CHUQUIBAMBA | 580 | 129.33 | Interconectado |
| 4 | ACARI CHALA | 4567 | 170.37 | Interconectado |
| 5 | HUMAY | 1110 | 74.99 | Interconectado |
| 6 | AYACUCHO SUR | 748 | 154.89 | Interconectado |
| 7 | QUICACHA | 1567 | 79.31 | Interconectado |
| 8 | CORACORA SER | 529 | 73.77 | Interconectado |
| 9 | HUAROCHIRI | 6814 | 326.49 | Interconectado |
| 10 | QUINCHES | 2718 | 129.32 | Interconectado |
| 11 | CAJATAMBO - AMBAR | 4695 | 222.16 | Aislado |
| 12 | CANTA | 1948 | 93.68 | Aislado |
| 13 | MARCABAMBA | 956 | 10.13 | Interconectado |
| 14 | PURMACANA - BARRANCA | 2398 | 71.29 | Interconectado |
| 15 | PAMPA CONCON TOPARÁ | 2336 | 70.86 | Interconectado |
| 16 | IHUARI | 1025 | 64.64 | Interconectado |
| 17 | TAMBO QUEMADO | 1245 | 178.80 | Interconectado |
| 18 | CORACORA IV | 187 | 24.91 | Interconectado |
| 19 | ASQUIPATA | 334 | 23.40 | Interconectado |
| 20 | CASTROVIRREYNA-HUAYTARA | 1949 | 211.81 | Interconectado |
| 21 | HONGOS | 2310 | 191.86 | Interconectado |
| 22 | HUAURA - SAYAN | 1841 | 60.19 | Interconectado |
| 23 | CALANGO II ETAPA | 273 | 23.12 | Interconectado |
| 24 | CHACAS - SAN LUIS | 773 | 56.15 | Interconectado |
| 25 | YAUCA DEL ROSARIO | 560 | 74.36 | Interconectado |
| 26 | GUADALUPE RUQUIA VEGUETA | 466 | 20.97 | Interconectado |
| 27 | YAUYOS - LUNAHUANA | 3761 | 217.18 | Interconectado |
| 28 | PASCO RURAL (HUACHON) | 761 | 48.27 | Interconectado |
| 29 | CARAL | 541 | 29.88 | Interconectado |
| 30 | CHARAPE | 501 | 14.96 | Interconectado |
| 31 | CANGALLO V ETAPA | 266 | 19.21 | Interconectado |
| 32 | CANAAN FERMÍN TANGUIS | 134 | 2.71 | Interconectado |
| 33 | GRACIAS A DIOS | 242 | 6.30 | Interconectado |
| 34 | QUILMANÁ | 249 | 3.04 | Interconectado |
| TOTAL CLIENTES | | 60,299 | 3,756.65 | |

ANEXO N°02

INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 02.06.20

| ITEM | SER | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FIN | HORA FIN | DURACION | N° CLIENTES SER | N° CLIENTES AFECTADOS | RESPONSABLE INTERRUPCION | NATURALEZA INTERRUPCION | CAUSA | PUNTO DE SECCIONAMIENTO | FUERZA MAYOR | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS |
|------------------------|---------|--------------|-------------|------------|----------|----------|-----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------|--|
| 01 | CHARAPE | 02/06/2020 | 11:18:00 | 02/06/2020 | 11:38:00 | 0.33 | 501 | 501 | OTRAS_EMPRESAS | NO_PROGR_TERCEROS | OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA | | N | FALLA EN LA LÍNEA DE 138KV CARHUAQUERO - CUTERVO AFECTANDO LAS PROVINCIAS DE JAÉN, SAN IGNACIO, BAHÍA Y CUTERVO. |
| TOTAL AFECTADOS | | | | | | | | 501 | | | | | | |

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 02.06.20

| ITEM | SER | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FIN | HORA FIN | DURACION | LOCALIDAD | DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS |
|------|---------|--------------|-------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-------------|--------------|--|
| 01 | CHARAPE | 02/06/2020 | 11:18:00 | 02/06/2020 | 11:38:00 | 0.33 | GUAYABAL | TABACONAS | SAN IGNACIO | CAJAMARCA | FALLA EN LA LÍNEA DE 138KV CARHUAQUERO - CUTERVO AFECTANDO LAS PROVINCIAS DE JAÉN, SAN IGNACIO, BAHÍA Y CUTERVO. |
| | | | | | | | CHARAPE | TABACONAS | SAN IGNACIO | CAJAMARCA | |
| | | | | | | | PALLA-PEÑA | TABACONAS | SAN IGNACIO | CAJAMARCA | |
| | | | | | | | PANCHIA | TABACONAS | SAN IGNACIO | CAJAMARCA | |