

REPORTE INTERRUPCIONES 03.05.2020

Para : Ing. Felipe Casasola Margarito
Asunto : Informe de interrupciones del día 03.05.20
Referencia : Decreto Supremo N° 097-2020-PCM
Fecha : San Juan de Miraflores, 04 de mayo del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 03.05.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM y ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 097-2020-PCM.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 03.05.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 03.05.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 03.05.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

- Se tiene registrada una interrupción debido a falla ocasionada en el SER Chuquibamba – sector Tolconi desde el día 28.03.20 debido a descargas atmosféricas que a la fecha no ha sido despejada, se ha realizado las coordinaciones con el contratista que se encargará de la reparación del

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Universalización de la Salud”

equipamiento deteriorado por las descargas atmosféricas, y se ha coordinado con la Minera Ares para las facilidades de ingreso al campamento minero.

- Se tiene registrado una interrupción en el SER Santa Leonor debido a fallas en el equipamiento de la CH Santa Leonor.
- Se tienen registrados cuatro interrupciones originados por descargas atmosféricas en los SER: Coracora I y II, Ayacucho Sur y Coracora SER.
- Se tiene registrado una interrupción en el SER Huaura – Sayán debido a falla en sistema de utilización de terceros.
- Las interrupciones afectaron a 4,727 clientes.

5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El sector Tolconi del SER Chuquibamba se encuentra sin suministro eléctrico, el personal técnico se encuentra realizando las actividades correctivas haciendo las coordinaciones respectivas para el restablecimiento del servicio eléctrico.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	SANTA LEONOR	3539	194.46	Aislado
2	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
3	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUAROCHIRI	6666	326.49	Interconectado
6	CANTA	1977	93.68	Aislado
7	CAJATAMBO - AMBAR	4694	222.16	Aislado
8	QUINCHES	2693	129.32	Interconectado
9	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
10	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
11	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
12	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
13	HONGOS	2326	191.86	Interconectado
14	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
15	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
16	YAUCA DEL ROSARIO	590	74.36	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1214	178.80	Interconectado
18	YAUYOS - LUNAHUANA	3762	217.18	Interconectado
19	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
20	PASCO RURAL (HUACHON)	748	48.27	Interconectado
21	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
22	PAMPA CONCON TOPARÁ	2349	70.86	Interconectado
23	CARAL	524	29.88	Interconectado
24	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
25	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	386	20.97	Interconectado
27	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
28	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
29	CHARAPE	497	14.96	Interconectado
30	CANGALLO V ETAPA	270	19.21	Interconectado
31	CANAAN FERMÍN TANGUIS	136	2.71	Interconectado
32	GRACIAS A DIOS	237	6.30	Aislado
33	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
34	CHACAS - SAN LUIS	770	56.15	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60,022	3,756.65	

ANEXO N°02

INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 03.05.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	N° CLIENTES SER	N° CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CHUQUIBAMBA	28/03/2020	18:00:00				580	241	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	TOLCONI	N	SALE DE SERVICIO TODO EL SERCTOR TOLCONI, CAIDA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO AVERIADO POR DESCARGA ATMOSFERICA.
02	SANTA LEONOR	03/05/2020	07:20:00	03/05/2020	09:48:00	2.47	3584	2839	PROPIO	NO_PROG_FALLA	OTROS, POR FALLA EN COMPONENTE(S) DEL SISTEMA DE POTENCIA	SL-01	N	SALE DE SERVICIO LA CH SANTA LEONOR, FALLA EN REGULACIÓN DEL GRUPO 3 DE LA CH SANTA LEONOR, SE REPONE DE INMEDIATO LOS ALIMENTADORES SL-02 Y SL-03, QUEDANDO INTERRUMPIDO EL SERVICIO EN SL-01
03	HUAURA - SAYAN	03/05/2020	09:27:00	03/05/2020	10:45:00	1.30	1841	1225	TERCEROS	NO_PROG_TERCEROS	OTROS, CAUSADOS POR TERCEROS	AD-02	N	CAÑA CERCA AL CONDUCTOR DE LA DERIVACION DE LA LINEA PRIMARIA DEL CLIENTE PARTICULAR ENTEL, SALE DE SERVICIO TODO EL ALIMENTADOR AD-02
04	AYACUCHO SUR	03/05/2020	13:49:00	03/05/2020	14:57:00	1.13	748	80	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV HUAYLLANI	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN HUAYLLANI FASE S POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 30 AMP, 4 LOCALIDADES AFECTADAS
05	CORACORA I Y II	03/05/2020	13:49:00	03/05/2020	14:57:00	1.13	8331	84	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV HUAYLLANI	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN HUAYLLANI FASE S POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 30 AMP, 2 LOCALIDAD AFECTADA.
06	CORACORA I Y II	03/05/2020	14:40:00	03/05/2020	16:30:00	1.83	8331	215	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV PAUCARAY	N	SE APERTURA SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN PAUCARAY (1014) FASE S DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFERICAS SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 8 AMP, 6 LOCALIDADES AFECTADAS.
07	CORACORA SER	03/05/2020	14:40:00	03/05/2020	16:30:00	1.83	529	43	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV PAUCARAY	N	SE APERTURA SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN PAUCARAY (1014) FASE S DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFERICAS SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 8 AMP, 5 LOCALIDADES AFECTADAS.
TOTAL AFECTADOS							4,727							

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 03.05.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CHUQUIBAMBA	28/03/2020	18:00:00				HUARACOPALCA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	SALE DE SERVICIO TODO EL SECTOR TOLCONI, CAIDA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, POSIBLE AVERIA EN EL TRANSFORMADOR LOCALIZADO EN LA SE ARES. PERSONAL TECNICO SE ENCUENTRA TRABAJANDO.
							CHECOTÁÑA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							TOLCONI	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							HUAYTAPALCA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							CHUA	CAYLLOMA	CAYLLOMA	AREQUIPA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	SANTA LEONOR	03/05/2020	07:20:00	03/05/2020	09:48:00	2.47	CAUJUL	CAUJUL	OYON	LIMA	SALE DE SERVICIO LA CH SANTA LEONOR, FALLA EN REGULACIÓN DEL GRUPO 3 DE LA CH SANTA LEONOR, SE REPONE DE INMEDIATO LOS ALIMENTADORES SL-02 Y SL-03, QUEDANDO INTERRUMPIDO EL SERVICIO EN SL-01
							PUMAHUAIN	CAUJUL	OYON	LIMA	
							AGUAR	CAUJUL	OYON	LIMA	
							SAN MARTIN DE MANI	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							COCHACALLA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							NECNE	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							QUISCA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							COLCAPAMPA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							SAN JUAN DE YARUCAYA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							COCHAMARCA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							HUALALIN	NAVAN	OYON	LIMA	
							CONCHAO	NAVAN	OYON	LIMA	
							NAVAN	NAVAN	OYON	LIMA	
							LIPLE	NAVAN	OYON	LIMA	
							LANCHA	CAUJUL	OYON	LIMA	
							MUZGA	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							LA PERLA	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							PUCTOR	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							SAN ANDRES DE HUACAR	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							PACCHO	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							ULANCAY	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							COLCAPAMPA	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							PAMPA LIBRE	CHECRAS	HUAURA	LIMA	
							LAGSAURA	CHECRAS	HUAURA	LIMA	
							SAN BENITO DE CARAZ	ANDAJES	OYON	LIMA	
							BAÑOS DE FIERRO	ANDAJES	OYON	LIMA	
							BAÑOS TINGO	ANDAJES	OYON	LIMA	
							PUENTE TINGO	ANDAJES	OYON	LIMA	
							LA CAMPÍÑA	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							MIRAFLORES	PACCHO	HUAURA	LIMA	

COLLARAY	PACCHO	HUAURA	LIMA
PUCARRUMI	PACCHO	HUAURA	LIMA
PUNA	NAVAN	OYON	LIMA
BELLAVISTA	COCHAMARCA	OYON	LIMA
QUILCA	COCHAMARCA	OYON	LIMA
MINAS MARAY	CHECRAS	HUAURA	LIMA
CHOQUES	COCHAMARCA	OYON	LIMA
SAN MARTIN DE TAUCUR	PACHANGARA	OYON	LIMA
ACAIN	PACHANGARA	OYON	LIMA
CURAY	PACHANGARA	OYON	LIMA
SAN PEDRO DE PALPAS	PACHANGARA	OYON	LIMA
PACHANGARA	PACHANGARA	OYON	LIMA
TONGOS	CHECRAS	HUAURA	LIMA
PALCAURA	CHECRAS	HUAURA	LIMA
HUACALA	CHECRAS	HUAURA	LIMA
CANIN	CHECRAS	HUAURA	LIMA
PUÑON	CHECRAS	HUAURA	LIMA
TULPAY	CHECRAS	HUAURA	LIMA
CHACRAS DE MARAY	CHECRAS	HUAURA	LIMA
MARAYNIYOC	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
MAYOBAMBA	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
CHIUCHIN	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
MOLINO	CHECRAS	HUAURA	LIMA
MARAY	CHECRAS	HUAURA	LIMA
PUNTO ALTO	PACHANGARA	OYON	LIMA
HUACHO SP	PACHANGARA	OYON	LIMA
JUCUL	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
PARQUIN	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
PICOY	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
HUANCAHUASI	PACHANGARA	OYON	LIMA
PALCAMAYO	PACHANGARA	OYON	LIMA
RAGRAVA	PACHANGARA	OYON	LIMA
PACAYA	PACHANGARA	OYON	LIMA
PUQUIURQUIN	PACHANGARA	OYON	LIMA

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	HUAURA - SAYAN	03/05/2020	09:27:00	03/05/2020	10:45:00	1.30	SARAPE	HUAURA	HUAURA	LIMA	CAÑA CERCA AL CONDUCTOR DE LA DERIVACION DE LA LINEA PRIMARIA DEL CLIENTE PARTICULAR ENTEL, SALE DE SERVICIO TODO EL ALIMENTADOR AD-02
							CALDERA	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							VILCAHUAURA	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							SAN JORGE	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							BALCONCILLO	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							PAMPA FUERA	HUAURA	HUAURA	LIMA	

								ACARAY	HUAURA	HUAURA	LIMA	
								RONTOY	HUAURA	HUAURA	LIMA	
								DESAGRAVIO	HUAURA	HUAURA	LIMA	
								SANTA JUANA	HUAURA	HUAURA	LIMA	
								ALCANTARILLA	HUAURA	HUAURA	LIMA	
								SANTA ROSALIA	SANTA MARIA	HUAURA	LIMA	
								HUACÁN	SANTA MARIA	HUAURA	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
04	AYACUCHO SUR	03/05/2020	13:49:00	03/05/2020	14:57:00	1.13	NEGROMAYO	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN HUAYLLANI FASE S POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 30 AMP, 4 LOCALIDADES AFECTADAS
							CHILLHUA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PALLCARANA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							TOTORAPAMPA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
05	CORACORA I Y II	03/05/2020	13:49:00	03/05/2020	14:57:00	1.13	FUNDO CONVENTO	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN HUAYLLANI FASE S POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 30 AMP, 2 LOCALIDAD AFECTADA.
							HUAYLLANE	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
06	CORACORA I Y II	03/05/2020	14:40:00	03/05/2020	16:30:00	1.83	CONDORPAMPA	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN PAUCARAY (1014) FASE S DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 8 AMP, 6 LOCALIDADES AFECTADAS.
							PAUCARAY	CAHUACHO	CARAVELI	AYACUCHO	
							POMACOCHA	COLTA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							SORACCASA	COTARUSE	AYMARAES	APURIMAC	
							TOTORA	COTARUSE	AYMARAES	APURIMAC	
							CCELOPAMPA	COTARUSE	AYMARAES	APURIMAC	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
07	CORACORA SER	03/05/2020	14:40:00	03/05/2020	16:30:00	1.83	CCALANI	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN PAUCARAY (1014) FASE S DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 8 AMP, 5 LOCALIDADES AFECTADAS.
							PULLUCHI	SAN FRANCISCO RAVACAYCO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							ACHACONI	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							HUANCA HUANCA	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PALLA PALLA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

