

REPORTE INTERRUPCIONES 05.06.2020

Para : Ing. Luder Henry Riofrio Cevallos
Asunto : Informe de interrupciones del día 05.06.20
Referencia : Decreto Supremo N° 094-2020-PCM
Fecha : San Juan de Miraflores, 06 de junio del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 05.06.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, y ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 05.06.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 05.06.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 05.06.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Universalización de la Salud”

- Se tiene registrada una interrupción parcial en el SER Purmacana-Barranca por contaminación del aislamiento debido a la humedad del ambiente, la falla ya fue despejada y se repuso el servicio eléctrico.
- Se tiene registrada una interrupción total en el SER Humay por contaminación del aislamiento debido a la humedad del ambiente, la falla fue despejada y se repuso el servicio eléctrico.
- Se tiene registrada una interrupción parcial en el SER Guadalupe – Santa Fe – Ruquía – Vegueta, por mantenimiento programado en el Sector Querencia, informado con anticipación.
- Se tienen registrados dos interrupciones parciales en el SER Coracora, informados a destiempo del día 04.06.20, ocasionados por descargas atmosféricas, las fallas fueron despejadas y se repusieron el servicio eléctrico.
- Se registró la salida de servicio de la CH Santa Leonor, interrumpiendo el servicio eléctrico en el SER Santa Leonor, debido al cierre de las compuertas de la bocatoma de la central hidroeléctrica por los pobladores del CC.PP. Picoy.
- Las interrupciones afectaron a 5,862 clientes.

5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El servicio eléctrico se encuentra interrumpido en el SER Santa Leonor al cierre del 05.06.20.

ANEXO N°01
SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
2	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
3	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
6	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
7	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
8	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
9	HUAROCHIRI	6814	326.49	Interconectado
10	QUINCHES	2718	129.32	Interconectado
11	CAJATAMBO - AMBAR	4695	222.16	Aislado
12	CANTA	1948	93.68	Aislado
13	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
14	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2336	70.86	Interconectado
16	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1245	178.80	Interconectado
18	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
19	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
20	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
21	HONGOS	2310	191.86	Interconectado
22	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
23	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
24	CHACAS - SAN LUIS	773	56.15	Interconectado
25	YAUCA DEL ROSARIO	560	74.36	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	466	20.97	Interconectado
27	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
28	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
29	CARAL	541	29.88	Interconectado
30	CHARAPE	501	14.96	Interconectado
31	CANGALLO V ETAPA	266	19.21	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	134	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	242	6.30	Interconectado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
35	PAMPAS LAS ANIMAS	333	11.50	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60,632	3,768.15	

ANEXO N°02

INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 05.06.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	N° CLIENTES SER	N° CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCION	NATURALEZA INTERRUPCION	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	HUMAY	05/06/2020	01:05:00	05/06/2020	09:50:00	8.75	1110	1110	PROPIO	NO_PROG_F ALLA	BAJO NIVEL DE AISLAMIENTO (AISLADOR ROTO / TENSIÓN INADECUADA)	PMI	N	SE APERTURA RECLOSER EN EL PMI DE HUMAY DEBIDO A DENSA NEBLINA Y LLOVIZNA, LUEGO DE INSPECCION SE REPONE EL SERVICIO SIN PROBLEMAS
02	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	05/06/2020	09:15:00	05/06/2020	10:43:00	1.47	466	126	PROPIO	PROG_MNTT O	POR MANTENIMIENTO	PMI 1393	N	MANTENIMIENTO PROGRAMADO, CCPP QUERENCIA SE APERTURA SECCIONAMIENTO EN PMI PARA CAMBIO DE CRUCETA DE MADERA EN LA E-129
03	CORACORA I Y II	04/06/2020	16:00:00	05/06/2020	13:31:00	21.52	8331	97	FEN_NATUR ALES	NO_PROGR_FEN_NATUR ALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV. SONDOR	N	SE APERTURA EL RECLOSER LP E001 DERIVACIÓN SONDOR (2070) FASE R POR DESCARGAS ATMOSFERICAS , SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 10 AMP , 2 LOCALIDADES AFECTADAS
04	CORACORA I Y II	04/06/2020	16:00:00	05/06/2020	10:10:00	18.17	8331	175	FEN_NATUR ALES	NO_PROGR_FEN_NATUR ALES	FUERTES VIENTOS	DERV. CALERA	N	SE APERTURA EL RECLOSER LP E001 DERIVACIÓN CALERA (2065) FASE R POR FUERTES VIENTOS, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 10 AMP, 3 LOCALIDADES AFECTADAS.
05	PURMACANA - BARRANCA	05/06/2020	14:40:00	05/06/2020	15:38:00	0.97	2398	1027	PROPIO	NO_PROG_F ALLA	BAJO NIVEL DE AISLAMIENTO (AISLADOR ROTO / TENSIÓN INADECUADA)	PMI 950	N	FUSIBLE FUNDIDO EN LA ESTRUCTURA PB-000036 DE SECCIONAMIENTO DE DERIVACION A LA LOCALIDAD DE VILLA LOS ANGELES. OCACIONÓ SALIDA DE SERVICIO DEL RECLOSER EN PMI 950, LUEGO DE LA LIMPIEZA DE AISLADORES DE EQUIPOS SE REPUSO EL SERVICIO.
06	SANTA LEONOR	05/06/2020	23:35:00	06/06/2020	02:13:00	2.63	3584	3327	TERCEROS	NO_PROG_T ERCEROS	OTROS, CAUSADOS POR TERCEROS	CH SANTA LEONOR	N	SALE DE SERVICIO LA CH SANTA LEONOR, POBLADORES DEL CCPP PICOY CIERRAN COMPUERTAS DE LA BOCATOMA DE LA CH SANTA LEONOR
TOTAL AFECTADOS								5,862						

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 05.06.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	HUMAY	05/06/2020	01:05:00	05/06/2020	09:50:00	8.75	CUYAHUASI	HUAYTARA	HUAYTARA	HUANCAVELICA	SE APERTURA RECLOSER EN EL PMI DE HUMAY DEBIDO A DENSA NEBLINA Y LLOVIZNA, LUEGO DE INSPECCION SE REPONE EL SERVICIO SIN PROBLEMAS.
							PAMPANO	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							PACRA	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							FUENTE DE ORO	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							REPOSO	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							HUANCANO	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							HUAUYANGA	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							QUITASOL	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							LETRAYOC	HUMAY	HUMAY	ICA	
							HUALLA CHICA	HUMAY	HUMAY	ICA	
							HUALLA GRANDE	HUMAY	HUMAY	ICA	
							AUQUIX	HUMAY	HUMAY	ICA	
							PALLASCA	HUMAY	HUMAY	ICA	
							MONTESIERPE	HUMAY	HUMAY	ICA	
							FUNDO MAYO	HUMAY	HUMAY	ICA	
							MIRAFLORES	HUMAY	HUMAY	ICA	
							HIGOSMONTE	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							MURALLA	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							LAUTA	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							MARMOLINA	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							SAN VICENTE	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							JAJAHUASI	HUAYTARA	HUAYTARA	HUANCAVELICA	
							HUAYRANI	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							HUAYANTO	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							COCAMANZANA	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							SANTA ROSA	HUMAY	HUMAY	ICA	
							POLVAREDA	HUMAY	HUMAY	ICA	
PANTAYCO	HUMAY	HUMAY	ICA								
VILLANUEVA	HUANCANO	HUANCANO	ICA								
PARACAS	HUANCANO	HUANCANO	ICA								
LA HOYADA-RANCHERIA	HUMAY	HUMAY	ICA								
FUNDO ABRIL	HUMAY	HUMAY	ICA								

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	05/06/2020	09:15:00	05/06/2020	10:43:00	1.47	QUERENCIA	VEGUETA	HUAURA	LIMA	MANTENIMIENTO PROGRAMADO, CCPP QUERENCIA SE APERTURA SECCIONAMIENTO EN PMI PARA CAMBIO DE CRUCETA DE MADERA EN LA E-129.
							EL ROSARIO	VEGUETA	HUAURA	LIMA	
							NUEVO PROGRESO	VEGUETA	HUAURA	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	CORACORA I Y II	04/06/2020	16:00:00	05/06/2020	13:31:00	21.52	SONDOR	CAHUACHO	CARAVELI	AREQUIPA	SE APERTURA EL RECLOSER LP E001 DERIVACIÓN SONDOR (2070) FASE R POR DESCARGAS ATMOSFERICAS, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 10 AMP, 2 LOCALIDADES AFECTADAS.
							PAUCARAY	CAHUACHO	CARAVELI	AREQUIPA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
04	CORACORA I Y II	04/06/2020	16:00:00	05/06/2020	10:10:00	18.17	AYROCA	CAHUACHO	CARAVELI	AREQUIPA	SE APERTURA EL RECLOSER LP E001 DERIVACIÓN CALERA (2065) FASE R POR FUERTES VIENTOS, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 10 AMP, 3 LOCALIDADES AFECTADAS.
							CAHUACHO	CAHUACHO	CARAVELI	AREQUIPA	
							CALERA ALTA	PUYUSCA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
05	PURMACANA - BARRANCA	05/06/2020	14:40:00	05/06/2020	15:38:00	0.97	ANGELES	SUPE	BARRANCA	LIMA	FUSIBLE FUNDIDO EN LA ESTRUCTURA PB-000036 DE SECCIONAMIENTO DE DERIVACION A LA LOCALIDAD DE VILLA LOS ANGELES. OCASIONÓ SALIDA DE SERVICIO DEL RECLOSER EN PMI 950, LUEGO DE LA LIMPIEZA DE AISLADORES DE EQUIPOS SE REPUSO EL SERVICIO.
							ANTA	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							CIUDAD DEL AGRO	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							LA MERCED ALTA	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							LATERAL	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							LUIS NEGREIROS	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							V.MERCEDES	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							MICAELA BASTIDAS	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							NAZARET	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							PAMPA BONITA	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							PAN DE AZÚCAR	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							RIO SECO	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							ROSARIO	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							SANTA MARTHA	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							SANTO DOMINGO	SUPE	BARRANCA	LIMA	
SANTO DOMINGO ALTO	SUPE	BARRANCA	LIMA								
TAITALAINA	SUPE	BARRANCA	LIMA								
VIRGEN DEL ROSARIO ALTO	SUPE	BARRANCA	LIMA								

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
06	SANTA LEONOR	05/06/2020	23:35:00	06/06/2020	02:13:00	2.63	JUCUL	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA	SALE DE SERVICIO LA CH SANTA LEONOR, POBLADORES DEL CCP PICOY CIERRAN COMPUERTAS DE LA BOCATOMA DE LA CH SANTA LEONOR
							PARQUIN	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA	
							PICOY	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA	
							HUANCAHUASI	PACHANGARA	OYON	LIMA	
							PALCAMAYO	PACHANGARA	OYON	LIMA	
							RAGRAVA	PACHANGARA	OYON	LIMA	
							PACAYA	PACHANGARA	OYON	LIMA	
							PUQUIURQUIN	PACHANGARA	OYON	LIMA	
							CAJJUL	CAJJUL	OYON	LIMA	
							PUMAHUAIN	CAJJUL	OYON	LIMA	
							AGUAR	CAJJUL	OYON	LIMA	
							SAN MARTIN DE MANI	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							COCHACALLA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							NECNE	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							QUISCA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							COLCAPAMPA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							SAN JUAN DE YARUCAYA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							COCHAMARCA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							HUALALIN	NAVAN	OYON	LIMA	
							CONCHAO	NAVAN	OYON	LIMA	
							NAVAN	NAVAN	OYON	LIMA	
							LIPLE	NAVAN	OYON	LIMA	
							LANCHA	CAJJUL	OYON	LIMA	
							MUZGA	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							LA PERLA	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							PUCTOR	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							SAN ANDRES DE HUACAR	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							PACCHO	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							ULANCAY	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							COLCAPAMPA	PACCHO	HUAURA	LIMA	
PAMPA LIBRE	CHECRAS	HUAURA	LIMA								
LAGSAURA	CHECRAS	HUAURA	LIMA								
SAN BENITO DE CARAZ	ANDAJES	OYON	LIMA								
BAÑOS DE FIERRO	ANDAJES	OYON	LIMA								
BAÑOS TINGO	ANDAJES	OYON	LIMA								
PUENTE TINGO	ANDAJES	OYON	LIMA								
LA CAMPIÑA	PACCHO	HUAURA	LIMA								
MIRAFLORES	PACCHO	HUAURA	LIMA								
COLLARAY	PACCHO	HUAURA	LIMA								

						PUCARRUMI	PACCHO	HUAURA	LIMA
						PUNA	NAVAN	OYON	LIMA
						BELLAVISTA	COCHAMARCA	OYON	LIMA
						QUILCA	COCHAMARCA	OYON	LIMA
						MINAS MARAY	CHECRAS	HUAURA	LIMA
						CHOQUES	COCHAMARCA	OYON	LIMA
						SAN MARTIN DE TAUCUR	PACHANGARA	OYON	LIMA
						ACAIN	PACHANGARA	OYON	LIMA
						CURAY	PACHANGARA	OYON	LIMA
						SAN PEDRO DE PALPAS	PACHANGARA	OYON	LIMA
						PACHANGARA	PACHANGARA	OYON	LIMA
						TONGOS	CHECRAS	HUAURA	LIMA
						PALCAURA	CHECRAS	HUAURA	LIMA
						HUACALA	CHECRAS	HUAURA	LIMA
						CANIN	CHECRAS	HUAURA	LIMA
						PUÑON	CHECRAS	HUAURA	LIMA
						TULPAY	CHECRAS	HUAURA	LIMA
						CHACRAS DE MARAY	CHECRAS	HUAURA	LIMA
						MARAYNIYOC	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
						MAYOBAMBA	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
						CHIUCHIN	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
						MOLINO	CHECRAS	HUAURA	LIMA
						MARAY	CHECRAS	HUAURA	LIMA
						PUNTO ALTO	PACHANGARA	OYON	LIMA
						HUACHO SP	PACHANGARA	OYON	LIMA
						JUCUL	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
						PARQUIN	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
						PICOY	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
						HUANCAHUASI	PACHANGARA	OYON	LIMA
						PALCAMAYO	PACHANGARA	OYON	LIMA
						RAGRAVA	PACHANGARA	OYON	LIMA
						PACAYA	PACHANGARA	OYON	LIMA
						PUQUIURQUIN	PACHANGARA	OYON	LIMA