

REPORTE INTERRUPCIONES 05.07.2020

Para : Ing. Luder Henrry Riofrio Cevallos
Gerente Técnico (e)

Asunto : Informe de interrupciones del día 05.07.20

Referencia : Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

Fecha : San Juan de Miraflores, 05 de julio del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 05.07.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, y prorrogada nuevamente hasta el 31.07.20 mediante el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 05.07.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 05.07.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 05.07.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Universalización de la Salud”

- Se tuvo una interrupción parcial en el SER Huaura – Sayán (Sector Humaya PMI 641), registrada el día 04.07.20 debido a falla en el alimentador AD-02 en el sector de COELVISAC, el personal técnico de COELVISAC solicita desenergización total del alimentador AD-02, que afecta también al sector Huacan (PMI 912). COELVISAC luego de efectuar el mantenimiento correctivo, repone el servicio eléctrico.
- Se registró una interrupción parcial en el SER Huaura – Sayán (nuevamente en el Sector Humaya PMI 641), debido a falla en el alimentador AD-02 en el sector de ENEL, el personal técnico de ENEL luego de efectuar el mantenimiento correctivo, repone el servicio eléctrico.
- Se registró una interrupción parcial en el SER Ayacucho Sur, por apertura en el seccionamiento de Negromayo, debido a falla en el sistema de utilización de Biettel, el personal técnico luego de efectuar el mantenimiento correctivo, repone el servicio eléctrico.
- Se efectuó un corte de servicio total en el SER Cajatambo - Ambar debido a la ejecución del mantenimiento programado del canal de conducción de la CH Gorgor, luego de efectuado el mantenimiento, se repone el servicio eléctrico en dos etapas de acuerdo a lo indicado en los ítems 05 y 06 del Anexo 02.
- Las interrupciones del suministro eléctrico afectaron a 6,386 clientes.

5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El servicio eléctrico se encuentra operativo al 100% en todos los sistemas eléctricos de ADINELSA al cierre del 05.07.20.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

| N° | SISTEMA ELÉCTRICO RURAL | USUARIOS | Km MT | SISTEMA |
|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1 | CORACORA I Y II | 8331 | 683.82 | Interconectado |
| 2 | SANTA LEONOR | 3584 | 194.46 | Aislado |
| 3 | CHUQUIBAMBA | 580 | 129.33 | Interconectado |
| 4 | ACARI CHALA | 4567 | 170.37 | Interconectado |
| 5 | HUMAY | 1110 | 74.99 | Interconectado |
| 6 | AYACUCHO SUR | 748 | 154.89 | Interconectado |
| 7 | QUICACHA | 1567 | 79.31 | Interconectado |
| 8 | CORACORA SER | 529 | 73.77 | Interconectado |
| 9 | HUAROCHIRI | 6814 | 326.49 | Interconectado |
| 10 | QUINCHES | 2718 | 129.32 | Interconectado |
| 11 | CAJATAMBO - AMBAR | 4695 | 222.16 | Aislado |
| 12 | CANTA | 1948 | 93.68 | Aislado |
| 13 | MARCABAMBA | 956 | 10.13 | Interconectado |
| 14 | PURMACANA - BARRANCA | 2398 | 71.29 | Interconectado |
| 15 | PAMPA CONCON TOPARÁ | 2336 | 70.86 | Interconectado |
| 16 | IHUARI | 1025 | 64.64 | Interconectado |
| 17 | TAMBO QUEMADO | 1245 | 178.80 | Interconectado |
| 18 | CORACORA IV | 187 | 24.91 | Interconectado |
| 19 | ASQUIPATA | 334 | 23.40 | Interconectado |
| 20 | CASTROVIRREYNA-HUAYTARA | 1949 | 211.81 | Interconectado |
| 21 | HONGOS | 2310 | 191.86 | Interconectado |
| 22 | HUAURA - SAYAN | 1841 | 60.19 | Interconectado |
| 23 | CALANGO II ETAPA | 273 | 23.12 | Interconectado |
| 24 | CHACAS - SAN LUIS | 773 | 56.15 | Interconectado |
| 25 | YAUCA DEL ROSARIO | 560 | 74.36 | Interconectado |
| 26 | GUADALUPE RUQUIA VEGUETA | 466 | 20.97 | Interconectado |
| 27 | YAUYOS - LUNAHUANA | 3761 | 217.18 | Interconectado |
| 28 | PASCO RURAL (HUACHON) | 761 | 48.27 | Interconectado |
| 29 | CARAL | 541 | 29.88 | Interconectado |
| 30 | CHARAPE | 501 | 14.96 | Interconectado |
| 31 | CANGALLO V ETAPA | 266 | 19.21 | Interconectado |
| 32 | CANAAN FERMÍN TANGUIS | 134 | 2.71 | Interconectado |
| 33 | GRACIAS A DIOS | 242 | 6.30 | Interconectado |
| 34 | QUILMANÁ | 249 | 3.04 | Interconectado |
| TOTAL CLIENTES | | 60,299 | 3,756.65 | |

ANEXO N°02

INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 05.07.20

| ITEM | SER | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FIN | HORA FIN | DURACION | N° CLIENTES SER | N° CLIENTES AFECTADOS | RESPONSABLE INTERRUPCION | NATURALEZA INTERRUPCION | CAUSA | PUNTO DE SECCIONAMIENTO | FUERZA MAYOR | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS |
|------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------|----------|----------|-----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------|---|
| 01 | HUAURA - SAYAN | 04/07/2020 | 17:04:00 | 05/07/2020 | 03:05:00 | 10.02 | 1841 | 1208 | OTRAS_EMPRESAS | NO_PROGR_TERCEROS | OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA | PMI-641 | N | SALE DE SERVICIO EL PMI-641 (SECTOR HUMAYA), FALLA EN LAS INSTALACIONES DE COELVISAC (CERCA DE LA ZONA DE PIEDRA GACHA, FASE T CONDUCTOR CAIDO CON UN VANO DE 300 METROS). |
| 02 | HUAURA - SAYAN | 05/07/2020 | 01:04:00 | 05/07/2020 | 03:05:00 | 2.02 | 1841 | 17 | OTRAS_EMPRESAS | NO_PROGR_TERCEROS | RECOMPONER LA CARGA. | PMI-912 | N | SALE DE SERVICIO EL PMI-912 (SECTOR HUACAN), COELVISAC SOLICITA CORTE DE SERVICIO DEL ALIMENTADOR AD-02 PARA REPARACIÓN DE LA FASE T DE SU LÍNEA PRIMARIA ENTRE SUS ESTRUCTURAS 21 Y 22 (CERCA DE LA ZONA DE PIEDRA GACHA). |
| 03 | HUAURA - SAYAN | 05/07/2020 | 06:50:00 | 05/07/2020 | 10:24:00 | 3.57 | 1841 | 1208 | OTRAS_EMPRESAS | NO_PROGR_TERCEROS | OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA | PMI-641 | N | SALE DE SERVICIO EL PMI-641 (SECTOR HUMAYA), FALLA EN LAS INSTALACIONES DE ENEL. |
| 04 | AYACUCHO SUR | 05/07/2020 | 11:00:00 | 05/07/2020 | 12:00:00 | 1.00 | 748 | 484 | TERCEROS | NO_PROG_TERCEROS | OTROS, CAUSADOS POR TERCEROS | SECC NEGROMAYO | N | FALLA EN SISTEMA DE UTILIZACION DE BIETTEL OCASIONA APERTURA DEL SECCIONAMIENTO EN NEGROMAYO. |
| 05 | CAJATAMBO - AMBAR | 05/07/2020 | 09:00:00 | 05/07/2020 | 13:25:00 | 4.42 | 4677 | 2442 | PROPIO | PROG_MNT_TO | POR MANTENIMIENTO | CH GORGOR | N | MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE REPARACIÓN DEL CANAL DE CONDUCCIÓN DE LA CH GORGOR, SE REPONE SERVICIO EN ALIMENTADOR 01 Y TRAMO CH GORGOR-CAYA-ÁMBAR-LAS MINAS Y TRAMO CAYA-MANÁS. |
| 06 | CAJATAMBO - AMBAR | 05/07/2020 | 09:00:00 | 05/07/2020 | 15:00:00 | 6.00 | 4677 | 2235 | PROPIO | PROG_MNT_TO | POR MANTENIMIENTO | CH GORGOR | N | MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE REPARACIÓN DEL CANAL DE CONDUCCIÓN DE LA CH GORGOR, SE REPONE SERVICIO EN TRAMO CAYA-CAJAMARQUILLA-CAJATAMBO Y CAJAMARQUILLA-MANGAS. |
| TOTAL AFECTADOS | | | | | | | 6,386 | | | | | | | |

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 05.07.20

| ITEM | SER | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FIN | HORA FIN | DURACION | LOCALIDAD | DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS | |
|------|----------------|--------------|-------------|------------|----------|----------|---|---|--|--|--|--|
| 01 | HUAURA - SAYAN | 04/07/2020 | 17:04:00 | 05/07/2020 | 03:05:00 | 10.02 | CALDERA BALCONCILLO VILCAHUAURA ACARAY PAMPA FUERA SAN JORGE SAN JOSE DE RONTOY SANTA JUANA ALCANTARILLA SARAPE DESAGRAVIO SANTA ROSALIA | HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA SANTA MARIA | HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA | HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA | LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA | SALE DE SERVICIO EL PMI-641 (SECTOR HUMAYA), FALLA EN LAS INSTALACIONES DE COELVISAC (CERCA DE LA ZONA DE PIEDRA GACHA, FASE T CONDUCTOR CAIDO CON UN VANO DE 300 METROS). |

| ITEM | SER | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FIN | HORA FIN | DURACION | LOCALIDAD | DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS |
|------|----------------|--------------|-------------|------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|--------------|---|
| 02 | HUAURA - SAYAN | 05/07/2020 | 01:04:00 | 05/07/2020 | 03:05:00 | 2.02 | HUACAN | HUAURA | HUAURA | LIMA | SALE DE SERVICIO EL PMI-912 (SECTOR HUACAN), COELVISAC SOLICITA CORTE DE SERVICIO DEL ALIMENTADOR AD-02 PARA REPARACIÓN DE LA FASE T DE SU LÍNEA PRIMARIA ENTRE SUS ESTRUCTURAS 21 Y 22 (CERCA DE LA ZONA DE PIEDRA GACHA). |

| ITEM | SER | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FIN | HORA FIN | DURACION | LOCALIDAD | DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS | |
|------|----------------|--------------|-------------|------------|----------|----------|---|---|--|--|--|--|
| 03 | HUAURA - SAYAN | 05/07/2020 | 06:50:00 | 05/07/2020 | 10:24:00 | 3.57 | CALDERA BALCONCILLO VILCAHUAURA ACARAY PAMPA FUERA SAN JORGE SAN JOSE DE RONTOY SANTA JUANA ALCANTARILLA SARAPE DESAGRAVIO SANTA ROSALIA | HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA SANTA MARIA | HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA | HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA HUAURA | LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA | SALE DE SERVICIO EL PMI-641 (SECTOR HUMAYA), FALLA EN LAS INSTALACIONES DE ENEL. |

| ITEM | SER | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FIN | HORA FIN | DURACION | LOCALIDAD | DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS |
|------|--------------|--------------|-------------|------------|----------|----------|---|--|--|--|---|
| 04 | AYACUCHO SUR | 05/07/2020 | 11:00:00 | 05/07/2020 | 12:00:00 | 1.00 | HUAYTAYOCC HUATACCOCHA PALLCCA YANAMA NEGROMAYO CONDORCCOCHA HURAYHUMA PAMPAMARCA HUARACCOYOCC CARACARA HUECCOPAMPA | CHIPAO CHIPAO CHIPAO CHIPAO CORACORA CORACORA CORACORA CORACORA CORACORA SAN PEDRO DE LARCAY SAN PEDRO DE LARCAY | LUCANAS LUCANAS LUCANAS LUCANAS PARINACOCHAS PARINACOCHAS PARINACOCHAS PARINACOCHAS PARINACOCHAS SUCRE SUCRE | AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO | FALLA EN SISTEMA DE UTILIZACION DE BIETTEL OCASIONA APERTURA DEL SECCIONAMIENTO EN NEGROMAYO. |

| ITEM | SER | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FIN | HORA FIN | DURACION | LOCALIDAD | DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS |
|------|-------------------|--------------|-------------|------------|----------|----------|---|--|---|--|--|
| 05 | CAJATAMBO - AMBAR | 05/07/2020 | 09:00:00 | 05/07/2020 | 13:25:00 | 4.42 | JAMPAY SIURAN RAJANYA VIRINHUIAYRA CAYA CAQUIOC MANAS MARCAHUAIN ANGAS CACAPAQUI CHURINGURA QUIÑAC MANCALPA HUANCAR HUANCAR NUEVO HUACAR POJPUY PAMPLONA CHINGOS SANTA CLARA AHUAS GORGOR APAS COCHAS SURO BAÑOS TERMALES SURO LISCAPATA | HUANCAPON GORGOR GORGOR GORGOR MANAS MANAS MANAS MANAS MANAS MANAS MANAS MANAS MANAS MANAS MANAS MANAS MANAS MANAS MANAS MANAS MANAS MANAS MANAS GORGOR GORGOR GORGOR GORGOR GORGOR GORGOR | CAJATAMBO | LIMA | MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE REPARACIÓN DEL CANAL DE CONDUCCIÓN DE LA CH GORGOR, SE REPONE SERVICIO EN ALIMENTADOR 01 Y TRAMO CH GORGOR-CAYA-ÁMBAR-LAS MINAS Y TRAMO CAYA- MANAS. |

| | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|------|
| QUISHUAR | GORGOR | CAJATAMBO | LIMA |
| NUNUMIA | GORGOR | CAJATAMBO | LIMA |
| PACA | GORGOR | CAJATAMBO | LIMA |
| NAMIAHUAN ALTO | GORGOR | CAJATAMBO | LIMA |
| NAMIAHUAN BAJO | GORGOR | CAJATAMBO | LIMA |
| GARBAÑO | GORGOR | CAJATAMBO | LIMA |
| YANAOCO | GORGOR | CAJATAMBO | LIMA |
| PUCARRUMI | GORGOR | CAJATAMBO | LIMA |
| COLPA | GORGOR | CAJATAMBO | LIMA |
| PUENTE GORGOR | GORGOR | CAJATAMBO | LIMA |
| PACA ALTO | GORGOR | CAJATAMBO | LIMA |
| NAMIAHUAIN | GORGOR | CAJATAMBO | LIMA |
| ANTACOCHA | MANAS | CAJATAMBO | LIMA |
| QUINLLAN | MANAS | CAJATAMBO | LIMA |
| LASCAMAYO | AMBAR | HUARA | LIMA |
| GANTUJOC | AMBAR | HUARA | LIMA |
| TAMBON | AMBAR | HUARA | LIMA |
| HUANDO | AMBAR | HUARA | LIMA |
| GONZAO | AMBAR | HUARA | LIMA |
| ARINCHAY | AMBAR | HUARA | LIMA |
| PIEDRA BLANCA LAMARUME | AMBAR | HUARA | LIMA |
| JALCAN | AMBAR | HUARA | LIMA |
| LUCUAMAYOJ PULIAG COMBLA | AMBAR | HUARA | LIMA |
| AGUAY GRANDE | AMBAR | HUARA | LIMA |
| PACAYHUAIN | AMBAR | HUARA | LIMA |
| AMBAR | AMBAR | HUARA | LIMA |
| COCHAHUAIN | AMBAR | HUARA | LIMA |
| CHUPAN | AMBAR | HUARA | LIMA |
| LACUAN | AMBAR | HUARA | LIMA |
| SHANQUIJIRCA | COCHAMARCA | OYON | LIMA |
| TAULE | COCHAMARCA | OYON | LIMA |
| CALLPA | COCHAMARCA | OYON | LIMA |
| HUACAL | COCHAMARCA | OYON | LIMA |
| HUANTAY | COCHAMARCA | OYON | LIMA |
| LANCHA | COCHAMARCA | OYON | LIMA |
| PANHUAY | COCHAMARCA | OYON | LIMA |
| SOQUE | COCHAMARCA | OYON | LIMA |
| CHIRIPAMPA | AMBAR | HUARA | LIMA |
| EL OLIVAR | AMBAR | HUARA | LIMA |
| CHIWITAMA | AMBAR | HUARA | LIMA |
| HUACAN | AMBAR | HUARA | LIMA |
| NUNE | AMBAR | HUARA | LIMA |
| SONSA | AMBAR | HUARA | LIMA |
| HUANCOY | AMBAR | HUARA | LIMA |

| | | | |
|---------------|------------|----------|------|
| CAPITANA ALTO | AMBAR | HUARA | LIMA |
| CAPITANA BAJO | AMBAR | HUARA | LIMA |
| ACOCOTO | AMBAR | HUARA | LIMA |
| AYNACA | COCHAMARCA | OYON | LIMA |
| ARCATA | COCHAMARCA | OYON | LIMA |
| JAIVA | HUAURA | HUAURA | LIMA |
| HUALLAMAJAN | COCHAMARCA | OYON | LIMA |
| MONGUETE | HUAURA | HUAURA | LIMA |
| PEÑICO | HUAURA | HUAURA | LIMA |
| LA EMPEDRADA | HUAURA | HUAURA | LIMA |
| MINAS | SUPE | BARRANCA | LIMA |

| ITEM | SER | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FIN | HORA FIN | DURACION | LOCALIDAD | DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS |
|------|-------------------|--------------|-------------|------------|----------|----------|----------------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 06 | CAJATAMBO - AMBAR | 05/07/2020 | 09:00:00 | 05/07/2020 | 15:00:00 | 6.00 | COPA | COPA | CAJATAMBO | LIMA | MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE REPARACIÓN DEL CANAL DE CONDUCCIÓN DE LA CH GORGOR, SE REPONE SERVICIO EN TRAMO CAYA-CAJAMARQUILLA-CAJATAMBO Y CAJAMARQUILLA-MANGAS. |
| | | | | | | | POQUIAN | COPA | CAJATAMBO | LIMA | |
| | | | | | | | MANGAS | MANGAS | BOLOGNESI | ANCASH | |
| | | | | | | | TOTORAPAMPA | CAJATAMBO | CAJATAMBO | LIMA | |
| | | | | | | | CHAMAS | MANGAS | BOLOGNESI | ANCASH | |
| | | | | | | | NANIS | MANGAS | BOLOGNESI | ANCASH | |
| | | | | | | | CURQUISH | CAJATAMBO | CAJATAMBO | LIMA | |
| | | | | | | | HUAYLLAPA | COPA | CAJATAMBO | LIMA | |
| | | | | | | | URAMAZA | CAJATAMBO | CAJATAMBO | LIMA | |
| | | | | | | | LLOCCHI | CAJATAMBO | CAJATAMBO | LIMA | |
| | | | | | | | UTCAS | CAJATAMBO | CAJATAMBO | LIMA | |
| | | | | | | | CAJAMARQUILLA | CAJATAMBO | CAJATAMBO | LIMA | |
| | | | | | | | CHUCCHI | CAJATAMBO | CAJATAMBO | LIMA | |
| | | | | | | | COCHAPAMPA | CAJATAMBO | CAJATAMBO | LIMA | |
| | | | | | | | ASTOBAMBA | CAJATAMBO | CAJATAMBO | LIMA | |
| | | | | | | | CAJATAMBO | CAJATAMBO | CAJATAMBO | LIMA | |
| | | | | | | | LA FLORIDA | CAJATAMBO | CAJATAMBO | LIMA | |
| | | | | | | | PALPAS | CAJATAMBO | CAJATAMBO | LIMA | |
| | | | | | | | HUANCAPON | HUANCAPON | CAJATAMBO | LIMA | |
| | | | | | | | URUA HUAMANCHACRA | HUANCAPON | CAJATAMBO | LIMA | |