

REPORTE INTERRUPCIONES 06.04.2020

Para : Ing. Felipe Casasola Margarito
Asunto : Informe de interrupciones del día 06.04.20
Referencia : INFORME N° 027-2020-GT 16.03.2020
Fecha : San Juan de Miraflores, 07 de abril del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 06.04.20, en los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

2. ALCANCES

Salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del 06.04.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORÍA DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales esenciales (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. DE LAS INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 06.04.20

Las salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA se encuentran listadas en el **Anexo N°02** del cual se tiene lo siguiente:

- Se tienen registrados cuatro interrupciones no programadas en cuatro sistemas eléctricos en el día 06.04.20.
- Todas interrupciones registradas en el día 06.04.20, tuvieron como origen fallas por descargas atmosféricas.
- La falla ocasionada en el SER Chuquibamba – sector Tolconi no ha sido despejada desde el día 28.03.20, el personal se encuentra trabajando en el restablecimiento del servicio eléctrico.
- Las interrupciones afectaron a 1,928 clientes.

5. CONCLUSIONES

- Cuatro interrupciones que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA fueron ocasionados por descargas atmosféricas.
- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El sector Tolconi del SER Chuquibamba se encuentra sin suministro eléctrico, el personal técnico se encuentra realizando las actividades correctivas.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	SANTA LEONOR	3539	194.46	Aislado
2	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
3	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUAROCHIRI	6666	326.49	Interconectado
6	CANTA	1977	93.68	Aislado
7	CAJATAMBO - AMBAR	4694	222.16	Aislado
8	QUINCHES	2693	129.32	Interconectado
9	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
10	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
11	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
12	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
13	HONGOS	2326	191.86	Interconectado
14	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
15	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
16	YAUCA DEL ROSARIO	590	74.36	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1214	178.80	Interconectado
18	YAUYOS - LUNAHUANA	3762	217.18	Interconectado
19	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
20	PASCO RURAL (HUACHON)	748	48.27	Interconectado
21	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
22	PAMPA CONCON TOPARÁ	2349	70.86	Interconectado
23	CARAL	524	29.88	Interconectado
24	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
25	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	386	20.97	Interconectado
27	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
28	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
29	CHARAPE	497	14.96	Interconectado
30	CANGALLO V ETAPA	270	19.21	Interconectado
31	CANAAN FERMÍN TANGUIS	136	2.71	Interconectado
32	GRACIAS A DIOS	237	6.30	Aislado
33	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
34	CHACAS - SAN LUIS	770	56.15	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60022	3756.65	

ANEXO N°02

INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 06.04.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	N° CLIENTES SER	N° CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CHUQUIBAMBA	28/03/2020	18:00:00				580	241	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	TOLCONI	N	SALE DE SERVICIO TODO EL SERCTOR TOLCONI, CAIDA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. POSIBLE FALLA EN LA SUBESTACION DE ARES.
02	TAMBO QUEMADO	06/04/2020	17:50:00	06/04/2020	18:30:00	0.67	1214	1214	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	PMI SAN CRISTOBAL	N	CORTE EN PMI SAN CRISTOBAL DEBIDO A FUERTES DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, 27 LOCALIDADES AFECTADAS.
03	AYACUCHO SUR	06/04/2020	16:20:00	06/04/2020	17:17:00	0.95	748	432	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV HUAYLLANI	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN HUAYLLANI FASE R POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 20 AMP, 12 LOCALIDADES AFECTADAS
04	CORACORA I Y II	06/04/2020	16:20:00	06/04/2020	17:17:00	0.95	8331	41	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV HUAYLLANI	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN HUAYLLANI FASE R POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 20 AMP, 1 LOCALIDAD AFECTADA.
TOTAL AFECTADOS							1,928							

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 06.04.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CHUQUIBAMBA	28/03/2020	18:00:00				HUARACOPALCA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	SALE DE SERVICIO TODO EL SECTOR TOLCONI, CAIDA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, POSIBLE AVERIA EN EL TRANSFORMADOR LOCALIZADO EN LA SE ARES. PERSONAL TECNICO SE ENCUENTRA TRABAJANDO.
							CHECOTAÑA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							TOLCONI	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							HUAYTAPALCA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							CHUA	CAYLLOMA	CAYLLOMA	AREQUIPA	
ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	TAMBO QUEMADO	06/04/2020	17:50:00	06/04/2020	18:30:00	0.67	BUENA VISTA	SAISA	LUCANAS	AYACUCHO	CORTE EN PMI SAN CRISTOBAL DEBIDO A FUERTES DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, 27 LOCALIDADES AFECTADAS.
							SAISA	SAISA	LUCANAS	AYACUCHO	
							LISAHUACCHI	SAISA	LUCANAS	AYACUCHO	
							AJLAHUITO	SAISA	LUCANAS	AYACUCHO	
							HUANCA	SANTA LUCIA	LUCANAS	AYACUCHO	
							ASTO	SANTA LUCIA	LUCANAS	AYACUCHO	
							SANTA LUCIA	SANTA LUCIA	LUCANAS	AYACUCHO	
							UCHUYTAMBO	SANTA LUCIA	LUCANAS	AYACUCHO	
							SANTA ROSA DE LLACUA	SANTA LUCIA	LUCANAS	AYACUCHO	
							CAJA	SANTA LUCIA	LUCANAS	AYACUCHO	
							CARMEN ALTA	SANTA LUCIA	LUCANAS	AYACUCHO	
							CHUQUIMARAN	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO	
							NUEVO SANTIAGO	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO	
							FLOR DE HUALLHUA	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO	
							VILLATAMBO	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO	
							UMAMARCA	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO	
							UCHUYSMARCA	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO	
							INCA CORRAL	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO	
							PIRCA	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO	
							LAS MONJAS	SANTA CRUZ	PALPA	ICA	
							PAMPA REDONDA BAJA	SAN PEDRO	LUCANAS	AYACUCHO	
							PAMPA REDONDA ALTA	SAN PEDRO	LUCANAS	AYACUCHO	
							SANTIAGO	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO	
							AMCCA	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO	
							SANTIAGO DE HUALLHUA	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO	
							RONQUILLO	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO	
							PIRCA CHICA	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	AYACUCHO SUR	06/04/2020	16:20:00	06/04/2020	17:17:00	0.95	CONDORCCOCHA HURAYHUMA PAMPAMARCA HUARACCOYOCC HUAYTAYOCC CARACARA HUECCOPAMAPA YANAMA PALLCA HUATACCOCHA RUPASCCAHUASI HUAYCOHUASI	CORACORA CORACORA CORACORA CORACORA CHIPAO SAN PEDRO DE LARCAY SAN PEDRO DE LARCAY CHIPAO CHIPAO CHIPAO CORACORA	PARINACOCHAS PARINACOCHAS PARINACOCHAS PARINACOCHAS LUCANAS SUCRE SUCRE LUCANAS LUCANAS LUCANAS PARINACOCHAS	AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN HUAYLLANI FASE R POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 20 AMP, 12 LOCALIDADES AFECTADAS
04	CORACORA I Y II	06/04/2020	16:20:00	06/04/2020	17:17:00	0.95	AYCARA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN HUAYLLANI FASE R POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 20 AMP, 1 LOCALIDAD AFECTADA.

