

REPORTE INTERRUPCIONES 06.05.2020

Para : Ing. Felipe Casasola Margarito
Asunto : Informe de interrupciones del día 06.05.20
Referencia : Decreto Supremo N° 097-2020-PCM
Fecha : San Juan de Miraflores, 07 de mayo del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 06.05.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM y ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 097-2020-PCM.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 06.05.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 06.05.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 06.05.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

- Se tiene registrada una interrupción debido a falla ocasionada en el SER Chuquibamba – sector Tolconi desde el día 28.03.20 debido a descargas atmosféricas que a la fecha no ha sido despejada, se ha realizado las coordinaciones con el contratista que se encargará de la reparación del

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

equipamiento deteriorado por las descargas atmosféricas, y se ha coordinado con la Minera Ares para las facilidades de ingreso al campamento minero.

- Se repone el servicio de Derv. a Navan – Caujul del SER Santa Leonor debido a fallas en el equipamiento de la CH Santa Leonor. Queda sin servicio Churín.
- Se tiene registrado una interrupción por descargas atmosféricas en el SER Ayacucho Sur que ya fue resuelta.
- Se tiene registrado una interrupción en el SER Pasco Rural de origen externo, debido a interrupción en la zona de Electrocentro.
- Las interrupciones afectaron a 2,271 clientes.

5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El sector Tolconi del SER Chuquibamba se encuentra sin suministro eléctrico, el personal técnico se encuentra realizando las actividades correctivas haciendo las coordinaciones respectivas para el restablecimiento del servicio eléctrico.
- Se presenta interrupción parcial, del cliente Churín (ENEL), en el SER Santa Leonor para lo cual se está realizando las correcciones respectivas.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
2	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
3	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
4	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
5	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
6	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
7	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
8	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
9	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
10	QUINCHES	2718	129.32	Interconectado
11	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
12	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
13	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
14	CANTA	1977	93.68	Aislado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2336	70.86	Interconectado
16	HUAROCHIRI	6814	326.49	Interconectado
17	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
18	TAMBO QUEMADO	1214	178.80	Interconectado
19	HONGOS	2326	191.86	Interconectado
20	CAJATAMBO - AMBAR	4694	222.16	Aislado
21	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
22	CHACAS - SAN LUIS	770	56.15	Interconectado
23	YAUCA DEL ROSARIO	590	74.36	Interconectado
24	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	386	20.97	Interconectado
25	YAUYOS - LUNAHUANA	3793	217.18	Interconectado
26	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
27	CARAL	524	29.88	Interconectado
28	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
29	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
30	CANGALLO V ETAPA	270	19.21	Interconectado
31	CHARAPE	497	14.96	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	136	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	237	6.30	Aislado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60,271	3,756.65	

ANEXO N°02

INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 06.05.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACI ON	N° CLIENTES SER	N° CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABL E INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CHUQUIBAMBA	28/03/2020	18:00:00				580	241	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	TOLCONI	N	SALE DE SERVICIO TODO EL SERCTOR TOLCONI, CAIDA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO AVERIADO POR DESCARGA ATMOSFERICA.
02	SANTA LEONOR	04/05/2020	15:49:00	06/05/2020	16:30:00	48.68	3584	1084	PROPIO	NO_PROG_FALLA	OTROS, POR FALLA EN COMPONENTE(S) DEL SISTEMA DE POTENCIA	SL-01	N	SALE DE SERVICIO CH SANTA LEONOR POR OBSTRUCCIÓN DE PRESIÓN HIDRÁULICA EN EL GRUPO 3 Y POR FALLA EN REGULACIÓN DEL GRUPO 3, SE REPONE ALIMENTADORES SL-02, SL03 Y SL-01 EN FORMA PARCIAL, QUEDANDO INTERRUMPIDO EL SERVICIO DERV. CAJUL - NAVAN. SE REPONE PERO QUEDA AISLADO CHURIN.
03	SANTA LEONOR	04/05/2020	15:49:00				3584	1	PROPIO	NO_PROG_FALLA	OTROS, POR FALLA EN COMPONENTE(S) DEL SISTEMA DE POTENCIA	SL-01	N	SALE DE SERVICIO CH SANTA LEONOR POR OBSTRUCCIÓN DE PRESIÓN HIDRÁULICA EN EL GRUPO 3 Y POR FALLA EN REGULACIÓN DEL GRUPO 3, SE REPONE ALIMENTADORES SL-02, SL03 Y SL-01 EN FORMA PARCIAL, QUEDANDO INTERRUMPIDO EL SERVICIO DERV. CAJUL - NAVAN. SE REPONE PERO QUEDA AISLADO CHURIN (ENEL)
04	PASCO RURAL (HUACHON)	06/05/2020	14:05:00	06/05/2020	18:20:00	4.25	761	761	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA		N	SALIDA DE SERVICIO DE LA LINEA PRIMARIA DE ELECTROCENTRO POR APERTURA DE SU RECLOSER EN PAUCARTAMBO
05	AYACUCHO SUR	06/05/2020	18:14:00	07/05/2020	08:05:00	13.85	748	184	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV PAMPAMARCA - PALLCA	N	SE APERTURA LP E001 TRONCAL PAMPAMARCA - PALLCA FASE R POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLE DE 8 AMP, 7 LOCALIDADES AFECTADAS
TOTAL AFECTADOS							2,271							

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 06.05.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CHUQUIBAMBA	28/03/2020	18:00:00				HUARACOPALCA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	SALE DE SERVICIO TODO EL SECTOR TOLCONI, CAIDA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, POSIBLE AVERIA EN EL TRANSFORMADOR LOCALIZADO EN LA SE ARES. PERSONAL TECNICO SE ENCUENTRA TRABAJANDO.
							CHECOTAÑA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							TOLCONI	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							HUAYTAPALCA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							CHUA	CAYLLOMA	CAYLLOMA	AREQUIPA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	SANTA LEONOR	04/05/2020	15:49:00	06/05/2020	16:30:00	48.68	CAUJUL	CAUJUL	OYON	LIMA	SALE DE SERVICIO CH SANTA LEONOR POR OBSTRUCCIÓN DE PRESIÓN HIDRÁULICA EN EL GRUPO 3 Y POR FALLA EN REGULACIÓN DEL GRUPO 3 , SE REPONE ALIMENTADORES SL-02, SL03 Y SL-01 EN FORMA PARCIAL, QUEDA INTERRUMPIDO EL SERVICIO DERV. CAUJUL – NAVAN HASTA EL 06.05.20.
							PUMAHUAIN	CAUJUL	OYON	LIMA	
							AGUAR	CAUJUL	OYON	LIMA	
							SAN MARTIN DE MANI	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							COCHACALLA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							NECNE	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							QUISCA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							COLCAPAMPA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							SAN JUAN DE YARUCAYA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							COCHAMARCA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							HUALALIN	NAVAN	OYON	LIMA	
							CONCHAO	NAVAN	OYON	LIMA	
							NAVAN	NAVAN	OYON	LIMA	
							LIPLE	NAVAN	OYON	LIMA	
							LANCHA	CAUJUL	OYON	LIMA	
							SAN BENITO DE CARAZ	ANDAJES	OYON	LIMA	
							PUCARRUMI	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							PUNA	NAVAN	OYON	LIMA	
							BELLAVISTA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							QUILCA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							MINAS MARAY	CHECRAS	HUAURA	LIMA	
							CHOQUES	COCHAMARCA	OYON	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	SANTA LEONOR	04/05/2020	15:49:00				CHURIN (ENEL)	PACHANGARA	OYON	LIMA	SALE DE SERVICIO CH SANTA LEONOR POR OBSTRUCCIÓN DE PRESIÓN HIDRÁULICA EN EL GRUPO 3 Y POR FALLA EN REGULACIÓN DEL GRUPO 3, SE REPONE ALIMENTADORES SL-02, SL03 Y SL-01 EN FORMA PARCIAL, QUEDA INTERRUMPIDO EL SERVICIO DERV. CAJUL – NAVAN HASTA EL 06.05.20. SE REPONE PERO QUEDA AISLADO CHURIN.

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
04	PASCO RURAL (HUACHON)	06/05/2020	14:05:00	06/05/2020	18:20:00	4.25	QUIPARACRA	HUACHON	PASCO	PASCO	SALIDA DE SERVICIO DE LA LINEA PRIMARIA DE ELECTROCENTRO POR APERTURA DE SU RECLOSER EN PAUCARTAMBO.
							AGOCHINCHAN	HUACHON	PASCO	PASCO	
							LA FLORIDA	HUACHON	PASCO	PASCO	
							PUAGMARAY	HUACHON	PASCO	PASCO	
							PAMPA INCA	HUACHON	PASCO	PASCO	
							CHIPA	NINACACA	PASCO	PASCO	
							CARHUAC	NINACACA	PASCO	PASCO	
							SOCORRO	NINACACA	PASCO	PASCO	
							RANYAC	NINACACA	PASCO	PASCO	
							LIRIOPAMPA	NINACACA	PASCO	PASCO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
05	AYACUCHO SUR	06/05/2020	18:14:00	07/05/2020	08:05:00	13.85	HUATACOCHA	CHIPAO	LUCANAS	AYACUCHO	SE APERTURA LP E001 TRONCAL PAMPAMARCA - PALLCCA FASE R POR DESCARGAS ATMOSFERICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLE DE 8 AMP, 7 LOCALIDADES AFECTADAS
							PALLCA	CHIPAO	LUCANAS	AYACUCHO	
							YANAMA	CHIPAO	LUCANAS	AYACUCHO	
							HUECCOPAMAPA	SAN PEDRO DE LARCAY	SUCRE	AYACUCHO	
							CARACARA	SAN PEDRO DE LARCAY	SUCRE	AYACUCHO	
							HUAYTAYOCC	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							HUARACCOYOCC	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

