

## **REPORTE INTERRUPCIONES 06.07.2020**

Para : Ing. Luder Henrry Riofrio Cevallos  
Asunto : Informe de interrupciones del día 06.07.20  
Referencia : Decreto Supremo N° 116-2020-PCM  
Fecha : San Juan de Miraflores, 07 de julio del 2020

---

### **1. OBJETIVO**

Indicar las interrupciones ocurridas el día 06.07.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, y prorrogada nuevamente hasta el 31.07.20 mediante el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM.

### **2. ALCANCES**

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 06.07.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

### **3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS**

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

### **4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 06.07.20**

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 06.07.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

- Se registró una interrupción parcial en el SER Hongos, debido a la salida de servicio de la fase "R" en todo el SER, debido al viento, el personal técnico luego de efectuar las inspecciones, repone el servicio eléctrico satisfactoriamente.
- Se registró una interrupción total en el SER Cajatambo - Ambar debido al corte de árbol por terceros que terminó afectando la línea en la Deriv. a Utcas, el personal técnico luego de efectuar el mantenimiento correctivo, repone el servicio eléctrico en seis etapas de acuerdo a lo indicado en los ítems 02, 03, 04, 05, 06 y 07 del Anexo 02.
- Se registró una interrupción parcial en el SER Guadalupe – Santa Fe – Ruquia – Vegueta, sector Querencia (PMI-1393) debido a falla por contaminación del aislador y efecto de la humedad, luego de efectuado las coordinaciones con ENEL, se repone el servicio eléctrico en forma satisfactoria.
- Las interrupciones del suministro eléctrico afectaron a 6,623 clientes.

## 5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El servicio eléctrico se encuentra operativo al 100% en todos los sistemas eléctricos de ADINELSA al cierre del 06.07.20.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

## ANEXO N°01

### SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
2	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
3	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
6	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
7	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
8	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
9	HUAROCHIRI	6814	326.49	Interconectado
10	QUINCHES	2718	129.32	Interconectado
11	CAJATAMBO - AMBAR	4695	222.16	Aislado
12	CANTA	1948	93.68	Aislado
13	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
14	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2336	70.86	Interconectado
16	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1245	178.80	Interconectado
18	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
19	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
20	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
21	HONGOS	2310	191.86	Interconectado
22	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
23	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
24	CHACAS - SAN LUIS	773	56.15	Interconectado
25	YAUCA DEL ROSARIO	560	74.36	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	466	20.97	Interconectado
27	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
28	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
29	CARAL	541	29.88	Interconectado
30	CHARAPE	501	14.96	Interconectado
31	CANGALLO V ETAPA	266	19.21	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	134	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	242	6.30	Interconectado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
<b>TOTAL CLIENTES</b>		<b>60,299</b>	<b>3,756.65</b>	

**ANEXO N°02**
**INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 06.07.20**

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	N° CLIENTES SER	N° CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCION	NATURALEZA INTERRUPCION	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	HONGOS	06/07/2020	00:20:00	06/07/2020	04:57:00	4.62	2310	1822	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	FUERTES VIENTOS	SECC PALLCA	N	SALIDA DE SERVICIO DE LA FASE R DEL SECCIONAMIENTO DE PALLCA DEBIDO A FALLA TEMPORAL POR FUERTES VIENTOS EN LA ZONA, SIN SERVICIO LAS LOCALIDADES DE LA FASE R DE TODO EL SER HONGOS. PERSONAL TÉCNICO LUEGO DE LA INSPECCIÓN REPUSO EL SERVICIO
02	CAJATAMBO - AMBAR	06/07/2020	07:33:00	06/07/2020	11:30:00	3.95	4696	656	TERCEROS	NO_PROG_TERCEROS	CAÍDA DE ÁRBOL	CH GORGOR	N	SALIDA DE SERVICIO DE LA CH GORGOR POR CONTACTO DE CONDUCTOR CON ÁRBOL CORTADO POR TERCEROS, FUERA DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE EN LA DERIV A UTCAS, SE REPONE SERVICIO EN EL ALIMENTADOR 01.
03	CAJATAMBO - AMBAR	06/07/2020	07:33:00	06/07/2020	11:55:00	4.37	4696	1464	TERCEROS	NO_PROG_TERCEROS	CAÍDA DE ÁRBOL	CH GORGOR	N	SALIDA DE SERVICIO DE LA CH GORGOR POR CONTACTO DE CONDUCTOR CON ÁRBOL CORTADO POR TERCEROS, FUERA DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE EN LA DERIV A UTCAS, SE REPONE SERVICIO EN LOS TRAMOS GORGOR-CAYA, CAYA-ÁMBAR-ARCATA, CAYA-MANÁS
04	CAJATAMBO - AMBAR	06/07/2020	07:33:00	06/07/2020	12:15:00	4.70	4696	320	TERCEROS	NO_PROG_TERCEROS	CAÍDA DE ÁRBOL	CH GORGOR	N	SALIDA DE SERVICIO DE LA CH GORGOR POR CONTACTO DE CONDUCTOR CON ÁRBOL CORTADO POR TERCEROS, FUERA DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE EN LA DERIV A UTCAS, SE REPONE SERVICIO EN EL TRAMO ARCATA - MINAS
05	CAJATAMBO - AMBAR	06/07/2020	07:33:00	06/07/2020	12:16:00	4.72	4696	319	TERCEROS	NO_PROG_TERCEROS	CAÍDA DE ÁRBOL	CH GORGOR	N	SALIDA DE SERVICIO DE LA CH GORGOR POR CONTACTO DE CONDUCTOR CON ÁRBOL CORTADO POR TERCEROS, FUERA DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE EN LA DERIV A UTCAS, SE REPONE SERVICIO EN EL TRAMO CAYA - CAJAMARQUILLA
06	CAJATAMBO - AMBAR	06/07/2020	07:33:00	06/07/2020	12:41:00	5.13	4696	1189	TERCEROS	NO_PROG_TERCEROS	CAÍDA DE ÁRBOL	CH GORGOR	N	SALIDA DE SERVICIO DE LA CH GORGOR POR CONTACTO DE CONDUCTOR CON ÁRBOL CORTADO POR TERCEROS, FUERA DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE EN LA DERIV A UTCAS, SE REPONE SERVICIO EN EL TRAMO CAJAMARQUILLA - CAJATAMBO
07	CAJATAMBO - AMBAR	06/07/2020	07:33:00	06/07/2020	13:02:00	5.48	4696	727	TERCEROS	NO_PROG_TERCEROS	CAÍDA DE ÁRBOL	CH GORGOR	N	SALIDA DE SERVICIO DE LA CH GORGOR POR CONTACTO DE CONDUCTOR CON ÁRBOL CORTADO POR TERCEROS, FUERA DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE EN LA DERIV A UTCAS, SE REPONE SERVICIO EN EL TRAMO CAJAMARQUILLA - MANGAS
08	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	06/07/2020	15:42:00	06/07/2020	18:00:00	2.30	466	126	PROPIO	NO_PROG_FALLA	BAJO NIVEL DE AISLAMIENTO ( AISLADOR ROTO / TENSIÓN INADECUADA)	PMI 1393	N	FUSIBLE FUNDIDO EN EL PMI 1393. EL PERSONAL DE ENEL SE LLEVÓ LOS PORTAFUSIBLES DEL PDS DE LA E-02 DE ADINELSA, SE COMUNICÓ A ENEL Y SE SOLICITÓ LA REPOSICIÓN, AFECTA AL SECTOR QUERENCIA
<b>TOTAL AFECTADOS</b>						<b>6,623</b>								

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 06.07.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	HONGOS	06/07/2020	00:20:00	06/07/2020	04:57:00	4.62	CHAVIN	CHAVIN	CHINCHA	ICA	SALIDA DE SERVICIO DE LA FASE R DEL SECCIONAMIENTO DE PALLCA DEBIDO A FALLA TEMPORAL POR FUERTES VIENTOS EN LA ZONA, SIN SERVICIO LAS LOCALIDADES DE LA FASE R DE TODO EL SER HONGOS. PERSONAL TÉCNICO LUEGO DE LA INSPECCIÓN REPUSO EL SERVICIO

ATCO	LINCHA	YAUYOS	LIMA
JOLLPABADO	LINCHA	YAUYOS	LIMA
MADEAN	MADEAN	YAUYOS	LIMA
VIZCAYA	MADEAN	YAUYOS	LIMA
TALLAMARCA	MADEAN	YAUYOS	LIMA
ORTIGAL	MADEAN	YAUYOS	LIMA
IMALLAYPATA	MADEAN	YAUYOS	LIMA
PALLCA DE MADEAN	MADEAN	YAUYOS	LIMA
JANTO CORRAL	MADEAN	YAUYOS	LIMA
PAMPA ANDINA	MADEAN	YAUYOS	LIMA
PARIONILLA	MADEAN	YAUYOS	LIMA
YUNCAIPARA	MADEAN	YAUYOS	LIMA
CLAVEL PATA	MADEAN	YAUYOS	LIMA
VIÑAC	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
FLORIDA ALTA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
YURAXAIHUA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
FLORIDA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
TAMBOPATA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
CRUZPAMPA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
CUNYARI	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
VILLA SOL	VIÑAC	YAUYOS	LIMA

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	CAJATAMBO - AMBAR	06/07/2020	07:33:00	06/07/2020	11:30:00	3.95	GORGOR	GORGOR	CAJATAMBO	LIMA	SALIDA DE SERVICIO DE LA CH GORGOR POR CONTACTO DE CONDUCTOR CON ÁRBOL CORTADO POR TERCEROS, FUERA DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE EN LA DERIV A UTCAS, SE REPONE SERVICIO EN EL ALIMENTADOR 01.

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	CAJATAMBO - AMBAR	06/07/2020	07:33:00	06/07/2020	11:55:00	4.37	JAMPAY SIURAN	HUANCAPON	CAJATAMBO	LIMA	SALIDA DE SERVICIO DE LA CH GORGOR POR CONTACTO DE CONDUCTOR CON ÁRBOL CORTADO POR TERCEROS, FUERA DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE EN LA DERIV A UTCAS, SE REPONE SERVICIO EN LOS TRAMOS GORGOR-CAYA, CAYA-ÁMBAR-ARCATA, CAYA-MANÁS
							RAJANYA	GORGOR	CAJATAMBO	LIMA	
							VIRINHUAYRA	GORGOR	CAJATAMBO	LIMA	
							CAYA	GORGOR	CAJATAMBO	LIMA	
							CAQUIOC	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							MANAS	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							MARCAHUAIN	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							ANGAS	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							CACAPAQUI	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							CHURINGURA	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							QUIÑAC	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							MANCALPA	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							HUANCAR	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							HUANCAR NUEVO	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							HUACAR	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							POJPUY	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							PAMPLONA	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							CHINGOS	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							SANTA CLARA	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							AHUAS	GORGOR	CAJATAMBO	LIMA	
							ANTACOCHA	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							QUINLLAN	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							LASCAMAYO	AMBAR	HUARA	LIMA	
							GANTUJOC	AMBAR	HUARA	LIMA	
							TAMBON	AMBAR	HUARA	LIMA	
							HUANDO	AMBAR	HUARA	LIMA	
							GONZAO	AMBAR	HUARA	LIMA	
							ARINCHAY	AMBAR	HUARA	LIMA	
							PIEDRA BLANCA LAMARUME	AMBAR	HUARA	LIMA	
							JALCAN	AMBAR	HUARA	LIMA	
							LUCUAMAYOJ PULIAG COMBLA	AMBAR	HUARA	LIMA	
							AGUAY GRANDE	AMBAR	HUARA	LIMA	
							PACAYHUAIN	AMBAR	HUARA	LIMA	
							AMBAR	AMBAR	HUARA	LIMA	
							COCHAHUAIN	AMBAR	HUARA	LIMA	
							CHUPAN	AMBAR	HUARA	LIMA	
							LACUAN	AMBAR	HUARA	LIMA	
							SHANQUIJIRCA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							TAULE	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							CALLPA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							HUACAL	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							HUANTAY	COCHAMARCA	OYON	LIMA	

LANCHA	COCHAMARCA	OYON	LIMA
PANHUAY	COCHAMARCA	OYON	LIMA
SOQUE	COCHAMARCA	OYON	LIMA
CHIRIPAMPA	AMBAR	HUARA	LIMA
EL OLIVAR	AMBAR	HUARA	LIMA
CHIWITAMA	AMBAR	HUARA	LIMA
HUACAN	AMBAR	HUARA	LIMA
NUNE	AMBAR	HUARA	LIMA
SONSA	AMBAR	HUARA	LIMA
HUANCOY	AMBAR	HUARA	LIMA
CAPITANA ALTO	AMBAR	HUARA	LIMA
CAPITANA BAJO	AMBAR	HUARA	LIMA
ACOCOTO	AMBAR	HUARA	LIMA
AYNACA	COCHAMARCA	OYON	LIMA
ARCATA	COCHAMARCA	OYON	LIMA

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
04	CAJATAMBO - AMBAR	06/07/2020	07:33:00	06/07/2020	12:15:00	4.70	JAIVA	HUAURA	HUAURA	LIMA	SALIDA DE SERVICIO DE LA CH GORGOR POR CONTACTO DE CONDUCTOR CON ÁRBOL CORTADO POR TERCEROS, FUERA DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE EN LA DERIV A UTCAS, SE REPONE SERVICIO EN EL TRAMO ARCATA - MINAS
							HUALLAMAJAN	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							MONGUETE	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							PENICO	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							LA EMPEDRADA	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							MINAS	SUPE	BARRANCA	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS	
05	CAJATAMBO - AMBAR	06/07/2020	07:33:00	06/07/2020	12:16:00	4.72	CHUCCHI	CAJATAMBO	CAJATAMBO	LIMA	SALIDA DE SERVICIO DE LA CH GORGOR POR CONTACTO DE CONDUCTOR CON ÁRBOL CORTADO POR TERCEROS, FUERA DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE EN LA DERIV A UTCAS, SE REPONE SERVICIO EN EL TRAMO CAYA - CAJAMARQUILLA	
							PALPAS	CAJATAMBO	CAJATAMBO	LIMA		
							HUANCAPON	HUANCAPON	CAJATAMBO	LIMA		
							URUA	HUAMANCHACRA	CAJATAMBO	LIMA		
							HUAMANCHACRA					

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
06	CAJATAMBO - AMBAR	06/07/2020	07:33:00	06/07/2020	12:41:00	5.13	UTCAS	CAJATAMBO	CAJATAMBO	LIMA	SALIDA DE SERVICIO DE LA CH GORGOR POR CONTACTO DE CONDUCTOR CON ÁRBOL CORTADO POR TERCEROS, FUERA DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE EN LA DERIV A UTCAS, SE REPONE SERVICIO EN EL TRAMO CAJAMARQUILLA - CAJATAMBO
							CAJAMARQUILLA	CAJATAMBO	CAJATAMBO	LIMA	
							COCHAPAMPA	CAJATAMBO	CAJATAMBO	LIMA	
							ASTOBAMBA	CAJATAMBO	CAJATAMBO	LIMA	
							CAJATAMBO	CAJATAMBO	CAJATAMBO	LIMA	
							LA FLORIDA	CAJATAMBO	CAJATAMBO	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
07	CAJATAMBO - AMBAR	06/07/2020	07:33:00	06/07/2020	13:02:00	5.48	COPA	COPA	CAJATAMBO	LIMA	SALIDA DE SERVICIO DE LA CH GORGOR POR CONTACTO DE CONDUCTOR CON ÁRBOL CORTADO POR TERCEROS, FUERA DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE EN LA DERIV A UTCAS, SE REPONE SERVICIO EN EL TRAMO CAJAMARQUILLA - MANGAS
							POQUIAN	COPA	CAJATAMBO	LIMA	
							MANGAS	MANGAS	BOLOGNESI	ANCASH	
							TOTORAPAMPA	CAJATAMBO	CAJATAMBO	LIMA	
							CHAMAS	MANGAS	BOLOGNESI	ANCASH	
							NANIS	MANGAS	BOLOGNESI	ANCASH	
							CURQUISH	CAJATAMBO	CAJATAMBO	LIMA	
							HUAYLLAPA	COPA	CAJATAMBO	LIMA	
							URAMAZA	CAJATAMBO	CAJATAMBO	LIMA	
							LLOCCHI	CAJATAMBO	CAJATAMBO	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	06/07/2020	15:42:00	06/07/2020	18:00:00	2.30	QUERENCIA	VEGUETA	HUAURA	LIMA	FUSIBLE FUNDIDO EN EL PMI 1393. EL PERSONAL DE ENEL SE LLEVÓ LOS PORTAFUSIBLES DEL PDS DE LA E-02 DE ADINELSA, SE COMUNICÓ A ENEL Y SE SOLICITÓ LA REPOSICIÓN, AFECTA AL SECTOR QUERENCIA.
							EL ROSARIO	VEGUETA	HUAURA	LIMA	
							NUEVO PROGRESO	VEGUETA	HUAURA	LIMA	