

REPORTE INTERRUPCIONES 07.07.2020

Para : Ing. Luder Henrry Riofrio Cevallos
Gerente Técnico (e)

Asunto : Informe de interrupciones del día 07.07.20

Referencia : Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

Fecha : San Juan de Miraflores, 08 de julio del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 07.07.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, y prorrogada nuevamente hasta el 31.07.20 mediante el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 07.07.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 07.07.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 07.07.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

- Se registró una interrupción parcial en el SER Purmacana – Barranca (Sector Supe-Purmacana PMI-950), debido a corte de emergencia para corregir desperfecto en la red de MT (Deriv. Pan de Azucar), el personal técnico luego de efectuar el mantenimiento correctivo, repone el servicio eléctrico satisfactoriamente.
- Se registró una interrupción parcial en el SER Acarí – Chala (Sector Santa Filomena), debido a corte de emergencia para corregir desperfecto en la red de MT (SED Huacahuaca), el personal técnico luego de efectuar el mantenimiento correctivo, repone el servicio eléctrico satisfactoriamente.
- Se produjo la apertura del Recloser de Chaviña (Nueva Esperanza) por causas desconocidas, lo cual sacó de servicio parcialmente a los sistemas eléctricos : Acarí – Chala (Sector Santa Filomena), Coracora I y II Etapa, Coracora SER, de acuerdo a lo indicado en los ítems 03, 04, y 05 del Anexo 02. Se programa el mantenimiento correctivo para la mañana del día 08.07.20.
- Las interrupciones del suministro eléctrico afectaron a 3,955 clientes.

5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El servicio eléctrico se encuentra restringido parcialmente en los SER's: Acarí – Chala. Coracora I y II Etapa, Coracora SER, al cierre del 07.07.20.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
2	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
3	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
6	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
7	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
8	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
9	HUAROCHIRI	6814	326.49	Interconectado
10	QUINCHES	2718	129.32	Interconectado
11	CAJATAMBO - AMBAR	4695	222.16	Aislado
12	CANTA	1948	93.68	Aislado
13	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
14	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2336	70.86	Interconectado
16	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1245	178.80	Interconectado
18	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
19	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
20	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
21	HONGOS	2310	191.86	Interconectado
22	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
23	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
24	CHACAS - SAN LUIS	773	56.15	Interconectado
25	YAUCA DEL ROSARIO	560	74.36	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	466	20.97	Interconectado
27	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
28	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
29	CARAL	541	29.88	Interconectado
30	CHARAPE	501	14.96	Interconectado
31	CANGALLO V ETAPA	266	19.21	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	134	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	242	6.30	Interconectado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60,299	3,756.65	

ANEXO N°02

INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 07.07.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	N° CLIENTES SER	N° CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCION	NATURALEZA INTERRUPCION	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	PURMACANA - BARRANCA	07/07/2020	10:03:00	07/07/2020	10:23:00	0.33	2398	1027	PROPIO	NO_PROG_O PERACION	CORTE DE EMERGENCIA (NO INCLUIDOS EN PM Y PE)	PMI 950	N	CORTE TOTAL DE EMERGENCIA EN SER PURMACANA (PMI-950) PARA CONEXION DEL CONDUCTOR AL SECCIONADOR CUT OUT EN DERIVACION A PAN DE AZUCAR.
02	ACARI CHALA	07/07/2020	10:58:00	07/07/2020	11:20:00	0.37	4567	1903	PROPIO	NO_PROG_O PERACION	CORTE DE EMERGENCIA (NO INCLUIDOS EN PM Y PE)	SECC PUEBLO NUEVO	N	SE APERTURA SECCIONAMIENTO PUEBLO NUEVO (3017) POR TRABAJO DE EMERGENCIA: AJUSTE DE CONDUCTOR SUELTO EN LA SED-02 HUACAHUACA
03	ACARI CHALA	07/07/2020	22:08:00				4567	2054	PROPIO	NO_PROG_F ALLA	OTROS, POR FALLA EN COMPONENTE(S) DEL SISTEMA DE POTENCIA	RECLOSER NUEVA ESPERANZA	N	SE APERTURA RECLOSER EN PSEC-027 DE LP TRONCAL CORACORA - CIRCUITO 3 (3006) POR CAUSAS DESCONOCIDAS FASE RST, 13 LOCALIDADES AFECTADAS.
04	CORACORA I Y II	07/07/2020	22:08:00				8331	855	PROPIO	NO_PROG_F ALLA	OTROS, POR FALLA EN COMPONENTE(S) DEL SISTEMA DE POTENCIA	RECLOSER NUEVA ESPERANZA	N	SE APERTURA RECLOSER EN PSEC-027 DE LP TRONCAL CORACORA - CIRCUITO 3 (3006) POR CAUSAS DESCONOCIDAS FASE RST, 09 LOCALIDADES AFECTADAS
05	CORACORA SER	07/07/2020	22:08:00				529	19	PROPIO	NO_PROG_F ALLA	OTROS, POR FALLA EN COMPONENTE(S) DEL SISTEMA DE POTENCIA	RECLOSER NUEVA ESPERANZA	N	SE APERTURA RECLOSER EN PSEC-027 DE LP TRONCAL CORACORA - CIRCUITO 3 (3006) POR CAUSAS DESCONOCIDAS FASE RST, 1 LOCALIDAD AFECTADA.
TOTAL AFECTADOS							3,955							

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 07.07.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	PURMACANA - BARRANCA	07/07/2020	10:03:00	07/07/2020	10:23:00	0.33	ANGELES	SUPE	BARRANCA	LIMA	CORTE TOTAL DE EMERGENCIA EN SER PURMACANA (PMI-950) PARA CONEXIÓN DEL CONDUCTOR AL SECCIONADOR CUT OUT EN DERIVACION A PAN DE AZUCAR.
							ANTA	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							CIUDAD DEL AGRO	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							LA MERCED ALTA	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							LATERAL	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							LUIS NEGREIROS	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							V.MERCEDES	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							MICAELA BASTIDAS	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							NAZARET	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							PAMPA BONITA	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							PAN DE AZÚCAR	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							RIO SECO	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							ROSARIO	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							SANTA MARTHA	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							SANTO DOMINGO	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							SANTO DOMINGO ALTO	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							TAITALAINA	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							VIRGEN DEL ROSARIO ALTO	SUPE	BARRANCA	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	ACARI CHALA	07/07/2020	10:58:00	07/07/2020	11:20:00	0.37	CONDORARMA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	SE APERTURA SECCIONAMIENTO PUEBLO NUEVO (3017) POR TRABAJO DE EMERGENCIA: AJUSTE DE CONDUCTOR SUELTO EN LA SED-02 HUACAHUACA.
							CARRIZAL	PULLO	PARINACHOCHAS	AYACUCHO	
							CHICALLE	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							PALCA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							HUACAHUACA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							CALAPAMPA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							SAN LUIS BAJA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							CAJA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							SAN JUAN DE COCOMA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							SAN LUIS ALTA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							SANTA FILOMENA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	ACARI CHALA	07/07/2020	22:08:00				PIEDRAS BLANCAS	PULLO	PARINACHOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA RECLOSEN EN PSEC-027 DE LP TRONCAL CORACORA - CIRCUITO 3 (3006) POR CAUSAS DESCONOCIDAS FASE RST, 13 LOCALIDADES AFECTADAS.
							PUEBLO NUEVO	PULLO	PARINACHOCHAS	AYACUCHO	
							CONDORARMA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							CARRIZAL	PULLO	PARINACHOCHAS	AYACUCHO	
							CHICALLE	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							PALCA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							HUACAHUACA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							CALAPAMPA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							SAN LUIS BAJA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							CAJA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							SAN JUAN DE COCOMA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							SAN LUIS ALTA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							SANTA FILOMENA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
04	CORACORA I Y II	07/07/2020	22:08:00				CHAQUIPAMPA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	SE APERTURA RECLOSEN EN PSEC-027 DE LP TRONCAL CORACORA - CIRCUITO 3 (3006) POR CAUSAS DESCONOCIDAS FASE RST, 09 LOCALIDADES AFECTADAS
							SANTA ROSA	CHAVIÑA	LUCANAS	AYACUCHO	
							VILLACOLPA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							PAMPAHUASI	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							HUISCHUNIZO	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							SANCOS	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							PARA	CHAVIÑA	LUCANAS	AYACUCHO	
							PUEBLO NUEVO	CHAVIÑA	LUCANAS	AYACUCHO	
							LA MERCED	CHAVIÑA	LUCANAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
05	CORACORA SER	07/07/2020	22:08:00				NUEVA ESPERANZA	CHAVIÑA	LUCANAS	AYACUCHO	SE APERTURA RECLOSEN EN PSEC-027 DE LP TRONCAL CORACORA - CIRCUITO 3 (3006) POR CAUSAS DESCONOCIDAS FASE RST, 1 LOCALIDAD AFECTADA.