

REPORTE INTERRUPCIONES 08.04.2020

Para : Ing. Felipe Casasola Margarito
Asunto : Informe de interrupciones del día 08.04.2020
Referencia : INFORME N°027-2020-GT 16.03.2020
Fecha : San Juan de Miraflores, 09 de abril del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 08.04.2020, en los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.2020), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

2. ALCANCES

Salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del 08.04.2020. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales esenciales (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 08.04.20

Las salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA se encuentran listadas en el **Anexo N°02** del cual se tiene lo siguiente:

- Se tienen registrados siete interrupciones no programadas en cinco sistemas eléctricos en el día 08.04.20.
- Seis interrupciones registradas en el día 08.04.20, tuvieron origen en fallas por descargas atmosféricas.
- Una interrupción en el SER Purmacana fue ocasionado por falla propia del sistema eléctrico.
- La falla ocasionada en el SER Chuquibamba – sector Tolconi no ha sido despejada desde el día 28.03.20, el personal se encuentra trabajando en el restablecimiento del servicio eléctrico.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Universalización de la Salud”

- Las interrupciones afectaron a 1,806 clientes.

5. CONCLUSIONES

- Seis interrupciones que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA fueron ocasionados por descargas atmosféricas.
- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El sector Tolconi del SER Chuquibamba se encuentra sin suministro eléctrico, el personal técnico se encuentra realizando las actividades correctivas.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	SANTA LEONOR	3539	194.46	Aislado
2	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
3	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUAROCHIRI	6666	326.49	Interconectado
6	CANTA	1977	93.68	Aislado
7	CAJATAMBO - AMBAR	4694	222.16	Aislado
8	QUINCHES	2693	129.32	Interconectado
9	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
10	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
11	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
12	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
13	HONGOS	2326	191.86	Interconectado
14	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
15	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
16	YAUCA DEL ROSARIO	590	74.36	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1214	178.80	Interconectado
18	YAUYOS - LUNAHUANA	3762	217.18	Interconectado
19	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
20	PASCO RURAL (HUACHON)	748	48.27	Interconectado
21	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
22	PAMPA CONCON TOPARÁ	2349	70.86	Interconectado
23	CARAL	524	29.88	Interconectado
24	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
25	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	386	20.97	Interconectado
27	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
28	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
29	CHARAPE	497	14.96	Interconectado
30	CANGALLO V ETAPA	270	19.21	Interconectado
31	CANAAN FERMÍN TANGUIS	136	2.71	Interconectado
32	GRACIAS A DIOS	237	6.30	Aislado
33	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
34	CHACAS - SAN LUIS	770	56.15	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60,022	3,756.65	

ANEXO N°02

INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 08.04.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	N° CLIENTES SER	N° CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CHUQUIBAMBA	28/03/2020	18:00:00				580	241	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	TOLCONI	N	SALE DE SERVICIO TODO EL SERCTOR TOLCONI, CAIDA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. POSIBLE FALLA EN LA SUBESTACION DE ARES.
02	CORACORA I Y II	08/04/2020	04:00:00	08/04/2020	06:00:00	2.00	8331	216	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV CCASAHUASI	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN CCASAHUASI (1010) FASE S POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 10 AMP, 5 LOCALIDADES AFECTADAS.
03	CORACORA SER	08/04/2020	04:00:00	08/04/2020	06:00:00	2.00	529	16	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV CCASAHUASI	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN CCASAHUASI (1010) FASE S POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 10 AMP, 1 LOCALIDAD AFECTADA.
04	CORACORA I Y II	08/04/2020	04:00:00	08/04/2020	07:40:00	3.67	8331	215	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV PAUCARAY	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN PAUCARAY (1014) FASE S POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 10 AMP, 6 LOCALIDADES AFECTADAS.
05	CORACORA SER	08/04/2020	04:00:00	08/04/2020	07:40:00	3.67	529	43	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV PAUCARAY	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN PAUCARAY (1014) FASE S POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 10 AMP, 5 LOCALIDADES AFECTADAS.
06	CORACORA IV	07/04/2020	04:00:00	08/04/2020	07:40:00	27.67	187	13	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV AGUAS CALIENTES	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E004 DERIVACIÓN AGUAS CALIENTES (1004) FASE S POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 12 AMP, 1 LOCALIDAD AFECTADA.
07	PURMACANA - BARRANCA	08/04/2020	10:38:00	08/04/2020	12:35:00	1.95	2398	1062	PROPIO	NO_PROG_FALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	PMI 950	N	SINIESTRO EN LA PARTE SUPERIOR DE UN POSTE DE MADERA DE LA LP, OCASIONANDO LA CAIDA DE LA CRUCETA DE MADERA, APERTURANDO EL RECLOSER DE LA SET LAS RIO SECO.
TOTAL AFECTADOS							1,806							

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 08.04.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CHUQUIBAMBA	28/03/2020	18:00:00				HUARACOPALCA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	SALE DE SERVICIO TODO EL SECTOR TOLCONI, CAIDA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, POSIBLE AVERIA EN EL TRANSFORMADOR LOCALIZADO EN LA SE ARES. PERSONAL TECNICO SE ENCUENTRA TRABAJANDO.
							CHECOTAÑA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							TOLCONI	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							HUAYTAPALCA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							CHUA	CAYLLOMA	CAYLLOMA	AREQUIPA	
ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	CORACORA I Y II	08/04/2020	04:00:00	08/04/2020	06:00:00	2.00	ACHUANE	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN CCASAHUASI (1010) FASE S POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 10 AMP, 5 LOCALIDADES AFECTADAS.
							CCOCHACC	COTARUSE	AYMARAES	APURIMAC	
							CCASAHUASI	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							LAHALAHUA	COTARUSE	AYMARAES	APURIMAC	
							PISQUICOCHA	COTARUSE	AYMARAES	APURIMAC	
ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	CORACORA SER	08/04/2020	04:00:00	08/04/2020	06:00:00	2.00	SICUYA	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN CCASAHUASI (1010) FASE S POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 10 AMP, 1 LOCALIDAD AFECTADA.
ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
04	CORACORA I Y II	08/04/2020	04:00:00	08/04/2020	07:40:00	3.67	CONDORPAMPA	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN PAUCARAY (1014) FASE S POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 10 AMP, 6 LOCALIDADES AFECTADAS.
							PAUCARAY	CAHUACHO	CARAVELI	AYACUCHO	
							POMACOCHA	COLTA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							SORACCASA	COTARUSE	AYMARAES	APURIMAC	
							TOTORA	COTARUSE	AYMARAES	APURIMAC	
							CCELLOPAMPA	COTARUSE	AYMARAES	APURIMAC	
ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
05	CORACORA SER	08/04/2020	04:00:00	08/04/2020	07:40:00	3.67	CCALANI	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN PAUCARAY (1014) FASE S POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 10 AMP, 5 LOCALIDADES AFECTADAS.
							PULLUCHI	SAN FRANCISCO RAVACAYCO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							ACHACONI	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							HUANCA HUANCA	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PALLA PALLA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
06	CORACORA IV	07/04/2020	04:00:00	08/04/2020	07:40:00	27.67	AGUA CALIENTE	PACAPAUZA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E004 DERIVACIÓN AGUAS CALIENTES (1004) FASE S POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 12 AMP, 1 LOCALIDAD AFECTADA.

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
07	PURMACANA - BARRANCA	08/04/2020	10:38:00	08/04/2020	12:35:00	1.95	ANGELES	SUPE	BARRANCA	LIMA	SINIESTRO EN LA PARTE SUPERIOR DE UN POSTE DE MADERA DE LA LP, OCASIONANDO LA CAIDA DE LA CRUCETA DE MADERA, APERTURANDO EL RECLOSER DE LA SET LAS RIO SECO.