

REPORTE INTERRUPCIONES 08.07.2020

Para : Ing. Luder Henrry Riofrio Cevallos
Gerente Técnico (e)

Asunto : Informe de interrupciones del día 08.07.20

Referencia : Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

Fecha : San Juan de Miraflores, 09 de julio del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 08.07.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, y prorrogada nuevamente hasta el 31.07.20 mediante el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 08.07.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 08.07.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 08.07.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

- Se produjo la apertura del Recloser de Chaviña (Nueva Esperanza) por caída de Conductor Fase S en la LP Deriv. Pampahuasi-Sta Rosa, lo cual sacó de servicio parcialmente a los sistemas eléctricos: Acarí – Chala (Sector Santa Filomena), Coracora I y II Etapa, Coracora SER, luego del mantenimiento correctivo se repone el servicio en tres etapas de acuerdo a lo indicado en los ítems 02, 03, 04, 05 y 06 del Anexo 02.
- Se registró una interrupción parcial en el SER Purmacana – Barranca (Sector Araya del SER Barranca PMI-980), debido a salida de servicio de las redes de MT de ENEL, se coordina con ENEL para la reposición del servicio eléctrico, quedando energizado.
- Las interrupciones del suministro eléctrico afectaron a 3,853 clientes.

5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El servicio eléctrico se encuentra operativo al 100% en los sistemas eléctricos de ADINELSA, al cierre del 08.07.20.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
2	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
3	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
6	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
7	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
8	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
9	HUAROCHIRI	6814	326.49	Interconectado
10	QUINCHES	2718	129.32	Interconectado
11	CAJATAMBO - AMBAR	4695	222.16	Aislado
12	CANTA	1948	93.68	Aislado
13	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
14	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2336	70.86	Interconectado
16	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1245	178.80	Interconectado
18	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
19	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
20	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
21	HONGOS	2310	191.86	Interconectado
22	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
23	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
24	CHACAS - SAN LUIS	773	56.15	Interconectado
25	YAUCA DEL ROSARIO	560	74.36	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	466	20.97	Interconectado
27	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
28	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
29	CARAL	541	29.88	Interconectado
30	CHARAPE	501	14.96	Interconectado
31	CANGALLO V ETAPA	266	19.21	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	134	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	242	6.30	Interconectado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60,299	3,756.65	

ANEXO N°02

INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 08.07.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	Nº CLIENTES SER	Nº CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	PURMACANA - BARRANCA	08/07/2020	09:56:00	08/07/2020	11:00:00	1.07	2398	925	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	OTROS	N	INTERRUPCION DEL SUMINISTRO EN EL ALIMENTADOR H52 - SUPE, EN ZONA ENEL.
02	ACARI CHALA	07/07/2020	22:08:00	08/07/2020	10:37:00	12.48	4567	2054	PROPIO	NO_PROG_FALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	RECLOSER CHAVIÑA	N	SE APERTURA RECLOSER EN PSEC-027 DE LP TRONCAL CORACORA - CIRCUITO 3 (3006) POR CAIDA DE CONDUCTOR FASES EN DERIV. PAMPAHUASI-STA ROSA, 13 LOCALIDADES AFECTADAS, SE AISLA LA FALLA Y SE CIERRA EL RECLOSER.
03	CORACORA I Y II	07/07/2020	22:08:00	08/07/2020	10:37:00	12.48	8331	363	PROPIO	NO_PROG_FALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	RECLOSER CHAVIÑA	N	SE APERTURA RECLOSER EN PSEC-027 DE LP TRONCAL CORACORA - CIRCUITO 3 (3006) POR CAIDA DE CONDUCTOR FASES EN DERIV. PAMPAHUASI-STA ROSA, 04 LOCALIDADES (06 SEDS) AFECTADAS, SE AISLA LA FALLA Y SE CIERRA EL RECLOSER.
04	CORACORA I Y II	07/07/2020	22:08:00	08/07/2020	13:50:00	15.70	8331	294	PROPIO	NO_PROG_FALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	RECLOSER CHAVIÑA	N	SE APERTURA RECLOSER EN PSEC-027 DE LP TRONCAL CORACORA - CIRCUITO 3 (3006) POR CAIDA DE CONDUCTOR FASES EN DERIV. PAMPAHUASI-STA ROSA, 01 LOCALIDAD (02 SEDS) AFECTADAS, SE AISLA LA FALLA, SE CIERRA EL RECLOSER; DEBIDO A QUE LA FALLA ESTABA AISLADA, SE CIERRA SECCIONAMIENTO DERV. A CHAQUIPAMPA (3010).
05	CORACORA I Y II	07/07/2020	22:08:00	08/07/2020	14:44:00	16.60	8331	198	PROPIO	NO_PROG_FALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	RECLOSER CHAVIÑA	N	SE APERTURA RECLOSER EN PSEC-027 DE LP TRONCAL CORACORA - CIRCUITO 3 (3006) POR CAIDA DE CONDUCTOR FASES EN DERIV. PAMPAHUASI-STA ROSA, 04 LOCALIDADES (04 SEDS) AFECTADAS, SE AISLA LA FALLA, SE CIERRA EL RECLOSER, Y LUEGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE ENERGIZA LA ZONA DONDE SE ENCONTRABA LA FALLA, SECCIONAMIENTO DERIV. PAMPAHUASI-STA ROSA (3011) REPONIENDO EL SERVICIO COMPLETAMENTE.
06	CORACORA SER	07/07/2020	22:08:00	08/07/2020	10:37:00	12.48	529	19	PROPIO	NO_PROG_FALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	RECLOSER CHAVIÑA	N	SE APERTURA RECLOSER EN PSEC-027 DE LP TRONCAL CORACORA - CIRCUITO 3 (3006) POR CAIDA DE CONDUCTOR FASES EN DERIV. PAMPAHUASI-STA ROSA, 01 LOCALIDAD AFECTADA, SE AISLA LA FALLA Y SE CIERRA EL RECLOSER.
TOTAL AFECTADOS							3,853							

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 08.07.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	PURMACANA - BARRANCA	08/07/2020	09:56:00	08/07/2020	11:00:00	1.07	VINTO BAJO	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	INTERRUPCION DEL SUMINISTRO EN EL ALIMENTADOR H52 - SUPE, EN ZONA ENEL.
							VINTO ALTO	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							VISTA ALEGRE	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							PAMPA SAN ALEJO	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							RANRAIRCA	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							RONCADOR	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							LAS HUERTAS	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							ARAYA GRANDE	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							HUERTO MAYORCA	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							SANTA VICTORIA	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							ARAYA CHICA	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	ACARI CHALA	07/07/2020	22:08:00	08/07/2020	10:37:00	12.48	PIEDRAS BLANCAS	PULLO	PARINACHOCAS	AYACUCHO	SE APERTURA RECLOSEN EN PSEC-027 DE LP TRONCAL CORACORA - CIRCUITO 3 (3006) POR CAIDA DE CONDUCTOR FASE S EN DERIV. PAMPAHUAASI-STA ROSA, 13 LOCALIDADES AFECTADAS, SE AISLA LA FALLA Y SE CIERRA EL RECLOSEN.
							PUEBLO NUEVO	PULLO	PARINACHOCAS	AYACUCHO	
							CONDORARMA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							CARRIZAL	PULLO	PARINACHOCAS	AYACUCHO	
							CHICALLE	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							PALCA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							HUACAHUACA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							CALAPAMPA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							SAN LUIS BAJA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							CAJA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							SAN JUAN DE COCOMA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							SAN LUIS ALTA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							SANTA FILOMENA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	CORACORA I Y II	07/07/2020	22:08:00	08/07/2020	10:37:00	12.48	SANCOS	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	SE APERTURA RECLOSEN EN PSEC-027 DE LP TRONCAL CORACORA - CIRCUITO 3 (3006) POR CAIDA DE CONDUCTOR FASE S EN DERIV. PAMPAHUAASI-STA ROSA, 04 LOCALIDADES (06 SEDS) AFECTADAS, SE AISLA LA FALLA Y SE CIERRA EL RECLOSEN.
							PARA	CHAVIÑA	LUCANAS	AYACUCHO	
							PUEBLO NUEVO	CHAVIÑA	LUCANAS	AYACUCHO	
							LA MERCED	CHAVIÑA	LUCANAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
04	CORACORA I Y II	07/07/2020	22:08:00	08/07/2020	13:50:00	15.70	CHAQUIPAMPA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	SE APERTURA RECLOSEN EN PSEC-027 DE LP TRONCAL CORACORA - CIRCUITO 3 (3006) POR CAIDA DE CONDUCTOR FASE S EN DERIV. PAMPAHUSI-STA ROSA, 01 LOCALIDAD (02 SEDS) AFECTADAS, SE AISLA LA FALLA, SE CIERRA EL RECLOSEN; DEBIDO A QUE LA FALLA ESTABA AISLADA, SE CIERRA SECCIONAMIENTO DERV. A CHAQUIPAMPA (3010).

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
05	CORACORA I Y II	07/07/2020	22:08:00	08/07/2020	14:44:00	16.60	SANTA ROSA	CHAVIÑA	LUCANAS	AYACUCHO	SE APERTURA RECLOSEN EN PSEC-027 DE LP TRONCAL CORACORA - CIRCUITO 3 (3006) POR CAIDA DE CONDUCTOR FASE S EN DERIV. PAMPAHUSI-STA ROSA, 04 LOCALIDADES (04 SEDS) AFECTADAS, SE AISLA LA FALLA, SE CIERRA EL RECLOSEN, Y LUEGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE ENERGIZA LA ZONA DONDE SE ENCONTRABA LA FALLA, SECCIONAMIENTO DERIV. PAMPAHUSI-STA ROSA (3011) REPONIENDO EL SERVICIO COMPLETAMENTE.
							VILLACOLPA	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							PAMPAHUSI	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	
							HUISCHUNIZO	SANCOS	LUCANAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
06	CORACORA SER	07/07/2020	22:08:00	08/07/2020	10:37:00	12.48	NUEVA ESPERANZA	CHAVIÑA	LUCANAS	AYACUCHO	SE APERTURA RECLOSEN EN PSEC-027 DE LP TRONCAL CORACORA - CIRCUITO 3 (3006) POR CAIDA DE CONDUCTOR FASE S EN DERIV. PAMPAHUSI-STA ROSA, 01 LOCALIDAD AFECTADA, SE AISLA LA FALLA Y SE CIERRA EL RECLOSEN.