

## **REPORTE INTERRUPCIONES 10.06.2020**

Para : Ing. Luder Henrry Riofrio Cevallos  
Asunto : Informe de interrupciones del día 10.06.20  
Referencia : Decreto Supremo N° 094-2020-PCM  
Fecha : San Juan de Miraflores, 11 de junio del 2020

---

### **1. OBJETIVO**

Indicar las interrupciones ocurridas el día 10.06.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, y ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM.

### **2. ALCANCES**

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 10.06.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

### **3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS**

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

### **4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 10.06.20**

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 09.06.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

- Se registró una interrupción parcial en el SER Purmacana - Barranca, sector Araya Grande (PMI 980), debido a falla en el equipo seccionador cut – out

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

de la SED Araya Grande. Luego del mantenimiento correctivo se repuso el servicio eléctrico.

- Se registró una interrupción parcial en el SER Yauyos - Lunahuaná, en la derivación a la localidad de Yauyos, debido a falla provocado por terceros: caída de árbol sobre las redes MT que sacó de servicio la fase T. Para la realización del mantenimiento correctivo fue necesario cortar el servicio de las fases R y S, una vez concluido el mantenimiento se repuso el servicio eléctrico en la localidad de Yauyos.
- Se registró la salida de servicio en la Derivación LP San Antonio por descargas atmosféricas que ocasionó interrupciones parciales en los SERs Coracora I y II así como a Coracora SER. Luego del mantenimiento correctivo se repuso el servicio eléctrico.
- Las interrupciones del suministro eléctrico afectaron a 1,777 clientes.

## 5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El servicio eléctrico se encuentra al 100% en todos los sistemas eléctricos al cierre del 10.06.20.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

## ANEXO N°01

### SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
2	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
3	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
6	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
7	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
8	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
9	HUAROCHIRI	6814	326.49	Interconectado
10	QUINCHES	2718	129.32	Interconectado
11	CAJATAMBO - AMBAR	4695	222.16	Aislado
12	CANTA	1948	93.68	Aislado
13	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
14	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2336	70.86	Interconectado
16	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1245	178.80	Interconectado
18	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
19	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
20	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
21	HONGOS	2310	191.86	Interconectado
22	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
23	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
24	CHACAS - SAN LUIS	773	56.15	Interconectado
25	YAUCA DEL ROSARIO	560	74.36	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	466	20.97	Interconectado
27	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
28	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
29	CARAL	541	29.88	Interconectado
30	CHARAPE	501	14.96	Interconectado
31	CANGALLO V ETAPA	266	19.21	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	134	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	242	6.30	Interconectado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
<b>TOTAL CLIENTES</b>		<b>60,299</b>	<b>3,756.65</b>	

**ANEXO N°02**

**INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 10.06.20**

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	N° CLIENTES SER	N° CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	PURMACANA - BARRANCA	10/06/2020	06:10:00	10/06/2020	08:53:00	2.72	2398	925	PROPIO	NO_PROG_F ALLA	OTROS, POR FALLA EN COMPONENTE(S) DEL SISTEMA DE POTENCIA	PMI 980	N	RECLOSER APERTURADO UBICADO EN PMI 980 POR ROTURA DEL SECCIONADOR DE LA S.E. N° 01 DE ARAYA GRANDE.
02	YAUYOS - LUNAHUANA	10/06/2020	11:35:00	10/06/2020	13:39:00	2.07	3761	200	TERCEROS	NO_PROG_T ERCEROS	CAÍDA DE ÁRBOL	DERV. A YAUYOS	N	SALIDA DE SERVICIO DE LA FASE T EN LA DERIV. A YAUYOS (PSEC HUAMUCHACA), CONDUCTOR ROTO POR CAIDA DE CAIDO PROVOCADO POR TERCEROS, INTERRUPCIÓN AFECTÓ A LA LOCALIDAD DE YAUYOS. LUEGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REPUSO EL SERVICIO.
03	YAUYOS - LUNAHUANA	10/06/2020	12:40:00	10/06/2020	13:39:00	0.98	3761	390	PROPIO	NO_PROG_O PERACION	CORTE DE EMERGENCIA (NO INCLUIDOS EN PM Y PE)	DERV. A YAUYOS	N	SE CORTA EL SERVICIO TOTAL (FASES R Y S) EN LA DERIV. A YAUYOS (PSEC HUAMUCHACA), PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA FASE T AFECTADA POR CAIDA DE ARBOL, LUEGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REPUSO EL SERVICIO.
04	CORACORA I Y II	10/06/2020	16:19:00	10/06/2020	18:19:00	2.00	8331	118	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV SAN ANTONIO	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN ANTONIO (1026) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE R, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 8 AMP, 5 LOCALIDADES AFECTADAS
05	CORACORA SER	10/06/2020	16:19:00	10/06/2020	18:19:00	2.00	529	144	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV SAN ANTONIO	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN ANTONIO (1026) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE R, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 8 AMP, 7 LOCALIDADES AFECTADAS
<b>TOTAL AFECTADOS</b>							<b>1,777</b>							

**ANEXO N°03**
**LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 10.06.20**

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	PURMACANA - BARRANCA	10/06/2020	06:10:00	10/06/2020	08:53:00	2.72	VINTO BAJO	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	RECLOSER APERTURADO UBICADO EN PMI 980 POR ROTURA DEL SECCIONADOR DE LA S.E. N° 01 DE ARAYA GRANDE.
							VINTO ALTO	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							VISTA ALEGRE	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							PAMPA SAN ALEJO	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							RANRAIRCA	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							RONCADOR	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							LAS HUERTAS	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							ARAYA GRANDE	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							HUERTO MAYORCA	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							SANTA VICTORIA	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							ARAYA CHICA	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	YAUYOS - LUNAHUANA	10/06/2020	11:35:00	10/06/2020	13:39:00	2.07	YAUYOS	YAUYOS	YAUYOS	LIMA	SALIDA DE SERVICIO DE LA FASE T EN LA DERIV. A YAUYOS (PSEC HUAMUCHACA), CONDUCTOR ROTO POR CAIDA DE CAIDO PROVOCADO POR TERCEROS, INTERRUPCIÓN AFECTÓ A LA LOCALIDAD DE YAUYOS. LUEGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REPUSO EL SERVICIO.

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	YAUYOS - LUNAHUANA	10/06/2020	12:40:00	10/06/2020	13:39:00	0.98	YAUYOS	YAUYOS	YAUYOS	LIMA	SE CORTA EL SERVICIO TOTAL (FASES R Y S) EN LA DERIV. A YAUYOS (PSEC HUAMUCHACA), PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA FASE T AFECTADA POR CAIDA DE ARBOL, LUEGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REPUSO EL SERVICIO.

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
04	CORACORA I Y II	10/06/2020	16:19:00	10/06/2020	18:19:00	2.00	PACHACHACA	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN ANTONIO (1026) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE R, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 8 AMP, 5 LOCALIDADES AFECTADAS.
							PALLCCA	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CCALACCAPCHA	OYOLO	PAUCAR DEL SARASARA	AYACUCHO	
							SORANI	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
05	CORACORA SER	10/06/2020	16:19:00	10/06/2020	18:19:00	2.00	SAN ANTONIO	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN ANTONIO (1026) POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS FASE R, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 8 AMP, 7 LOCALIDADES AFECTADAS.
							PILLPINTO	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PALLANCATA	CORONEL CASTENEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							SANTA ROSA	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							SAN GABRIEL	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CERA FLORIDA	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							HUANACMARCA	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							SAURICAY	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	