

REPORTE INTERRUPCIONES 10.08.2020

Para : Ing. Luder Henrry Riofrio Cevallos
Gerente Técnico (e)

Asunto : Informe de interrupciones del día 10.08.20

Referencia : Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

Fecha : San Juan de Miraflores, 11 de agosto del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 10.08.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, y prorrogada nuevamente hasta el 31.07.20 mediante el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 10.08.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 10.08.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 10.08.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

- Se registró una interrupción parcial en el SER Tambo Quemado (Salida de la fase "S" en el Alimentador PU-202) debido a falla presentada en las redes de Electrodunas.
- Se registró una interrupción por mantenimiento programado en el SER Hongos (Deriv. Huangascar) debido a la conexión de dos sistemas de utilización de América Móvil: SITE LI9114 RTND-Huangascar y SITE LI9111 RTND-Hongos.
- Se registró una interrupción por mantenimiento programado en el SER Hongos (Deriv. Chocos) debido a la conexión de un sistema de utilización de América Móvil: SITE LI9108 RTND-Chocos.
- Se registró una interrupción por mantenimiento programado en el SER Purmacana (Deriv. Tantalainas) debido a la conexión de un sistema de utilización de la empresa Genética Animal.
- Se registró una interrupción parcial en el SER Coracora I y II Etapa, por la caída de conductor en la LP Deriv. a Collahuacho, afectando a 07 localidades, luego de efectuar el mantenimiento correctivo se repuso el servicio.
- Se registró una interrupción total en el SER Tambo Quemado (Salida de servicio del Alimentador PU-202) debido a falla presentada en las redes de Electrodunas.
- Las interrupciones de suministro eléctrico afectaron a 3,580 clientes.

5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El servicio eléctrico se encuentra operativo al 100% en los sistemas eléctricos de ADINELSA al cierre del 10.08.20.

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
2	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
3	CHUQUIBAMBA	566	129.33	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	CAJATAMBO - AMBAR	4696	222.16	Aislado
6	HUMAY	1093	74.99	Interconectado
7	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
8	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
9	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
10	HUAROCHIRI	6825	326.49	Interconectado
11	QUINCHES	2722	129.32	Interconectado
12	CANTA	1948	93.68	Aislado
13	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
14	PURMACANA - BARRANCA	2493	71.29	Interconectado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2313	70.86	Interconectado
16	IHUARI	1065	64.64	Interconectado
17	HONGOS	2294	191.86	Interconectado
18	TAMBO QUEMADO	1245	178.80	Interconectado
19	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
20	ASQUIPATA	331	23.40	Interconectado
21	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
22	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
23	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	466	20.97	Interconectado
24	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
25	CHACAS - SAN LUIS	773	56.15	Interconectado
26	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
27	YAUCA DEL ROSARIO	560	74.36	Interconectado
28	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
29	CARAL	541	29.88	Interconectado
30	CHARAPE	508	14.96	Interconectado
31	CANGALLO V ETAPA	266	19.21	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	134	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	242	6.30	Interconectado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60,384	3,756.65	

ANEXO N°02
INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 10.08.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	Nº CLIENTES SER	Nº CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	TAMBO QUEMADO	10/08/2020	07:38:00	10/08/2020	08:50:00	1.20	1245	531	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	PMI SAN CRISTOBAL	NO	SALIDA DE SERVICIO DE FASE S DEL ALIMENTADOR DE ELECTRODUNAS, OCASIONA SALIDA DE SERVICIO EN LAS LOCALIDADES CONECTADAS A LA FASE S.
02	HONGOS	10/08/2020	12:00:00	10/08/2020	13:40:00	1.67	2294	1410	PROPIO	PROG_MNTT_O	POR MANTENIMIENTO	DERV. HUANGASCAR	NO	MANTENIMIENTO PROGRAMADO SE APERTURA SECCIONAMIENTO EHO-M000335 (DERIV. HUANGASCAR) PARA CONEXIÓN DE SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE AMÉRICA MOVIL – FITEL DE LOS NODOS: SITE LI9114 RTND-HUANGASCAR Y SITE LI9111 RTND-HONGOS
03	HONGOS	10/08/2020	12:00:00	10/08/2020	13:40:00	1.67	2294	139	PROPIO	PROG_MNTT_O	POR MANTENIMIENTO	DERV. CHOCOS	NO	MANTENIMIENTO PROGRAMADO SE APERTURA SECCIONAMIENTO HO-P000352 (DERIV. CHOCOS) PARA CONEXIÓN DE SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE AMÉRICA MOVIL – FITEL DEL NODO: SITE LI9108 RTND-CHOCOS
04	PURMACANA - BARRANCA	10/08/2020	10:00:00	10/08/2020	11:37:00	1.62	2493	425	PROPIO	PROG_MNTT_O	POR MANTENIMIENTO	DERV TANTALAINES	NO	APERTURA DEL SECCIONAMIENTO DERV. A TANTALAINAS (PB-000053) PARA LA CONEXION DE SISTEMA DE UTILIZACION EN MT DE GENETICA ANIMAL, SIN SERVICIO 08 LOCALIDADES
05	CORACORA I Y II	10/08/2020	08:40:00	10/08/2020	12:28:00	3.80	8331	361	PROPIO	NO_PROG_FALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	DERV. COLLAHUACHO	NO	SALIDA DE SERVICIO DERIV. COLLAHUACHO (ECC-M002628) FASE T POR CAÍDA DE CONDUCTOR ENTRE E-8 A E-9.
06	TAMBO QUEMADO	10/08/2020	14:50:00	10/08/2020	19:32:00	4.70	1245	1245	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	PMI SAN CRISTOBAL	NO	SALIDA DE SERVICIO DEL ALIMENTADOR PU-202 DE ELECTRODUNAS, OCASIONA SALIDA DE SERVICIO DE TODAS LAS LOCALIDADES DEL SER TAMBO QUEMADO. CENTRO DE CONTROL ELECTRODUNAS INFORMA QUE TUVO DESPRENDIMIENTO DE CONDUCTOR CERCA A LA DE SET PUQUIO.
TOTAL AFECTADOS							3580							

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 10.08.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	TAMBO QUEMADO	10/08/2020	07:38:00	10/08/2020	08:50:00	1.20	SAISA	SAISA	LUCANAS	AYACUCHO	SALIDA DE SERVICIO DE FASE S DEL ALIMENTADOR DE ELECTRODUNAS, OCASIONA SALIDA DE SERVICIO EN LAS LOCALIDADES CONECTADAS A LA FASE S.
							LISAHUACCHI	SAISA	LUCANAS	AYACUCHO	
							AJLAHUITO	SAISA	LUCANAS	AYACUCHO	
							PAMPA REDONDA BAJA	SAN PEDRO	LUCANAS	AYACUCHO	
							PAMPA REDONDA ALTA	SAN PEDRO	LUCANAS	AYACUCHO	
							HUANCA	SANTA LUCIA	LUCANAS	AYACUCHO	
							ASTO	SANTA LUCIA	LUCANAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	HONGOS	10/08/2020	12:00:00	10/08/2020	13:40:00	1.67	MARCALLA	AZANGARO	YAUYOS	LIMA	MANTENIMIENTO PROGRAMADO SE APERTURA SECCIONAMIENTO EHO-M000335 (DERIV. HUANGASCAR) PARA CONEXIÓN DE SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE AMÉRICA MÓVIL – FITEL DE LOS NODOS: SITE LI9114 RTND-HUANGASCAR Y SITE LI9111 RTND-HONGOS
							CACRA	CACRA	YAUYOS	LIMA	
							VILLAFRANCA	CACRA	YAUYOS	LIMA	
							PUENTE HUANO	CACRA	YAUYOS	LIMA	
							HONGOS	HONGOS	YAUYOS	LIMA	
							HUANGASCAR	HUANGASCAR	YAUYOS	LIMA	
							IPALLA	HUANGASCAR	YAUYOS	LIMA	
							HUARIPITI	HUANGASCAR	YAUYOS	LIMA	
							CHOCALLA	HUANGASCAR	YAUYOS	LIMA	
							VINCULLAY	HUANGASCAR	YAUYOS	LIMA	
							PUEBLO NUEVO	HUANGASCAR	YAUYOS	LIMA	
							CHILLACA	HUANGASCAR	YAUYOS	LIMA	
							SANTA ANA	LINCHA	YAUYOS	LIMA	
							COCHAMARCA	LINCHA	YAUYOS	LIMA	
							LINCHA	LINCHA	YAUYOS	LIMA	
							CHACAMARCA	LINCHA	YAUYOS	LIMA	
							ANTA	LINCHA	YAUYOS	LIMA	
							OMAS	LINCHA	YAUYOS	LIMA	
							PAMPA HERMOSA	LINCHA	YAUYOS	LIMA	
							AQUINHUA	LINCHA	YAUYOS	LIMA	
							HUANANTA	LINCHA	YAUYOS	LIMA	
							MANZANALES	LINCHA	YAUYOS	LIMA	
							JOLLPABADO	LINCHA	YAUYOS	LIMA	
							ORTIGAL	MADEAN	YAUYOS	LIMA	
							PALLCA DE MADEAN	MADEAN	YAUYOS	LIMA	
							JANTO CORRAL	MADEAN	YAUYOS	LIMA	
							YUNCAIPARA	MADEAN	YAUYOS	LIMA	

VIÑAC	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
FLORIDA ALTA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
YURAXAIHUA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
FLORIDA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
TAMBOPATA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
CRUZPAMPA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
PICUNZA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
APURI	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
HUAYCHAUCAMA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
PAMPA UÑA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
GRAU	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
PIRHUAYOC	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
PAMPA ROSARIO	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
ESMERALDA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
HUAYONCOCHA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
SOYOMOJO	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
CUNYARI	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
LAS FLORES HUAYLLURAN	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
TINYACANCHA_CA NLLUMAYO	VIÑAC	YAUYOS	LIMA

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	HONGOS	10/08/2020	12:00:00	10/08/2020	13:40:00	1.67	CHOCOS	CHOCOS	YAUYOS	LIMA	MANTENIMIENTO PROGRAMADO SE APERTURA SECCIONAMIENTO HO-P000352 (DERIV. CHOCOS) PARA CONEXIÓN DE SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE AMÉRICA MOVIL – FITEL DEL NODO: SITE LI9108 RTND-CHOCOS

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
04	PURMACANA - BARRANCA	10/08/2020	10:00:00	10/08/2020	11:37:00	1.62	MICAEA BASTIDAS	SUPE	BARRANCA	LIMA	APERTURA DEL SECCIONAMIENTO DERV. A TANTALAINAS (PB-000053) PARA LA CONEXION DE SISTEMA DE UTILIZACION EN MT DE GENETICA ANIMAL, SIN SERVICIO 08 LOCALIDADES.

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
05	CORACORA I Y II	10/08/2020	08:40:00	10/08/2020	12:28:00	3.80	HUAYLLASCA	LAMPA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	SALIDA DE SERVICIO DERIV. COLLAHUACHO (ECC-M002628) FASE T POR CAÍDA DE CONDUCTOR ENTRE E-8 A E-9.
							SAN ANTONIO	LAMPA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							CHACARAY	LAMPA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							COLLAHUACHO-PUYUSCA	PUYUSCA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							LACAYA-PUYUSCA	PUYUSCA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CHAICHA	LAMPA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							PUCHICA	LAMPA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
06	TAMBO QUEMADO	10/08/2020	14:50:00	10/08/2020	19:32:00	4.70	BUENA VISTA	SAISA	LUCANAS	AYACUCHO	SALIDA DE SERVICIO DEL ALIMENTADOR PU-202 DE ELECTRODUNAS, OCASIONA SALIDA DE SERVICIO DE TODAS LAS LOCALIDADES DEL SER TAMBO QUEMADO. CENTRO DE CONTROL ELECTRODUNAS INFORMA QUE TUVO DESPRENDIMIENTO DE CONDUCTOR CERCA A LA DE SET PUQUIO.
							SAISA	SAISA	LUCANAS	AYACUCHO	
							LISAHUACCHI	SAISA	LUCANAS	AYACUCHO	
							AJLAHUITO	SAISA	LUCANAS	AYACUCHO	
							HUANCA	SANTA LUCIA	LUCANAS	AYACUCHO	
							ASTO	SANTA LUCIA	LUCANAS	AYACUCHO	
							SANTA LUCIA	SANTA LUCIA	LUCANAS	AYACUCHO	
							UCHUYTAMBO	SANTA LUCIA	LUCANAS	AYACUCHO	
							SANTA ROSA DE LLACUA	SANTA LUCIA	LUCANAS	AYACUCHO	
							CAJA	SANTA LUCIA	LUCANAS	AYACUCHO	
							CARMEN ALTA	SANTA LUCIA	LUCANAS	AYACUCHO	
							CHUQUIMARAN	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO	
							NUEVO SANTIAGO	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO	
							FLOR DE HUALLHUA	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO	
							VILLATAMBO	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO	
							UMAMARCA	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO	
							UCHUYMARCA	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO	
							INCA CORRAL	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO	
							PIRCA	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO	
							LAS MONJAS	SANTA CRUZ	PALPA	ICA	
							PAMPA REDONDA BAJA	SAN PEDRO	LUCANAS	AYACUCHO	
							PAMPA REDONDA ALTA	SAN PEDRO	LUCANAS	AYACUCHO	
							SANTIAGO	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO	
							AMCCA	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO	

					SANTIAGO DE HUALLHUA	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO	
					RONQUILLO	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO	
					PIRCA CHICA	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO	