

REPORTE INTERRUPCIONES 11.06.2020

Para : Ing. Luder Henrry Riofrio Cevallos
Asunto : Informe de interrupciones del día 11.06.20
Referencia : Decreto Supremo N° 094-2020-PCM
Fecha : San Juan de Miraflores, 12 de junio del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 11.06.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, y ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 11.06.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 11.06.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 11.06.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

- Se registró la interrupción parcial en el SER Guadalupe – Santa Fe – Ruquia – Vegueta (PMI 913), debido a caída de conductor en las redes MT de la

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Universalización de la Salud”

localidad de Ruquia, luego del mantenimiento correctivo, se coordinó con ENEL para la reposición del servicio eléctrico.

- Se registró la interrupción parcial en el SER Purmacana - Barranca, sector Purmacana Supe (PMI 950), e interrupción total en el SER Caral (PMI 1167) debido a fallas presentadas en el mismo alimentador MT de ENEL, se esperó a que ENEL culminará sus mantenimientos y repusiera el servicio.
- Las interrupciones del suministro eléctrico afectaron a 1,588 clientes.

5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El servicio eléctrico se encuentra al 100% en todos los sistemas eléctricos al cierre del 11.06.20.

ANEXO N°02
INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 11.06.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	Nº CLIENTES SER	Nº CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	11/06/2020	07:12:00	11/06/2020	12:26:00	5.23	466	20	PROPIO	NO_PROG_F ALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	PMI 913	N	CAIDA DE CONDUCTOR POR ROTURA EN LA E-09 FASE T, OCASIONA APERTURA SECCIONAMIENTO EN PMI 913, QUEDANDO SIN SERVICIO EL CC.PP. RUQUIA, LUEGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REPONE EL SERVICIO, PREVIA COORDINACION CON ENEL.
02	CARAL	11/06/2020	17:50:00	11/06/2020	18:08:00	0.30	541	541	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	EXTERNO	N	FALLA EN ALIMENTADOR DE ENEL, PERSONAL DE ENEL VERIFICÓ EN LOS PUNTOS DE MEDICIÓN DE ADINELSA Y NO HALLÓ INDICIOS QUE LA FALLA OCURRIERA EN REDES DE ADINELSA.
03	PURMACANA - BARRANCA	11/06/2020	17:50:00	11/06/2020	18:40:00	0.83	2398	1027	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	EXTERNO	N	FALLA EN ALIMENTADOR DE ENEL, PERSONAL DE ENEL VERIFICÓ EN LOS PUNTOS DE MEDICIÓN DE ADINELSA Y NO HALLÓ INDICIOS QUE LA FALLA OCURRIERA EN REDES DE ADINELSA.
TOTAL AFECTADOS							1,588							

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 11.06.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	11/06/2020	07:12:00	11/06/2020	12:26:00	5.23	RUQUIA	VEGUETA	HUAURA	LIMA	CAIDA DE CONDUCTOR POR ROTURA EN LA E-09 FASE T, OCASIONA APERTURA SECCIONAMIENTO EN PMI 913, QUEDANDO SIN SERVICIO EL CC.PP. RUQUIA, LUEGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REPONE EL SERVICIO, PREVIA COORDINACION CON ENEL.

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	CARAL	11/06/2020	17:50:00	11/06/2020	18:08:00	0.30	EL SAUSAL	SUPE	BARRANCA	LIMA	FALLA EN ALIMENTADOR DE ENEL, PERSONAL DE ENEL VERIFICÓ EN LOS PUNTOS DE MEDICIÓN DE ADINELSA Y NO HALLÓ INDICIOS QUE LA FALLA OCURRIERA EN REDES DE ADINELSA.
							EL MOLINO	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							HUARALICA	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							VENTUROSA	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							LIMAN	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							PULANCACHI	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							PANDO	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							LLAMAHUACA	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							PUEBLO NUEVO	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							ALPACOTO	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							CARAL	SUPE	BARRANCA	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	PURMACANA - BARRANCA	11/06/2020	17:50:00	11/06/2020	18:40:00	0.83	VINTO BAJO	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	FALLA EN ALIMENTADOR DE ENEL, PERSONAL DE ENEL VERIFICÓ EN LOS PUNTOS DE MEDICIÓN DE ADINELSA Y NO HALLÓ INDICIOS QUE LA FALLA OCURRIERA EN REDES DE ADINELSA.
							VINTO ALTO	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							VISTA ALEGRE	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							PAMPA SAN ALEJO	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							RANRAIRCA	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							RONCADOR	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							LAS HUERTAS	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							ARAYA GRANDE	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							HUERTO MAYORCA	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							SANTA VICTORIA	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							ARAYA CHICA	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	