

## **REPORTE INTERRUPCIONES 11.07.2020**

Para : Ing. Luder Henrry Riofrio Cevallos  
Gerente Técnico (e)

Asunto : Informe de interrupciones del día 11.07.20

Referencia : Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

Fecha : San Juan de Miraflores, 12 de julio del 2020

---

### **1. OBJETIVO**

Indicar las interrupciones ocurridas el día 11.07.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, y prorrogada nuevamente hasta el 31.07.20 mediante el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM.

### **2. ALCANCES**

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 11.07.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

### **3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS**

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

### **4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 11.07.20**

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 11.07.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Universalización de la Salud”

- Se registró una interrupción parcial en el SER Castrovirreyna – Huaytará (Eje Tantará), debido a caída de estructura en el Alimentador de MT de Electrodunas (en el sector de Cochas), quedando sin servicio sesenta localidades del SER Castrovirreyna – Huaytará, se coordina con el Centro de Control de Electrodunas para la reposición del servicio, lo cual se realiza luego que culminaran sus mantenimientos correctivos.
- Se registró una interrupción total en el SER Canta, debido a fallas en los grupos de generación de la CH Canta (ENEL); luego de efectuar las reparaciones ENEL repone el servicio en el Alimentador CT-02 (Sectores Sumbilca – Viscas – Acochaca), sin embargo continúa sin abastecimiento eléctrico el Alimentador CT-01 (Sector Arahuay), según indica el cuadro del Anexo 02.
- Las interrupciones del suministro eléctrico afectaron a 2,625 clientes.

## 5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El servicio eléctrico se encuentra restringido parcialmente en el SER Canta (Sector Arahuay), al cierre del 11.07.20.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
 "Año de la Universalización de la Salud"

## ANEXO N°01

### SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
2	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
3	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
6	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
7	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
8	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
9	HUAROCHIRI	6814	326.49	Interconectado
10	QUINCHES	2718	129.32	Interconectado
11	CAJATAMBO - AMBAR	4695	222.16	Aislado
12	CANTA	1948	93.68	Aislado
13	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
14	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2336	70.86	Interconectado
16	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1245	178.80	Interconectado
18	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
19	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
20	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
21	HONGOS	2310	191.86	Interconectado
22	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
23	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
24	CHACAS - SAN LUIS	773	56.15	Interconectado
25	YAUCA DEL ROSARIO	560	74.36	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	466	20.97	Interconectado
27	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
28	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
29	CARAL	541	29.88	Interconectado
30	CHARAPE	501	14.96	Interconectado
31	CANGALLO V ETAPA	266	19.21	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	134	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	242	6.30	Interconectado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
<b>TOTAL CLIENTES</b>		<b>60,299</b>	<b>3,756.65</b>	

**ANEXO N°02**

**INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 11.07.20**

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	N° CLIENTES SER	N° CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCION	NATURALEZA INTERRUPCION	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CASTROVIRR EYNA- HUAYTARA	11/07/2020	06:01:00	11/07/2020	22:10:00	16.15	1949	677	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	RECLOSER ELECTROD.	N	FALLA EN ZONA DE ELECTRODUNAS, ESTRUCTURA CAÍDA EN LA ZONA DE COCAS, AFECTANDO TODO EL EJE CASTROVIRREYNA - TANTARÁ: COCAS, MOLLEPAMPA, HUACHOS, CAJAMARCA, TANTARÁ, ARMA, SAN JUAN.
02	CANTA	11/07/2020	17:35:00	11/07/2020	23:05:00	5.50	1948	1468	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	CH CANTA	N	SALIDA DE SERVICIO DE LA CH CANTA (ENEL), FALLA EN GRUPOS DE GENERACION, ENEL REPUSO EL SERVICIO PRIMERO EN EL ALIMENTADOR CT-02. (SECTORES SUMBILCA – VISCAS - ACOCHACA).
03	CANTA	11/07/2020	17:35:00				1948	480	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	CH CANTA	N	SALIDA DE SERVICIO DE LA CH CANTA (ENEL), FALLA EN GRUPOS DE GENERACION, ENEL REPUSO EL SERVICIO FINALMENTE EN EL ALIMENTADOR CT-01 (SECTOR ARAHUAY).
<b>TOTAL AFECTADOS</b>							<b>2,625</b>							

**ANEXO N°03**

**LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 11.07.20**

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	11/07/2020	06:01:00	11/07/2020	22:10:00	16.15	JOYOC	ARMA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	FALLA EN ZONA DE ELECTRODUNAS, ESTRUCTURA CAÍDA EN LA ZONA DE COCAS, AFECTANDO TODO EL EJE CASTROVIRREYNA - TANTARÁ: COCAS, MOLLEPAMPA, HUACHOS, CAJAMARCA, TANTARÁ, ARMA, SAN JUAN.
							TARAPUCRO	ARMA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							PUCARA GRANDE	ARMA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							ZAÑULLA	ARMA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							MEJORADA	ARMA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							PUCARA CHICO	ARMA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							HUAYAO	ARMA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							YARGAHUASI	ARMA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							SANTA ROSA	ARMA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							HUINCHULLAY	ARMA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							HUACYAS	AURAHUA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							CULLPARA	AURAHUA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							PATACANCHA	AURAHUA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							FLOR DE CANCHA	AURAHUA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							MACHOCRUZ	CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							PUEBLO NUEVO	CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							NUEVO SAN CRISTOBAL	CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							CUCHIPILANA	CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							AYAPATA	CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							TUCLUCHE	CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							PACATAY	CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							EMILIA ORGON	CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							CHACARA	CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							MARCAS	CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							CRUZ PATA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							SANTO DOMINGO	CHUPAMARCA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							HUAYLLAY	CHUPAMARCA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							PAMPA JUNÍN	CHUPAMARCA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							PANGA	COCAS	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							CRUZ PATA	COCAS	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							ISLA	COCAS	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							TACMA	COCAS	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							TORRES MARCA	COCAS	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							LLUCHUCHO	HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							YURACCOCHA	HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							PICHUTA CUCHO	HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							HUIRAYA	HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							CONDOR MARCA	HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	
							HUARIBAMBA	HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA	

CCAGACHACA	HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA
HUAYCOS	HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA
QUICHUA	HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA
QUILCA	HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA
CEBADAPATA	MOLLEPAMPA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA
HUANCAPATA	MOLLEPAMPA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA
CANCHINA	MOLLEPAMPA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA
ANTACANCHA	MOLLEPAMPA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA
HUNCALLAMA	MOLLEPAMPA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA
QUINCARA	MOLLEPAMPA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA
CHICHO	MOLLEPAMPA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA
CASACOYA	MOLLEPAMPA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA
INYACCASA	MOLLEPAMPA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA
PATIPATA- ALAHUAYCO	SAN JUAN	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA
NARANJUYOCC	SAN JUAN	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA
HUANCHO	SAN JUAN	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA
YANAPAMPA	SAN JUAN	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA
OCROCCOCHA	TANTARA	CASTROVIRREYNA	HUANCAVELICA
SANTA ROSA	AYAVI	HUAYTARA	HUANCAVELICA
SANTA ROSA	QUITO-ARMA	HUAYTARA	HUANCAVELICA
QUICHUA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	HUANCAVELICA

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	CANTA	11/07/2020	17:35:00	11/07/2020	23:05:00	5.50	MARCO	HUAMANTANGA	CANTA	LIMA	SALIDA DE SERVICIO DE LA CH CANTA (ENEL), FALLA EN GRUPOS DE GENERACION, ENEL REPUSO EL SERVICIO PRIMERO EN EL ALIMENTADOR CT-02. (SECTORES SUMBILCA – VISCAS - ACOCHACA).

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	CANTA	11/07/2020	17:35:00				ARAHUAY	ARAHUAY	CANTA	LIMA	SALIDA DE SERVICIO DE LA CH CANTA (ENEL), FALLA EN GRUPOS DE GENERACION SE REPUSO EL SERVICIO FINALMENTE EN EL ALIMENTADOR CT-01 (SECTOR ARAHUAY)
							COLLO	ARAHUAY	CANTA	LIMA	
							SHIMAY	ARAHUAY	CANTA	LIMA	
							ARCHO	ARAHUAY	CANTA	LIMA	
							LICAHUASI	ARAHUAY	CANTA	LIMA	
							QUISO	ARAHUAY	CANTA	LIMA	
							OROBEL	HUAROS	CANTA	LIMA	
							HUARHUAR	SANTA ROSA DE QUIVES	CANTA	LIMA	
							ANTAMAZA	ARAHUAY	CANTA	LIMA	