

### **REPORTE INTERRUPCIONES 12.04.2020**

Para : Ing. Felipe Casasola Margarito  
Asunto : Informe de interrupciones del día 12.04.2020  
Referencia : INFORME N° 027-2020-GT 12.04.2020  
Fecha : San Juan de Miraflores, 13 de abril del 2020

---

#### **1. OBJETIVO**

Indicar las interrupciones ocurridas el día 12.04.2020, en los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.2020), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; y posteriormente fue ampliado hasta el 26.04.2020 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM.

#### **2. ALCANCES**

Salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 12.04.2020. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

#### **3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS**

- Se cuenta con acopio de materiales esenciales (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

#### **4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 12.04.20**

Las salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA se encuentran listadas en el **Anexo N°02** del cual se tiene lo siguiente:

- Se tienen registrados tres interrupciones no programadas en tres sistemas eléctricos en el día 12.04.20.
- Una interrupción registrada en el día 12.04.20 en el SER Coracora I y II Etapa, tuvo por origen corte por emergencia, para mantenimiento correctivo urgente.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

- Una interrupción registrada en el día 12.04.20 en el SER Hongos, tuvo por origen falla por caída de conductor en la LP Derv a Colca.
- La falla ocasionada en el SER Chuquibamba – sector Tolconi por falla originada por descarga atmosférica no ha sido despejada desde el día 28.03.20, el personal se encuentra trabajando en el restablecimiento del servicio eléctrico.
- Las interrupciones afectaron a 1,005 clientes.

## 5. **CONCLUSIONES**

- Una interrupción que afecto a un sistema eléctrico fue ocasionado por fenómenos naturales.
- Se tuvo una interrupción por falla propia de la red.
- Se tuvo que realizar un corte de emergencia.
- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El sector Tolconi del SER Chuquibamba se encuentra sin suministro eléctrico, el personal técnico se encuentra realizando las actividades correctivas.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

## ANEXO N°01

### SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	SANTA LEONOR	3539	194.46	Aislado
2	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
3	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUAROCHIRI	6666	326.49	Interconectado
6	CANTA	1977	93.68	Aislado
7	CAJATAMBO - AMBAR	4694	222.16	Aislado
8	QUINCHES	2693	129.32	Interconectado
9	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
10	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
11	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
12	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
13	HONGOS	2326	191.86	Interconectado
14	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
15	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
16	YAUCA DEL ROSARIO	590	74.36	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1214	178.80	Interconectado
18	YAUYOS - LUNAHUANA	3762	217.18	Interconectado
19	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
20	PASCO RURAL (HUACHON)	748	48.27	Interconectado
21	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
22	PAMPA CONCON TOPARÁ	2349	70.86	Interconectado
23	CARAL	524	29.88	Interconectado
24	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
25	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	386	20.97	Interconectado
27	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
28	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
29	CHARAPE	497	14.96	Interconectado
30	CANGALLO V ETAPA	270	19.21	Interconectado
31	CANAAN FERMÍN TANGUIS	136	2.71	Interconectado
32	GRACIAS A DIOS	237	6.30	Aislado
33	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
34	CHACAS - SAN LUIS	770	56.15	Interconectado
<b>TOTAL CLIENTES</b>		<b>60,022</b>	<b>3,756.65</b>	

**ANEXO N°02**

**INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 12.04.20**

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	N° CLIENTES SER	N° CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CHUQUIBAMBA	28/03/2020	18:00:00				580	241	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	TOLCONI	N	SALE DE SERVICIO TODO EL SERCTOR TOLCONI, CAIDA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. POSIBLE FALLA EN LA SUBESTACION DE ARES.
02	CORACORA I Y II	12/04/2020	13:50:00	12/04/2020	16:26:00	2.60	8331	705	PROPIO	NO_PROG_OPÉRATION	CORTE DE EMERGENCIA (NO INCLUIDOS EN PM Y PE)	PSEC E-207 CORACORA-PAUSA	N	APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E207 TRONCAL S.E. CORACORA - PAUSA (2072) PARA LIBERAR CONDUCTOR MONTADO SOBRE LA FIBRA ÓPTICA FASE T ESTRUCTURA 250 - 251, 14 LOCALIDADES AFECTADAS.
03	HONGOS	12/04/2020	11:00:00	12/04/2020	17:00:00	6.00	2326	59	PROPIO	NO_PROG_FALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	DERV COLCA	N	APERTURA EL SECCIONAMIENTO DERV COLCA POR CAIDA DE CONDUCTOR EN VANO DE 500 M ENTRE LAS ESTRUCTURAS N° 03 Y N° 04 DE DERIVACIÓN COLCA FASE T, 04 LOCALIDADES AFECTADAS.
<b>TOTAL AFECTADOS</b>							<b>1,005</b>							

### ANEXO N°03

#### LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 12.04.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CHUQUIBAMBA	28/03/2020	18:00:00				HUARACOPALCA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	SALE DE SERVICIO TODO EL SECTOR TOLCONI, CAIDA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, POSIBLE AVERIA EN EL TRANSFORMADOR LOCALIZADO EN LA SE ARES. PERSONAL TECNICO SE ENCUENTRA TRABAJANDO.
							CHECOTÁÑA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							TOLCONI	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							HUAYTAPALCA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							CHUA	CAYLLOMA	CAYLLOMA	AREQUIPA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	CORACORA I Y II	12/04/2020	13:50:00	12/04/2020	16:26:00	2.60	ANTAMARCA	PARARCA	PAUCAR DEL SARASARA	AYACUCHO	APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E207 TRONCAL S.E. CORACORA - PAUSA (2072) PARA LIBERAR CONDUCTOR MONTADO SOBRE LA FIBRA ÓPTICA FASE T ESTRUCTURA 250 - 251, 14 LOCALIDADES AFECTADAS.
							PARARCA	PARARCA	PAUCAR DEL SARASARA	AYACUCHO	
							COLCABAMBA	PARARCA	PAUCAR DEL SARASARA	AYACUCHO	
							AULLA	PARARCA	PAUCAR DEL SARASARA	AYACUCHO	
							QUILCATA	SARA SARA	PAUCAR DEL SARASARA	AYACUCHO	
							ACOQUIPA	SARA SARA	PAUCAR DEL SARASARA	AYACUCHO	
							SANTA ROSA	CHAVIÑA	LUCANAS	AYACUCHO	
							CASIRE	PAUSA	PAUCAR DEL SARASARA	AYACUCHO	
							MARAN	PAUSA	PAUCAR DEL SARASARA	AYACUCHO	
							TONSIO	PAUSA	PAUCAR DEL SARASARA	AYACUCHO	
							HUANCARA	PAUSA	PAUCAR DEL SARASARA	AYACUCHO	
							PIRCA	PAUSA	PAUCAR DEL SARASARA	AYACUCHO	
							NAUQUIPA	CAHUACHO	CARAVELI	AREQUIPA	
							RAURIPA	PAUSA	PAUCAR DEL SARASARA	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	HONGOS	12/04/2020	11:00:00	12/04/2020	17:00:00	6.00	COLCA	AZANGARO	YAUYOS	LIMA	APERTURA EL SECCIONAMIENTO DERV COLCA POR CAIDA DE CONDUCTOR EN VANO DE 500 M ENTRE LAS ESTRUCTURAS N° 03 Y N° 04 DE DERIVACIÓN COLCA FASE T, 04 LOCALIDADES AFECTADAS.
							VILLAFLOR	AZANGARO	YAUYOS	LIMA	
							CHANCANI	CHOCOS	YAUYOS	LIMA	
							CHAMPO	CHOCOS	YAUYOS	LIMA	