

## REPORTE INTERRUPCIONES 13.05.2020

Para : Ing. Felipe Casasola Margarito  
Asunto : Informe de interrupciones del día 13.05.20  
Referencia : Decreto Supremo N° 083-2020-PCM  
Fecha : San Juan de Miraflores, 14 de mayo del 2020

---

### **1. OBJETIVO**

Indicar las interrupciones ocurridas el día 13.05.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM y ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM. En estos intervalos de tiempo se han decretado inmovilización social obligatoria.

### **2. ALCANCES**

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 13.05.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

### **3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS**

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

### **4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 13.05.20**

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 13.05.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

- Se tiene registrada una interrupción parcial debido a falla ocasionada en el SER Chuquibamba – sector Tolconi desde el día 28.03.20 debido a

**"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**

**"Año de la Universalización de la Salud"**

descargas atmosféricas que a la fecha no ha sido despejada, se ha realizado las coordinaciones con el contratista que se encargará de la reparación del equipamiento deteriorado por las descargas atmosféricas, y se ha coordinado con la Minera Ares para las facilidades de ingreso al campamento minero.

- La interrupción afectan a 241 clientes.

## **5. CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El SER Chuquibamba se encuentra parcialmente sin servicio eléctrico, el personal técnico se encuentra realizando las actividades correctivas haciendo las coordinaciones respectivas para el restablecimiento del servicio eléctrico.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

## ANEXO N°01

### SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

| N°                    | SISTEMA ELÉCTRICO RURAL  | USUARIOS      | Km MT           | SISTEMA        |
|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1                     | CHUQUIBAMBA              | 580           | 129.33          | Interconectado |
| 2                     | CORACORA SER             | 529           | 73.77           | Interconectado |
| 3                     | AYACUCHO SUR             | 748           | 154.89          | Interconectado |
| 4                     | HUMAY                    | 1110          | 74.99           | Interconectado |
| 5                     | CORACORA IV              | 187           | 24.91           | Interconectado |
| 6                     | CORACORA I Y II          | 8331          | 683.82          | Interconectado |
| 7                     | ASQUIPATA                | 334           | 23.40           | Interconectado |
| 8                     | SANTA LEONOR             | 3584          | 194.46          | Aislado        |
| 9                     | ACARI CHALA              | 4567          | 170.37          | Interconectado |
| 10                    | QUINCHES                 | 2718          | 129.32          | Interconectado |
| 11                    | MARCABAMBA               | 956           | 10.13           | Interconectado |
| 12                    | QUICACHA                 | 1567          | 79.31           | Interconectado |
| 13                    | IHUARI                   | 1025          | 64.64           | Interconectado |
| 14                    | CANTA                    | 1948          | 93.68           | Aislado        |
| 15                    | PAMPA CONCON TOPARÁ      | 2336          | 70.86           | Interconectado |
| 16                    | HUAROCHIRI               | 6814          | 326.49          | Interconectado |
| 17                    | CASTROVIRREYNA-HUAYTARA  | 1949          | 211.81          | Interconectado |
| 18                    | TAMBO QUEMADO            | 1214          | 178.80          | Interconectado |
| 19                    | HONGOS                   | 2326          | 191.86          | Interconectado |
| 20                    | CAJATAMBO - AMBAR        | 4694          | 222.16          | Aislado        |
| 21                    | PURMACANA - BARRANCA     | 2398          | 71.29           | Interconectado |
| 22                    | CHACAS - SAN LUIS        | 770           | 56.15           | Interconectado |
| 23                    | YAUCA DEL ROSARIO        | 590           | 74.36           | Interconectado |
| 24                    | GUADALUPE RUQUIA VEGUETA | 386           | 20.97           | Interconectado |
| 25                    | YAUYOS - LUNAHUANA       | 3793          | 217.18          | Interconectado |
| 26                    | PASCO RURAL (HUACHON)    | 761           | 48.27           | Interconectado |
| 27                    | CARAL                    | 524           | 29.88           | Interconectado |
| 28                    | CALANGO II ETAPA         | 273           | 23.12           | Interconectado |
| 29                    | HUAURA - SAYAN           | 1841          | 60.19           | Interconectado |
| 30                    | CANGALLO V ETAPA         | 270           | 19.21           | Interconectado |
| 31                    | CHARAPE                  | 497           | 14.96           | Interconectado |
| 32                    | CANAAN FERMÍN TANGUIS    | 136           | 2.71            | Interconectado |
| 33                    | GRACIAS A DIOS           | 237           | 6.30            | Aislado        |
| 34                    | QUILMANÁ                 | 249           | 3.04            | Interconectado |
| <b>TOTAL CLIENTES</b> |                          | <b>60,242</b> | <b>3,756.65</b> |                |

**ANEXO N°02**

**INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 13.05.20**

| ITEM | SER         | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FIN | HORA FIN | DURACION | N° CLIENTES SER | N° CLIENTES AFECTADOS  | RESPONSABLE INTERRUPCIÓN | NATURALEZA INTERRUPCIÓN | CAUSA                  | PUNTO DE SECCIONAMIENTO | FUERZA MAYOR | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS  |
|------|-------------|--------------|-------------|-----------|----------|----------|-----------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|--|
| 01   | CHUQUIBAMBA | 28/03/2020   | 18:00:00    |           |          |          | 580             | 241                    | FEN_NATURALES            | NO_PROGR_FEN_NATURALES  | DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | TOLCONI                 | N            | SALE DE SERVICIO TODO EL SERCTOR TOLCONI, CAIDA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO AVERIADO POR DESCARGA ATMOSFERICA. |
|      |             |              |             |           |          |          |                 | <b>TOTAL AFECTADOS</b> | <b>241</b>               |                         |                        |                         |              |  |

**ANEXO N°03**

**LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 13.05.20**

| ITEM | SER         | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FIN | HORA FIN | DURACION | LOCALIDAD    | DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS  |
|------|-------------|--------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------|----------|-----------|--------------|--|
| 01   | CHUQUIBAMBA | 28/03/2020   | 18:00:00    |           |          |          | HUARACOPALCA | CHACHAS  | CASTILLA  | AREQUIPA     | SALE DE SERVICIO TODO EL SECTOR TOLCONI, CAIDA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, POSIBLE AVERIA EN EL TRANSFORMADOR LOCALIZADO EN LA SE ARES. PERSONAL TECNICO SE ENCUENTRA TRABAJANDO. |
|      |             |              |             |           |          |          | CHECOTAÑA    | CHACHAS  | CASTILLA  | AREQUIPA     |  |
|      |             |              |             |           |          |          | TOLCONI      | CHACHAS  | CASTILLA  | AREQUIPA     |  |
|      |             |              |             |           |          |          | HUAYTAPALCA  | CHACHAS  | CASTILLA  | AREQUIPA     |  |
|      |             |              |             |           |          |          | CHUA         | CAYLLOMA | CAYLLOMA  | AREQUIPA     |  |