

REPORTE INTERRUPCIONES 15.06.2020

Para : Ing. Luder Henrry Riofrio Cevallos
Asunto : Informe de interrupciones del día 15.06.20
Referencia : Decreto Supremo N° 094-2020-PCM
Fecha : San Juan de Miraflores, 16 de junio del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 15.06.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, y ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 15.06.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 15.06.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 15.06.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

- Se registró una interrupción parcial el 14.06.20 en el SER Guadalupe – Santa Fe - Ruquia - Vegueta, sector Querencia (PMI-1393), producido por

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

bajo aislamiento debido a neblina, el personal de ENEL se llevó los portafusibles del seccionamiento E-02 de ADINELSA, luego de las inspecciones al no observarse falla aparente se comunicó a ENEL y se solicitó la reposición del servicio eléctrico. ENEL repuso el servicio a las 09:00 horas del 15.06.20.

- Se registró una interrupción parcial en el SER Purmacaná – Barranca, zona PMI-980 debido a sobrecarga de la CH Roncador de propiedad de GCZ, que provocó la apertura del recloser situado en el PMI-980. Luego de las coordinaciones con GCZ, se repuso el servicio completamente.
- Las interrupciones de suministro eléctrico afectaron a 1,051 clientes.

5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El servicio eléctrico se encuentra operativo al 100% al cierre del 15.06.20.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
2	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
3	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
6	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
7	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
8	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
9	HUAROCHIRI	6814	326.49	Interconectado
10	QUINCHES	2718	129.32	Interconectado
11	CAJATAMBO - AMBAR	4695	222.16	Aislado
12	CANTA	1948	93.68	Aislado
13	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
14	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2336	70.86	Interconectado
16	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1245	178.80	Interconectado
18	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
19	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
20	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
21	HONGOS	2310	191.86	Interconectado
22	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
23	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
24	CHACAS - SAN LUIS	773	56.15	Interconectado
25	YAUCA DEL ROSARIO	560	74.36	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	466	20.97	Interconectado
27	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
28	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
29	CARAL	541	29.88	Interconectado
30	CHARAPE	501	14.96	Interconectado
31	CANGALLO V ETAPA	266	19.21	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	134	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	242	6.30	Interconectado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60,299	3,756.65	

ANEXO N°02

INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 15.06.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	N° CLIENTES SER	N° CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	14/06/2020	17:45:00	15/06/2020	09:00:00	15.25	466	126	PROPIO	NO_PROG_FALLA	BAJO NIVEL DE AISLAMIENTO (AISLADOR ROTO / TENSIÓN INADECUADA)	PMI 1393	N	SE ENCONTRÓ FUSIBLE FUNDIDO EN EL PMI 1393 DE ENEL. EL PERSONAL DE ENEL SE LLEVÓ LOS PORTAFUSIBLES DEL PDS DE LA E-02 DE ADINELSA, SE COMUNICÓ A ENEL Y SE SOLICITÓ LA REPOSICIÓN, AFECTÓ AL SECTOR QUERENCIA
02	PURMACANA - BARRANCA	15/06/2020	13:29:00	15/06/2020	14:58:00	1.48	2398	925	OTRAS_EM PRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	PMI 980	N	RECLOSER EN PMI 980 APERTURADO POR SOBRECARGA DE LA CH RONCADOR DE GCZ. LUEGO DE LAS COORDINACIONES CON GCZ SE REPUSO EL SERVICIO.
TOTAL AFECTADOS							1,051							

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 15.06.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	14/06/2020	17:45:00	15/06/2020	09:00:00	15.25	QUERENCIA	VEGUETA	HUAURA	LIMA	SE ENCONTRÓ FUSIBLE FUNDIDO EN EL PMI 1393 DE ENEL. EL PERSONAL DE ENEL SE LLEVÓ LOS PORTAFUSIBLES DEL PDS DE LA E-02 DE ADINELSA, SE COMUNICÓ A ENEL Y SE SOLICITÓ LA REPOSICIÓN, AFECTÓ AL SECTOR QUERENCIA.
							EL ROSARIO	VEGUETA	HUAURA	LIMA	
							NUEVO PROGRESO	VEGUETA	HUAURA	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	PURMACANA - BARRANCA	15/06/2020	13:29:00	15/06/2020	14:58:00	1.48	VINTO BAJO	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	RECLOSER EN PMI 980 APERTURADO POR SOBRECARGA DE LA CH RONCADOR DE GCZ. LUEGO DE LAS COORDINACIONES CON GCZ SE REPUSO EL SERVICIO.
							VINTO ALTO	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							VISTA ALEGRE	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							PAMPA SAN ALEJO	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							RANRAIRCA	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							RONCADOR	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							LAS HUERTAS	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							ARAYA GRANDE	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							HUERTO MAYORCA	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							SANTA VICTORIA	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	
							ARAYA CHICA	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	