

REPORTE INTERRUPCIONES 16.05.2020

Para : Ing. Felipe Casasola Margarito
Asunto : Informe de interrupciones del día 16.05.20
Referencia : Decreto Supremo N° 083-2020-PCM
Fecha : San Juan de Miraflores, 17 de mayo del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 16.05.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM y ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM. En estos intervalos de tiempo se han decretado inmovilización social obligatoria.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 16.05.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 16.05.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 16.05.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual cabe señalar lo siguiente:

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

- Se tiene registrada la interrupción parcial debido a falla ocasionada en el SER Chuquibamba – sector Tolconi debido a intensas nevadas que sacaron de servicio la derivación a Checotaña, afectando 03 localidades.
- Se tuvo el mantenimiento programado por CELEPSA de la SE El Platanal, que fue informado con anticipación a los clientes, lo cual afectó el suministro eléctrico a los sistemas eléctricos rurales Yauyos – Lunahuaná y Hongos.
- La interrupción total afectó a 6,165 clientes.

5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- Se cuenta con servicio interrumpido parcialmente en el SER Chuquibamba, sector Tolconi (Derivación a Checotaña).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
2	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
3	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
4	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
5	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
6	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
7	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
8	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
9	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
10	QUINCHES	2718	129.32	Interconectado
11	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
12	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
13	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
14	CANTA	1948	93.68	Aislado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2336	70.86	Interconectado
16	HUAROCHIRI	6814	326.49	Interconectado
17	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
18	TAMBO QUEMADO	1214	178.80	Interconectado
19	HONGOS	2310	191.86	Interconectado
20	CAJATAMBO - AMBAR	4694	222.16	Aislado
21	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
22	CHACAS - SAN LUIS	770	56.15	Interconectado
23	YAUCA DEL ROSARIO	590	74.36	Interconectado
24	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	386	20.97	Interconectado
25	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
26	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
27	CARAL	524	29.88	Interconectado
28	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
29	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
30	CANGALLO V ETAPA	270	19.21	Interconectado
31	CHARAPE	497	14.96	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	136	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	237	6.30	Aislado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60,194	3,756.65	

ANEXO N°02

INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 16.05.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACIÓ N	Nº CLIENTES SER	Nº CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABL E INTERRUPCIÓ N	NATURALEZA INTERRUPCIÓ N	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CHUQUIBAMBA	16/05/2020	06:00:00				580	94	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	OTROS FENÓMENOS NATURALES Y/O AMBIENTALES	DERV CHECOTAÑA	N	SALE LA DERVIVACION A CHECOTAÑA EN SECTOR TOLCONI, POR CAIDA DE NEVADAS. SIN SERVICIO ELÉCTRICO, CHECOTAÑA, HUARACOPALCA Y CHUA
02	YAYOS - LUNAHUANA	16/05/2020	05:40:00	16/05/2020	17:45:00	12.08	3761	3761	OTRAS_EMPRESAS	PROGR_MNTT_O	POR MANTENIMIENTO	CELEPSA	N	MANTENIMIENTO A SSEE PLATANAL POR PROGRAMADO POR LA EMPRESA CELEPSA, QUE OCASIONÓ INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LA BARRA DE SAN JUANITO EN 22.9 KV. FUE INFORMADO CON ANTICIPACIÓN A LOS USUARIOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO YAYOS LUNAHUANA
03	HONGOS	16/05/2020	05:40:00	16/05/2020	17:45:00	12.08	2310	2310	OTRAS_EMPRESAS	PROGR_MNTT_O	POR MANTENIMIENTO	CELEPSA	N	MANTENIMIENTO A SSEE PLATANAL POR PROGRAMADO POR LA EMPRESA CELEPSA, QUE OCASIONÓ INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LA BARRA DE SAN JUANITO EN 22.9 KV. FUE INFORMADO CON ANTICIPACIÓN A LOS USUARIOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO HONGOS.
TOTAL AFECTADOS							6,165							

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 16.05.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CHUQUIBAMBA	16/05/2020	06:00:00				HUARACOPALCA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	SALE LA DERVIVACION A CHECOTAÑA EN SECTOR TOLCONI, POR CAIDA DE NEVADAS. SIN SERVICIO ELÉCTRICO, CHECOTAÑA, HUARACOPALCA Y CHUA.
							CHECOTAÑA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							CHUA	CAYLLOMA	CAYLLOMA	AREQUIPA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	YAUYOS - LUNAHUANA	16/05/2020	05:40:00	16/05/2020	17:45:00	12.08	AUCAMPI	AYAUCA	YAUYOS	LIMA	MANTENIMIENTO A SSEE PLATANAL POR PROGRAMADO POR LA EMPRESA CELEPSA, QUE OCASIÓNÓ INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LA BARRA DE SAN JUANITO EN 22.9 KV. FUE INFORMADO CON ANTICIPACIÓN A LOS USUARIOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO YAUYOS-LUNAHUANA.
							QUIRIMAN	AYAUCA	YAUYOS	LIMA	
							CAPILLUCAS	AYAUCA	YAUYOS	LIMA	
							CALACHOTA	AYAUCA	YAUYOS	LIMA	
							CONCUBAY	AYAUCA	YAUYOS	LIMA	
							ALLAUCA	AYAUCA	YAUYOS	LIMA	
							CHICHICAY	AYAUCA	YAUYOS	LIMA	
							PICAMARAN	AYAUCA	YAUYOS	LIMA	
							ACHIN	CARANIA	YAUYOS	LIMA	
							Huaynia	CARANIA	YAUYOS	LIMA	
							PUEBLO VIEJO	CATAHUASI	YAUYOS	LIMA	
							CAYPAN	CATAHUASI	YAUYOS	LIMA	
							PUEBLO TAMBO	CATAHUASI	YAUYOS	LIMA	
							CANCHAN	CATAHUASI	YAUYOS	LIMA	
							CACHUY	CATAHUASI	YAUYOS	LIMA	
							CHAVIN	CATAHUASI	YAUYOS	LIMA	
							PUEBLO NUEVO	CHOCOS	YAUYOS	LIMA	
							PIEDRA GRANDE	CHOCOS	YAUYOS	LIMA	
							PAMPAS	COLONIA	YAUYOS	LIMA	
							CUSI	COLONIA	YAUYOS	LIMA	
							HUAYO	COLONIA	YAUYOS	LIMA	
							QUIURIN	COLONIA	YAUYOS	LIMA	
							CASINTA	COLONIA	YAUYOS	LIMA	
							BELLAVISTA	COLONIA	YAUYOS	LIMA	
							PAMPACA	COLONIA	YAUYOS	LIMA	
							PISACHA	COLONIA	YAUYOS	LIMA	
							OYUNCO	COLONIA	YAUYOS	LIMA	
							POMPUCRO	COLONIA	YAUYOS	LIMA	
							QUISQUE	COLONIA	YAUYOS	LIMA	
							HUANTAN	HUANTAN	YAUYOS	LIMA	
							TINGO HUANTAN	HUANTAN	YAUYOS	LIMA	
							PUENTE PUTINZA	PUTINZA	YAUYOS	LIMA	

PUTINZA	PUTINZA	YAUYOS	LIMA
VICHICA	TUPE	YAUYOS	LIMA
AIZA	TUPE	YAUYOS	LIMA
TUPE	TUPE	YAUYOS	LIMA
COLCA	TUPE	YAUYOS	LIMA
HUAYLLAMPI	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
LLANGASTAMBO	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
SAN JERONIMO	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
HUAYO	YAUYOS	YAUYOS	LIMA
AUCO	YAUYOS	YAUYOS	LIMA
YAUYOS	YAUYOS	YAUYOS	LIMA
PUENTE AUCO	YAUYOS	YAUYOS	LIMA
AQUICHA	YAUYOS	YAUYOS	LIMA
MAGDALENA	YAUYOS	YAUYOS	LIMA
HUAMUCHACA	YAUYOS	YAUYOS	LIMA
SAÑIN	YAUYOS	YAUYOS	LIMA
VICHICA	YAUYOS	YAUYOS	LIMA
AYRAMPITO	YAUYOS	YAUYOS	LIMA
ATCAS	HUANTAN	YAUYOS	LIMA
LANCA	LARAOS	YAUYOS	LIMA
LANGAYCO	LARAOS	YAUYOS	LIMA

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	HONGOS	16/05/2020	05:40:00	16/05/2020	17:45:00	12.08	CHAVIN	CHAVIN	CHINCHA	ICA	MANTENIMIENTO A SSEE PLATANAL POR PROGRAMADO POR LA EMPRESA CELEPSA, QUE OCASIONÓ INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LA BARRA DE SAN JUANITO EN 22.9 KV. FUE INFORMADO CON ANTICIPACIÓN A LOS USUARIOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO HONGOS.

PUCARUMI	AZANGARO	YAUYOS	LIMA
CACRA	CACRA	YAUYOS	LIMA
VILLAFRANCA	CACRA	YAUYOS	LIMA
PUENTE HUANO	CACRA	YAUYOS	LIMA
CHOCOS	CHOCOS	YAUYOS	LIMA
CHANCAHII	CHOCOS	YAUYOS	LIMA
SAN MIGUEL	CHOCOS	YAUYOS	LIMA
TOTORA	CHOCOS	YAUYOS	LIMA
LAMBRAS	CHOCOS	YAUYOS	LIMA
SAN JOSE USCULLO	CHOCOS	YAUYOS	LIMA
SAN MATEO	CHOCOS	YAUYOS	LIMA
CHAMPO	CHOCOS	YAUYOS	LIMA
HONGOS	HONGOS	YAUYOS	LIMA
HUANGASCAR	HUANGASCAR	YAUYOS	LIMA
IPALLA	HUANGASCAR	YAUYOS	LIMA
HUARIPITI	HUANGASCAR	YAUYOS	LIMA
CHOCALLA	HUANGASCAR	YAUYOS	LIMA
VINCULLAY	HUANGASCAR	YAUYOS	LIMA
TAPALLA	HUANGASCAR	YAUYOS	LIMA
PUEBLO NUEVO	HUANGASCAR	YAUYOS	LIMA
CHILLACA	HUANGASCAR	YAUYOS	LIMA
SAN MARCOS	HUANGASCAR	YAUYOS	LIMA
SANTA ANA	LINCHA	YAUYOS	LIMA
COCHAMARCA	LINCHA	YAUYOS	LIMA
LINCHA	LINCHA	YAUYOS	LIMA
CHACAMARCA	LINCHA	YAUYOS	LIMA
ANTA	LINCHA	YAUYOS	LIMA
OMAS	LINCHA	YAUYOS	LIMA
PAMPA HERMOSA	LINCHA	YAUYOS	LIMA
AQUINHUA	LINCHA	YAUYOS	LIMA
HUANANTA	LINCHA	YAUYOS	LIMA
JATUN SEQUIA	LINCHA	YAUYOS	LIMA
MANZANALES	LINCHA	YAUYOS	LIMA
ATCO	LINCHA	YAUYOS	LIMA
JOLLPABADO	LINCHA	YAUYOS	LIMA
MADEAN	MADEAN	YAUYOS	LIMA
VIZCAYA	MADEAN	YAUYOS	LIMA
TALLAMARCA	MADEAN	YAUYOS	LIMA
ORTIGAL	MADEAN	YAUYOS	LIMA
IMALLAYPATA	MADEAN	YAUYOS	LIMA
PALLCA DE MADEAN	MADEAN	YAUYOS	LIMA
JANTO CORRAL	MADEAN	YAUYOS	LIMA
PAMPA ANDINA	MADEAN	YAUYOS	LIMA
PARIONILLA	MADEAN	YAUYOS	LIMA
YUNCAIPARA	MADEAN	YAUYOS	LIMA

CLAVEL PATA	MADEAN	YAUYOS	LIMA
VIÑAC	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
FLORIDA ALTA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
YURAXAIHUA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
PALLCA CRUZ	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
MARCALLÁ VIÑAC	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
FLORIDA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
TAMBOPATA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
CRUZPAMPA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
PICUNZA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
APURI	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
HUAYCHAUCAMA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
PAMPA UÑA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
GRAU	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
PIRHUAYOC	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
PAMPA ROSARIO	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
ESMERALDA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
HUAYONCOCHA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
SOYOMOJO	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
CUNYARI	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
LAS FLORES HUAYLLURAN	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
TINYACANCHAS_CAN LLUMAYO	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
VILLA SOL	VIÑAC	YAUYOS	LIMA