

REPORTE INTERRUPCIONES 16.08.2020

Para : Ing. Luder Henrry Riofrío Cevallos
Gerente Técnico (e)

Asunto : Informe de interrupciones del día 16.08.20

Referencia : Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

Fecha : San Juan de Miraflores, 17 de agosto del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 16.08.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, y prorrogada nuevamente hasta el 31.07.20 mediante el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, además establece las medidas que debe observar la ciudadanía en la Nueva Convivencia Social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.

Mediante el Decreto Supremo N° 139-2020-PCM de fecha 12.08.20, se modifica el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, decretándose entre otras cosas cuarentena focalizada en ciertas regiones del país y retornando la inmovilización social obligatoria los días domingos.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 16.08.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 16.08.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 16.08.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

- Se tenía desde el 15.08.20 la interrupción parcial en los SERs Coracora I y II, Coracora SER, Coracora IV, Ayacucho Sur e interrupción total en el SER Marcabamba por apertura del recloser del circuito 1 de la SET Coracora, debido a caída de conductores entre las estructuras E-19 a E-24 de la L.P. Coracora Marcabamba ocasionado por incendio forestal provocado por terceras personas; se está procediendo a solicitar la calificación de Fuerza Mayor; las labores del mantenimiento correctivo se realizaron en la mañana del día 16.08.20, reponiéndose el servicio eléctrico antes del mediodía.
- Se tenía desde el 15.08.20 la interrupción total en el SER Tambo Quemado, por la salida de servicio del Alimentador PU-202, debido a falla en las redes de Electrodunas. Se repone el servicio eléctrico en la madrugada del 16.08.20.
- Se registró la interrupción parcial en el SER Canta, por la salida de servicio del Alimentador CT-02, debido a falla de grupo térmico en la CH Canta (ENEL), afectando a los sectores de Sumbilca – Viscas - Acochaca. ENEL repone el servicio eléctrico luego de superar sus problemas técnicos.
- Con la interrupción de suministro eléctrico resultaron afectados 7,461 clientes.

5. CONCLUSIONES

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El servicio eléctrico se encuentra operativo al 100% en los sistemas eléctricos de ADINELSA al cierre del 16.08.20.

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
2	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
3	CHUQUIBAMBA	566	129.33	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	CAJATAMBO - AMBAR	4696	222.16	Aislado
6	HUMAY	1093	74.99	Interconectado
7	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
8	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
9	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
10	HUAROCHIRI	6825	326.49	Interconectado
11	QUINCHES	2722	129.32	Interconectado
12	CANTA	1948	93.68	Aislado
13	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
14	PURMACANA - BARRANCA	2493	71.29	Interconectado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2313	70.86	Interconectado
16	IHUARI	1065	64.64	Interconectado
17	HONGOS	2294	191.86	Interconectado
18	TAMBO QUEMADO	1245	178.80	Interconectado
19	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
20	ASQUIPATA	331	23.40	Interconectado
21	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
22	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
23	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	466	20.97	Interconectado
24	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
25	CHACAS - SAN LUIS	773	56.15	Interconectado
26	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
27	YAUCA DEL ROSARIO	560	74.36	Interconectado
28	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
29	CARAL	541	29.88	Interconectado
30	CHARAPE	508	14.96	Interconectado
31	CANGALLO V ETAPA	266	19.21	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	134	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	242	6.30	Interconectado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60,384	3,756.65	

ANEXO N°02
INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 16.08.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	Nº CLIENTES SER	Nº CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	AYACUCHO SUR	15/08/2020	16:36:00	16/08/2020	10:37:00	18.02	748	78	TERCEROS	NO_PROG_TERCEROS	OTROS, CAUSADOS POR TERCEROS	RECLOSER CKTO 1	S	SE APERTURA EL RECLOSER DEL CIRCUITO 1, POR CAIDA DE CONDUCTORES ENTRE LAS ESTRUCTURAS E-19 A E-24, DEBIDO A INCENDIO FORESTAL OCASIONADO POR TERCERAS PERSONAS, SE PROGRAMA MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL DIA SIGUIENTE.
02	CORACORA I Y II	15/08/2020	16:36:00	16/08/2020	10:37:00	18.02	8331	3188	TERCEROS	NO_PROG_TERCEROS	OTROS, CAUSADOS POR TERCEROS	RECLOSER CKTO 1	S	SE APERTURA EL RECLOSER DEL CIRCUITO 1, POR CAIDA DE CONDUCTORES ENTRE LAS ESTRUCTURAS E-19 A E-24, DEBIDO A INCENDIO FORESTAL OCASIONADO POR TERCERAS PERSONAS, SE PROGRAMA MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL DIA SIGUIENTE.
03	CORACORA IV	15/08/2020	16:36:00	16/08/2020	10:37:00	18.02	187	109	TERCEROS	NO_PROG_TERCEROS	OTROS, CAUSADOS POR TERCEROS	RECLOSER CKTO 1	S	SE APERTURA EL RECLOSER DEL CIRCUITO 1, POR CAIDA DE CONDUCTORES ENTRE LAS ESTRUCTURAS E-19 A E-24, DEBIDO A INCENDIO FORESTAL OCASIONADO POR TERCERAS PERSONAS, SE PROGRAMA MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL DIA SIGUIENTE.
04	CORACORA SER	15/08/2020	16:36:00	16/08/2020	10:37:00	18.02	529	417	TERCEROS	NO_PROG_TERCEROS	OTROS, CAUSADOS POR TERCEROS	RECLOSER CKTO 1	S	SE APERTURA EL RECLOSER DEL CIRCUITO 1, POR CAIDA DE CONDUCTORES ENTRE LAS ESTRUCTURAS E-19 A E-24, DEBIDO A INCENDIO FORESTAL OCASIONADO POR TERCERAS PERSONAS, SE PROGRAMA MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL DIA SIGUIENTE.
05	MAR CABABA	15/08/2020	16:36:00	16/08/2020	10:37:00	18.02	956	956	TERCEROS	NO_PROG_TERCEROS	OTROS, CAUSADOS POR TERCEROS	RECLOSER CKTO 1	S	SE APERTURA EL RECLOSER DEL CIRCUITO 1, POR CAIDA DE CONDUCTORES ENTRE LAS ESTRUCTURAS E-19 A E-24, DEBIDO A INCENDIO FORESTAL OCASIONADO POR TERCERAS PERSONAS, SE PROGRAMA MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL DIA SIGUIENTE.
06	TAMBO QUEMADO	15/08/2020	22:08:00	16/08/2020	00:55:00	2.78	1245	1245	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCIOS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	PMI SAN CRISTOBAL	N	SALIDA DE SERVICIO DEL ALIMENTADOR PU-202 DE ELECTRODUNAS, OCASIONA SALIDA DE SERVICIO DE TODAS LAS LOCALIDADES DEL SER TAMBO QUEMADO. CENTRO DE CONTROL ELECTRODUNAS INFORMA FALLA EN SUS REDES.
07	CANTA	16/08/2020	18:20:00	16/08/2020	22:00:00	3.67	1948	1468	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCIOS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	CH CANTA	N	SALIDA DE SERVICIO DE LA CH CANTA (ENEL), FALLA EN GRUPO DE GENERACION (TÉRMICO), SECTORES AFECTADOS: SUMBILCA – VISCAS - ACOCHACA.
TOTAL AFECTADOS							7,461							

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 16.08.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	AYACUCHO SUR	15/08/2020	16:36:00	16/08/2020	10:37:00	18.02	SIHUILA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL RECLOSE DEL CIRCUITO 1, POR CAIDA DE CONDUCTORES ENTRE LAS ESTRUCTURAS E-19 A E-24, DEBIDO A INCENDIO FORESTAL OCASIONADO POR TERCERAS PERSONAS, SE PROGRAMA MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL DIA SIGUIENTE.
							TACCRA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							SALLATOMA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CCOLPAPAMPA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							TARCANAYOCC	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	CORACORA I Y II	15/08/2020	16:36:00	16/08/2020	10:37:00	18.02	PISQUICOCHA	COTARUSE	AYMARAES	APURIMAC	SE APERTURA EL RECLOSE DEL CIRCUITO 1, POR CAIDA DE CONDUCTORES ENTRE LAS ESTRUCTURAS E-19 A E-24, DEBIDO A INCENDIO FORESTAL OCASIONADO POR TERCERAS PERSONAS, SE PROGRAMA MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL DIA SIGUIENTE
							LAHUALAHUA	COTARUSE	AYMARAES	APURIMAC	
							TOTORA	COTARUSE	AYMARAES	APURIMAC	
							SOROCCASA	COTARUSE	AYMARAES	APURIMAC	
							CELLOPAMPA	COTARUSE	AYMARAES	APURIMAC	
							CCOCHACC	COTARUSE	AYMARAES	APURIMAC	
							SAYLA	SAYLA	LA UNION	AREQUIPA	
							SURUPAMPA	SAYLA	LA UNION	AREQUIPA	
							SAINA	SAYLA	LA UNION	AREQUIPA	
							TAURIA	TAURIA	LA UNION	AREQUIPA	
							TAUCA	CORONEL CASTA?EDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PUCARA	CORONEL CASTA?EDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							ANISO	CORONEL CASTA?EDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PACHACHACA	CORONEL CASTA?EDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PALLCCA	CORONEL CASTA?EDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PUNCUPAMPA-PACAPAUSA	PACAPAUSA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PACAPAUSA-PACAPAUSA	PACAPAUSA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							AMPI-PACAPAUSA	PACAPAUSA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							LACAYA	PACAPAUSA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							BELEN-PACAPAUSA	PACAPAUSA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							POMACOCHA-UPAHUACHO	SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PAUCARAY-UPAHUACHO	SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CASCARA-SF RAVACAYCO	SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PATARI-SF RAVACAYCO	SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

RIVACAYCO	SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO	PARINACOCHAS	AYACUCHO
CHIROCA	SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO	PARINACOCHAS	AYACUCHO
TIMPUYA	SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO	PARINACOCHAS	AYACUCHO
UPAHUACHO-UPAHUACHO	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO
LLANCAMAS-UPAHUACHO	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO
S.J. DE RACCHI-UPAHUACHO	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO
COCHANI-UPAHUACHO	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO
YANAMACHAY	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO
ACHUANE	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO
CCASAHUASI	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO
CALPAMAYO-UPAHUACHO	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO
SANSAYCA-UPAHUACHO	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO
CONDORPAMPA	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO
VILCAR	COLTA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO
COLTA	COLTA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO
POMACOCHA	COLTA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO
VITAMA	COLTA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO
CHIGCHIPAMPA	COLTA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO
LLAMUCPAMPA	COLTA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO
PAMPACHACRA	CORCULLA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO
CORCULLA	CORCULLA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO
HUAYRANA	CORCULLA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO
SAN JUAN	LAMPA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO
HUATACA	MARCABAMBA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO
SEQUELLO	MARCABAMBA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO
HUANCAHUANCA	MARCABAMBA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO
OYOLO	OYOLO	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO
CCALLACCAPCHA	OYOLO	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO
CHAPIPAMPA	OYOLO	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO
CCORCCIPA	OYOLO	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO

							CHAUPICOCHA	OYOLO	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							INTIFUISA	OYOLO	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							LACCORA	OYOLO	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							MIRMACA	PAUSA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							HUALLHUA	SAN JAVIER DE ALPABAMBA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							SAN JAVIER	SAN JAVIER DE ALPABAMBA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							SOTECA	SAN JAVIER DE ALPABAMBA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							ALPABAMBA	SAN JAVIER DE ALPABAMBA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							COLPAR	SAN JAVIER DE ALPABAMBA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							HUAYRANA	SAN JAVIER DE ALPABAMBA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							LUCMANI	SAN JAVIER DE ALPABAMBA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							SAN JOSE DE USHUA	SAN JOSE DE USHUA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							MATAYA	SAN JOSE DE USHUA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							ORCOCCAHUA	SAN JOSE DE USHUA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							UMASI	CANARIA	VICTOR FAJARDO	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	CORACORA IV	15/08/2020	16:36:00	16/08/2020	10:37:00	18.02	YANAYA ALTA	SAYLA	LA UNION	AREQUIPA	SE APERTURA EL RECLOSE DEL CIRCUITO 1, POR CAIDA DE CONDUCTORES ENTRE LAS ESTRUCTURAS E-19 A E-24, DEBIDO A INCENDIO FORESTAL OCASIONADO POR TERCERAS PERSONAS, SE PROGRAMA MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL DIA SIGUIENTE.
							CURUHUAYNO	SAYLA	LA UNION	AREQUIPA	
							TASNO JALJA	TAURIA	LA UNION	AREQUIPA	
							AGUA CALIENTE	PACAPAUSA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							SANCAURI	PACAPAUSA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							HUARCCA	PACAPAUSA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							ISNO	PACAPAUSA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CERCAYMARCA- QUIRAHUAYTO	SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							YURACCASA (YANAMACHAY)	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							COCHANI RACCAYCCA	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							COCHANI SECTOR CHIPCARA	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							COCHANI BAJA	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
04	CORACORA SER	15/08/2020	16:36:00	16/08/2020	10:37:00	18.02	HUAYCAYA	SAYLA	LA UNION	AREQUIPA	SE APERTURA EL RECLOSE DEL CIRCUITO 1, POR CAIDA DE CONDUCTORES ENTRE LAS ESTRUCTURAS E-19 A E-24, DEBIDO A INCENDIO FORESTAL OCASIONADO POR TERCERAS PERSONAS, SE PROGRAMA MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL DIA SIGUIENTE.
							PICLLA	SAYLA	LA UNION	AREQUIPA	
							OCCHAYA	SAYLA	LA UNION	AREQUIPA	
							YANAYA	SAYLA	LA UNION	AREQUIPA	
							CCEGAPATA	TAURIA	LA UNION	AREQUIPA	
							AYANI	TAURIA	LA UNION	AREQUIPA	
							CAYCHINA	TAURIA	LA UNION	AREQUIPA	
							PALLAPALLA CHAMPINI	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							AYCCA	CORONEL CASTA?EDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							HUAYTA	CORONEL CASTA?EDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							SAN ANTONIO	CORONEL CASTA?EDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PILLPINTO	CORONEL CASTA?EDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PALLANCATA	CORONEL CASTA?EDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							SANTA ROSA	CORONEL CASTA?EDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							SAN GABRIEL	CORONEL CASTA?EDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CERA FLORIDA	CORONEL CASTA?EDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							HUANACCMARCA	CORONEL CASTA?EDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CCOLLOTA	PACAPAUSA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							SAYHUA	PACAPAUSA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CHIARA	PACAPAUSA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							SECCSECCALLA	PACAPAUSA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							ANTA	PACAPAUSA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							HUANCAHUANCA	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							ACHACONI	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PULLUCHI	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CCALANI	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							SICUYA	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PICHCCAPUQUIO	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							USCAYA	CORCULLA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							SEÑOR DE LAMPA	LAMPA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							HUAYCAYA	SAYLA	LA UNION	AREQUIPA	
							PICLLA	SAYLA	LA UNION	AREQUIPA	
							OCCHAYA	SAYLA	LA UNION	AREQUIPA	
							YANAYA	SAYLA	LA UNION	AREQUIPA	

							CCEGAPATA	TAURIA	LA UNION	AREQUIPA	
							AYANI	TAURIA	LA UNION	AREQUIPA	
							CAYCHINA	TAURIA	LA UNION	AREQUIPA	
							PALLAPALLA CHAMPINI	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							AYCCA	CORONEL CASTA?EDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							HUAYTA	CORONEL CASTA?EDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							SAN ANTONIO	CORONEL CASTA?EDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PILLPINTO	CORONEL CASTA?EDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PALLANCATA	CORONEL CASTA?EDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							SANTA ROSA	CORONEL CASTA?EDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							SAN GABRIEL	CORONEL CASTA?EDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
05	MARCABAMBA	15/08/2020	16:36:00	16/08/2020	10:37:00	18.02	SACRACA	LAMPA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	SE APERTURA EL RECLOSER DEL CIRCUITO 1, POR CAIDA DE CONDUCTORES ENTRE LAS ESTRUCTURAS E-19 A E-24, DEBIDO A INCENDIO FORESTAL OCASIONADO POR TERCERAS PERSONAS, SE PROGRAMA MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL DIA SIGUIENTE.
							LAMPA	LAMPA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							COLCABAMBA	LAMPA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							NAHUAPAMPA	LAMPA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							NAHUALTA	LAMPA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							MARCABAMBA	MARCABAMBA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
06	TAMBO QUEMADO	15/08/2020	22:08:00	16/08/2020	00:55:00	2.78	BUENA VISTA	SAISA	LUCANAS	AYACUCHO	SALIDA DE SERVICIO DEL ALIMENTADOR PU-202 DE ELECTRODUNAS, OCASIONA SALIDA DE SERVICIO DE TODAS LAS LOCALIDADES DEL SER TAMBO QUEMADO. CENTRO DE CONTROL ELECTRODUNAS INFORMA FALLA EN SUS REDES.
							SAISA	SAISA	LUCANAS	AYACUCHO	
							LISAHUACCHI	SAISA	LUCANAS	AYACUCHO	
							AJAHUITO	SAISA	LUCANAS	AYACUCHO	
							HUANCA	SANTA LUCIA	LUCANAS	AYACUCHO	
							ASTO	SANTA LUCIA	LUCANAS	AYACUCHO	
							SANTA LUCIA	SANTA LUCIA	LUCANAS	AYACUCHO	
							UCHUYTAMBO	SANTA LUCIA	LUCANAS	AYACUCHO	
							SANTA ROSA DE LLACUA	SANTA LUCIA	LUCANAS	AYACUCHO	
							CAJA	SANTA LUCIA	LUCANAS	AYACUCHO	
							CARMEN ALTA	SANTA LUCIA	LUCANAS	AYACUCHO	
							CHUQUIMARAN	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO	

NUEVO SANTIAGO	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO
FLOR DE HUALLHUA	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO
VILLATAMBO	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO
UMAMARCA	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO
UCHUYMARCA	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO
INCA CORRAL	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO
PIRCA	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO
LAS MONJAS	SANTA CRUZ	PALPA	ICA
PAMPA REDONDA BAJA	SAN PEDRO	LUCANAS	AYACUCHO
PAMPA REDONDA ALTA	SAN PEDRO	LUCANAS	AYACUCHO
SANTIAGO	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO
AMCCA	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO
SANTIAGO DE HUALLHUA	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO
RONQUILLO	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO
PIRCA CHICA	LEONCIO PRADO	LUCANAS	AYACUCHO

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
07	CANTA	16/08/2020	18:20:00	16/08/2020	22:00:00	3.67	MARCO	HUAMANTANGA	CANTA	LIMA	SALIDA DE SERVICIO DE LA CH CANTA (ENEL), FALLA EN GRUPO DE GENERACION (TÉRMICO), SECTORES AFECTADOS: SUMBILCA – VISCAS - ACOCHACA.