

## REPORTE INTERRUPCIONES 17.05.2020

Para : Ing. Felipe Casasola Margarito  
Asunto : Informe de interrupciones del día 17.05.20  
Referencia : Decreto Supremo N° 083-2020-PCM  
Fecha : San Juan de Miraflores, 18 de mayo del 2020

---

### **1. OBJETIVO**

Indicar las interrupciones ocurridas el día 17.05.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM y ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM. En estos intervalos de tiempo se han decretado inmovilización social obligatoria.

### **2. ALCANCES**

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 17.05.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

### **3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS**

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

### **4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 17.05.20**

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 17.05.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual cabe señalar lo siguiente:

- Se tiene registrada la interrupción parcial debido a falla ocasionada en el SER Chuquibamba – sector Tolconi debido a descargas atmosféricas que

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Universalización de la Salud”

sacaron de servicio la derivación a Checotaña, afectando 03 localidades. Luego de efectuar cambios de pararrayos colapsados y aisladores contorneados, se energizaron paulatinamente las localidades afectadas, de acuerdo a lo indicado en el Anexo 02.

- Se tuvo el mantenimiento programado por CELEPSA de la SE El Platanal, que fue informado con anticipación a los clientes, que afectó el suministro eléctrico a los sistemas eléctricos rurales Yauyos – Lunahuaná y Hongos.
- La interrupción total afectó a 6,165 clientes.

## 5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- Se cuenta con servicio al 100% en todos los sistemas eléctricos al cierre del 17.05.20.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

## ANEXO N°01

### SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
2	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
3	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
4	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
5	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
6	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
7	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
8	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
9	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
10	QUINCHES	2718	129.32	Interconectado
11	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
12	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
13	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
14	CANTA	1948	93.68	Aislado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2336	70.86	Interconectado
16	HUAROCHIRI	6814	326.49	Interconectado
17	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
18	TAMBO QUEMADO	1214	178.80	Interconectado
19	HONGOS	2310	191.86	Interconectado
20	CAJATAMBO - AMBAR	4694	222.16	Aislado
21	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
22	CHACAS - SAN LUIS	770	56.15	Interconectado
23	YAUCA DEL ROSARIO	590	74.36	Interconectado
24	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	386	20.97	Interconectado
25	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
26	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
27	CARAL	524	29.88	Interconectado
28	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
29	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
30	CANGALLO V ETAPA	270	19.21	Interconectado
31	CHARAPE	497	14.96	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	136	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	237	6.30	Aislado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
<b>TOTAL CLIENTES</b>		<b>60,194</b>	<b>3,756.65</b>	

**ANEXO N°02**

**INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 17.05.20**

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACIO N	Nº CLIENTES SER	Nº CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABL E INTERRUPCIO N	NATURALEZA INTERRUPCIÓ N	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CHUQUIBAMBA	16/05/2020	06:00:00	16/05/2020	14:00:00	8.00	580	33	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV CHECOTAÑA	N	SALE LA DERVIVACION A CHECOTAÑA EN SECTOR TOLCONI, DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS QUE COLAPSAN PARARRAYOS EN SED CHECOTAÑA Y AISLADORES CONTORNEADOS. SIN SERVICIO ELÉCTRICO, CHECOTAÑA, HUARACOPALCA Y CHUA. SE REPONE HUARACOPALCA.
02	CHUQUIBAMBA	16/05/2020	06:00:00	17/05/2020	16:10:00	34.17	580	45	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV CHECOTAÑA	N	SALE LA DERVIVACION A CHECOTAÑA EN SECTOR TOLCONI, DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS QUE COLAPSAN PARARRAYOS EN SED CHECOTAÑA Y AISLADORES CONTORNEADOS. SIN SERVICIO ELÉCTRICO, CHECOTAÑA, HUARACOPALCA Y CHUA. LUEGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REPONE CHECOTAÑA.
03	CHUQUIBAMBA	16/05/2020	06:00:00	17/05/2020	16:50:00	34.83	580	16	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV CHECOTAÑA	N	SALE LA DERVIVACION A CHECOTAÑA EN SECTOR TOLCONI, DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS QUE COLAPSAN PARARRAYOS EN SED CHECOTAÑA Y AISLADORES CONTORNEADOS. SIN SERVICIO ELÉCTRICO, CHECOTAÑA, HUARACOPALCA Y CHUA. LUEGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REPONE CHUA.
04	YAYOS - LUNAHUANA	17/05/2020	05:30:00	17/05/2020	17:35:00	12.08	3761	3761	OTRAS_EMPRESAS	PROGR_MNTT O	POR MANTENIMIENTO	CELEPSA	N	MANTENIMIENTO A SSEE PLATANAL POR PROGRAMADO POR LA EMPRESA CELEPSA, QUE OCASIÓNÓ INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LA BARRA DE SAN JUANITO EN 22.9 KV. FUE INFORMADO CON ANTICIPACIÓN A LOS USUARIOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO YAYOS LUNAHUANA
05	HONGOS	17/05/2020	05:30:00	17/05/2020	17:35:00	12.08	2310	2310	OTRAS_EMPRESAS	PROGR_MNTT O	POR MANTENIMIENTO	CELEPSA	N	MANTENIMIENTO A SSEE PLATANAL POR PROGRAMADO POR LA EMPRESA CELEPSA, QUE OCASIÓNÓ INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LA BARRA DE SAN JUANITO EN 22.9 KV. FUE INFORMADO CON ANTICIPACIÓN A LOS USUARIOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO HONGOS.
<b>TOTAL AFECTADOS</b>							<b>6,165</b>							

**ANEXO N°03**

**LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 17.05.20**

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CHUQUIBAMBA	16/05/2020	06:00:00	16/05/2020	14:00:00	8.00	HUARACOPALCA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	SALE LA DERVIVACION A CHECOTANA EN SECTOR TOLCONI, DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE COLAPSAN PARARRAYOS EN SED CHECOTANA Y AISLADORES CONTORNEADOS. SIN SERVICIO ELÉCTRICO, CHECOTANA, HUARACOPALCA Y CHUA. SE REPONE HUARACOPALCA.

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	CHUQUIBAMBA	16/05/2020	06:00:00	17/05/2020	16:10:00	34.17	CHECOTANA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	SALE LA DERVIVACION A CHECOTANA EN SECTOR TOLCONI, DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE COLAPSAN PARARRAYOS EN SED CHECOTANA Y AISLADORES CONTORNEADOS. SIN SERVICIO ELÉCTRICO, CHECOTANA, HUARACOPALCA Y CHUA. LUEGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REPONE CHECOTANA.

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	CHUQUIBAMBA	16/05/2020	06:00:00	17/05/2020	16:50:00	34.83	CHUA	CAYLLOMA	CAYLLOMA	AREQUIPA	SALE LA DERVIVACION A CHECOTANA EN SECTOR TOLCONI, DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE COLAPSAN PARARRAYOS EN SED CHECOTANA Y AISLADORES CONTORNEADOS. SIN SERVICIO ELÉCTRICO, CHECOTANA, HUARACOPALCA Y CHUA. LUEGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REPONE CHUA.

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
04	YAUYOS - LUNAHUANA	17/05/2020	05:30:00	17/05/2020	17:35:00	12.08	AUCAMPI QUIRIMAN CAPILLUCAS CALACHOTA CONCUBAY ALLAUCA CHICHICAY PICAMARAN ACHIN Huaynia PUEBLO VIEJO CAYPAN PUEBLO TAMBO CANCHAN CACHUY CHAVIN PUEBLO NUEVO	AYAUCAS AYAUCAS AYAUCAS AYAUCAS AYAUCAS AYAUCAS AYAUCAS AYAUCAS CARANIA CARANIA CATAHUASI CATAHUASI CATAHUASI CATAHUASI CATAHUASI CATAHUASI CHOCOS	YAUYOS YAUYOS YAUYOS YAUYOS YAUYOS YAUYOS YAUYOS YAUYOS YAUYOS YAUYOS YAUYOS YAUYOS YAUYOS YAUYOS YAUYOS YAUYOS	LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA	MANTENIMIENTO A SSEE PLATANAL POR PROGRAMADO POR LA EMPRESA CELEPSA, QUE OCASIÓNÓ INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LA BARRA DE SAN JUANITO EN 22.9 KV. FUE INFORMADO CON ANTICIPACIÓN A LOS USUARIOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO YAUYOS-LUNAHUANA.

PIEDRA GRANDE	CHOCOS	YAUYOS	LIMA
PAMPAS	COLONIA	YAUYOS	LIMA
CUSI	COLONIA	YAUYOS	LIMA
HUAYO	COLONIA	YAUYOS	LIMA
QUIURIN	COLONIA	YAUYOS	LIMA
CASINTA	COLONIA	YAUYOS	LIMA
BELLAVISTA	COLONIA	YAUYOS	LIMA
PAMPACA	COLONIA	YAUYOS	LIMA
PISACHA	COLONIA	YAUYOS	LIMA
OYUNCO	COLONIA	YAUYOS	LIMA
POMPUCRO	COLONIA	YAUYOS	LIMA
QUISQUE	COLONIA	YAUYOS	LIMA
HUANTAN	HUANTAN	YAUYOS	LIMA
TINGO HUANTAN	HUANTAN	YAUYOS	LIMA
PUENTE PUTINZA	PUTINZA	YAUYOS	LIMA
PUTINZA	PUTINZA	YAUYOS	LIMA
VICHICA	TUPE	YAUYOS	LIMA
AIZA	TUPE	YAUYOS	LIMA
TUPE	TUPE	YAUYOS	LIMA
COLCA	TUPE	YAUYOS	LIMA
HUAYLLAMPI	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
LLANGASTAMBO	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
SAN JERONIMO	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
HUAYO	YAUYOS	YAUYOS	LIMA
AUCO	YAUYOS	YAUYOS	LIMA
YAUYOS	YAUYOS	YAUYOS	LIMA
PUENTE AUCO	YAUYOS	YAUYOS	LIMA
AQUICHA	YAUYOS	YAUYOS	LIMA
MAGDALENA	YAUYOS	YAUYOS	LIMA
HUAMUCHACA	YAUYOS	YAUYOS	LIMA
SAÑIN	YAUYOS	YAUYOS	LIMA
VICHICA	YAUYOS	YAUYOS	LIMA
AYRAMPITO	YAUYOS	YAUYOS	LIMA
ATCAS	HUANTAN	YAUYOS	LIMA
LANCA	LARAOS	YAUYOS	LIMA
LANGAYCO	LARAOS	YAUYOS	LIMA

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
05	HONGOS	17/05/2020	05:30:00	17/05/2020	17:35:00	12.08	CHAVIN	CHAVIN	CHINCHA	ICA	MANTENIMIENTO A SSEE PLATANAL POR PROGRAMADO POR LA EMPRESA CELEPSA, QUE OCASIÓNÓ INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LA BARRA DE SAN JUANITO EN 22.9 KV. FUE INFORMADO CON ANTICIPACIÓN A LOS USUARIOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO HONGOS.

CHITIAPATA	CHAVIN	CHINCHA	ICA
SAN LURIN	CHAVIN	CHINCHA	ICA
ATOMAYO A	CHAVIN	CHINCHA	ICA
ATOMAYO B	CHAVIN	CHINCHA	ICA
SAN JOSE DE UTAPALCA	CHAVIN	CHINCHA	ICA
HUINCHILCA	CHAVIN	CHINCHA	ICA
SAN JOSE DE CHAVIN	CHAVIN	CHINCHA	ICA
MARCALLA	AZANGARO	YAUYOS	LIMA
SAN JOSE	AZANGARO	YAUYOS	LIMA
CHAUCHAS	AZANGARO	YAUYOS	LIMA
VILLAFLOR	AZANGARO	YAUYOS	LIMA
AZANGARO	AZANGARO	YAUYOS	LIMA
MIRAFLORES	AZANGARO	YAUYOS	LIMA
COLCA	AZANGARO	YAUYOS	LIMA
PUCARUMI	AZANGARO	YAUYOS	LIMA
CACRA	CACRA	YAUYOS	LIMA
VILLAFRANCA	CACRA	YAUYOS	LIMA
PUENTE HUANO	CACRA	YAUYOS	LIMA
CHOCOS	CHOCOS	YAUYOS	LIMA
CHANCACHI	CHOCOS	YAUYOS	LIMA
SAN MIGUEL	CHOCOS	YAUYOS	LIMA
TOTORA	CHOCOS	YAUYOS	LIMA
LAMBRAS	CHOCOS	YAUYOS	LIMA
SAN JOSE USCULLO	CHOCOS	YAUYOS	LIMA
SAN MATEO	CHOCOS	YAUYOS	LIMA
CHAMPO	CHOCOS	YAUYOS	LIMA
HONGOS	HONGOS	YAUYOS	LIMA
HUANGASCAR	HUANGASCAR	YAUYOS	LIMA
IPALLA	HUANGASCAR	YAUYOS	LIMA
HUARIPITI	HUANGASCAR	YAUYOS	LIMA
CHOCALLA	HUANGASCAR	YAUYOS	LIMA
VINCULLAY	HUANGASCAR	YAUYOS	LIMA
TAPALLA	HUANGASCAR	YAUYOS	LIMA
PUEBLO NUEVO	HUANGASCAR	YAUYOS	LIMA
CHILLACA	HUANGASCAR	YAUYOS	LIMA
SAN MARCOS	HUANGASCAR	YAUYOS	LIMA
SANTA ANA	LINCHA	YAUYOS	LIMA
COCHAMARCA	LINCHA	YAUYOS	LIMA
LINCHA	LINCHA	YAUYOS	LIMA
CHACAMARCA	LINCHA	YAUYOS	LIMA
ANTA	LINCHA	YAUYOS	LIMA
OMAS	LINCHA	YAUYOS	LIMA
PAMPA HERMOSA	LINCHA	YAUYOS	LIMA
AQUINHUA	LINCHA	YAUYOS	LIMA

HUANANTA	LINCHA	YAUYOS	LIMA
JATUN SEQUIA	LINCHA	YAUYOS	LIMA
MANZANALES	LINCHA	YAUYOS	LIMA
ATCO	LINCHA	YAUYOS	LIMA
JOLLPABADO	LINCHA	YAUYOS	LIMA
MADEAN	MADEAN	YAUYOS	LIMA
VIZCAYA	MADEAN	YAUYOS	LIMA
TALLAMARCA	MADEAN	YAUYOS	LIMA
ORTIGAL	MADEAN	YAUYOS	LIMA
IMALLAYPATA	MADEAN	YAUYOS	LIMA
PALLCA DE MADEAN	MADEAN	YAUYOS	LIMA
JANTO CORRAL	MADEAN	YAUYOS	LIMA
PAMPA ANDINA	MADEAN	YAUYOS	LIMA
PARIONILLA	MADEAN	YAUYOS	LIMA
YUNCAIPARA	MADEAN	YAUYOS	LIMA
CLAVEL PATA	MADEAN	YAUYOS	LIMA
VIÑAC	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
FLORIDA ALTA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
YURAXAIHUA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
PALLCA CRUZ	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
MARCALLÁ VIÑAC	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
FLORIDA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
TAMBOPATA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
CRUZPAMPA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
PICUNZA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
APURI	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
HUAYCHAUCAMA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
PAMPA UÑA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
GRAU	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
PIRHUAYOC	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
PAMPA ROSARIO	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
ESMERALDA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
HUAYONCOCHA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
SOYOMOJO	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
CUNYARI	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
LAS FLORES HUAYLLURAN	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
TINYACANCHA_CAN LLUMAYO	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
VILLA SOL	VIÑAC	YAUYOS	LIMA