

REPORTE INTERRUPCIONES 17.07.2020

Para : Ing. Luder Henrry Riofrio Cevallos
Gerente Técnico (e)

Asunto : Informe de interrupciones del día 17.07.20

Referencia : Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

Fecha : San Juan de Miraflores, 18 de julio del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 17.07.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, y prorrogada nuevamente hasta el 31.07.20 mediante el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 17.07.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 17.07.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 17.07.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

- Se registró una interrupción parcial en el SER Purmacana (Seccionamiento Derv. Tantalainas) debido a caída de conductor, luego del mantenimiento correctivo, se repone el servicio.
- Se registró una interrupción parcial en el SER Coracora I y II (Seccionamiento Derv. Sondor) debido a caída de conductor, se ha coordinado la ejecución del mantenimiento correctivo.
- Se registró una interrupción total en el SER Charape debido a fallas en el Alimentador MT, de la zona de Electro Oriente. La concesionaria luego de su mantenimiento correctivo, repone el servicio.
- Se registró una interrupción parcial en el SER Chuquibamba (Sector Chachas) debido a fallas en el Alimentador MT, de la zona de SEAL. La concesionaria luego de su mantenimiento correctivo, repone el servicio.
- Las interrupciones del suministro eléctrico afectaron a 1,340 clientes.

5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- Todas las interrupciones han sido ocasionados por causas ajenas a ADINELSA.
- El servicio eléctrico se encuentra restringido parcialmente en el SER coracora I y II(Deriv. a Sondor), al cierre del 17.07.20.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
2	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
3	CHUQUIBAMBA	566	129.33	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
6	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
7	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
8	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
9	HUAROCHIRI	6814	326.49	Interconectado
10	QUINCHES	2718	129.32	Interconectado
11	CAJATAMBO - AMBAR	4695	222.16	Aislado
12	CANTA	1948	93.68	Aislado
13	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
14	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2336	70.86	Interconectado
16	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1245	178.80	Interconectado
18	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
19	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
20	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
21	HONGOS	2310	191.86	Interconectado
22	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
23	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
24	CHACAS - SAN LUIS	773	56.15	Interconectado
25	YAUCA DEL ROSARIO	560	74.36	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	466	20.97	Interconectado
27	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
28	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
29	CARAL	541	29.88	Interconectado
30	CHARAPE	508	14.96	Interconectado
31	CANGALLO V ETAPA	266	19.21	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	134	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	242	6.30	Interconectado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60,292	3,756.65	

ANEXO N°02

INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 17.07.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	Nº CLIENTES SER	Nº CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	PURMACANA - BARRANCA	17/07/2020	00:58:00	17/07/2020	01:23:00	0.42	2398	403	PROPIO	NO_PROG_F ALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	DERV TANTALAINES	N	APERTURA DEL SECCIONAMIENTO DERV. A TANTALAINAS DEBIDO A DESPRENDIMIENTO DE CONDUCTOR FASE "S", SACA DE SERVICIO 09 LOCALIDADES.
02	CORACORA I Y II	17/07/2020	07:50:00				8331	97	PROPIO	NO_PROG_F ALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	DERV. SONDOR	N	SE APERTURA SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SONDOR (2070) FASE R POR CAIDA DE CONDUCTOR ENTRE E-25 Y E-26 , 2 LOCALIDADES AFECTADAS.
03	CHARAPE	17/07/2020	09:05:00	17/07/2020	14:22:00	5.28	508	508	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	OTROS	N	SALIDA DE SERVICIO DEL ALIMENTADOR MT EN ZONA DE ELECTRO ORIENTE, AFECTA A TODO EL SER CHARAPE.
04	CHUQUIBAMB A	17/07/2020	14:40:00	17/07/2020	15:08:00	0.47	566	332	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	OTROS	N	SALIDA DE SERVICIO DEL ALIMENTADOR MT EN ZONA DE SEAL, AFECTA AL SECTOR CHACHAS DEL SER CHUQUIBAMBA
TOTAL AFECTADOS							3,045							

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 17.07.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	PURMACANA - BARRANCA	17/07/2020	00:58:00	17/07/2020	01:23:00	0.42	MICAEAL BASTIDAS	SUPE	BARRANCA	LIMA	APERTURA DEL SECCIONAMIENTO DERV. A TANTALAINAS DEBIDO A DESPRENDIMIENTO DE CONDUCTOR FASE "S", SACA DE SERVICIO 09 LOCALIDADES.
							CIUDAD DEL AGRO	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							NAZARET	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							JESÚS DE NAZARET	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							TAITALAINA	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							LUIS NEGREIROS	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							LATERAL	SUPE	BARRANCA	LIMA	
							ANTA	SUPE	BARRANCA	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	CORACORA I Y II	17/07/2020	07:50:00				SONDOR	CAHUACHO	CARAVELI	AREQUIPA	SE APERTURA SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SONDOR (2070) FASE R POR CAIDA DE CONDUCTOR ENTRE E-25 Y E-26, 2 LOCALIDADES AFECTADAS.
							PAUCARAY	CAHUACHO	CARAVELI	AREQUIPA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	CHARAPE	17/07/2020	09:05:00	17/07/2020	14:22:00	5.28	GUAYABAL	TABACONAS	SAN IGNACIO	CAJAMARCA	SALIDA DE SERVICIO DEL ALIMENTADOR MT EN ZONA DE ELECTRO ORIENTE, AFECTA A TODO EL SER CHARAPE.
							CHARAPE	TABACONAS	SAN IGNACIO	CAJAMARCA	
							PALLA-PEÑA	TABACONAS	SAN IGNACIO	CAJAMARCA	
							PANCHIA	TABACONAS	SAN IGNACIO	CAJAMARCA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
04	CHUQUIBAMB A	17/07/2020	14:40:00	17/07/2020	15:08:00	0.47	SUBNA	AYO	CASTILLA	AREQUIPA	SALIDA DE SERVICIO DEL ALIMENTADOR MT EN ZONA DE SEAL, AFECTA AL SECTOR CHACHAS DEL SER CHUQUIBAMBA.
							CHACHAS	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							NAHUIRA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	