

REPORTE INTERRUPCIONES 18.05.2020

Para : Ing. Felipe Casasola Margarito
Asunto : Informe de interrupciones del día 18.05.20
Referencia : Decreto Supremo N° 083-2020-PCM
Fecha : San Juan de Miraflores, 19 de mayo del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 18.05.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM y ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM. En estos intervalos de tiempo se han decretado inmovilización social obligatoria.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 18.05.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 18.05.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 18.05.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual cabe señalar lo siguiente:

- Se presentaron interrupciones originados por concesionarias de distribución a las cuales se encuentran conectadas las redes de ADINELSA, en los

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

casos del SER Charape (Elorsa) y en el SER Canta (ENEL), ambas interrupciones ya fueron superadas.

- En el SER Humay se presentó interrupción total debido a falla por aislamiento debido a condiciones climáticas, la interrupción ya fue superada.
- En el SER Santa Leonor se presentó interrupción total debido a salida de servicio de la CH Santa Leonor debido a falla ocasionada por vientos, la interrupción ya fue superada.
- En los SERs Coracora I y II, Ayacucho Sur se presentaron interrupciones parciales por descargas atmosféricas, que ya fueron superadas.
- Las interrupciones afectaron a 5582 clientes.

5. CONCLUSIONES

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- Se cuenta con servicio al 100% en todos los sistemas eléctricos al cierre del 18.05.20.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año de la Universalización de la Salud"

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
2	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
3	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
4	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
5	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
6	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
7	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
8	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
9	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
10	QUINCHES	2718	129.32	Interconectado
11	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
12	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
13	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
14	CANTA	1948	93.68	Aislado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2336	70.86	Interconectado
16	HUAROCHIRI	6814	326.49	Interconectado
17	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
18	TAMBO QUEMADO	1214	178.80	Interconectado
19	HONGOS	2310	191.86	Interconectado
20	CAJATAMBO - AMBAR	4694	222.16	Aislado
21	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
22	CHACAS - SAN LUIS	770	56.15	Interconectado
23	YAUCA DEL ROSARIO	590	74.36	Interconectado
24	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	386	20.97	Interconectado
25	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
26	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
27	CARAL	524	29.88	Interconectado
28	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
29	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
30	CANGALLO V ETAPA	270	19.21	Interconectado
31	CHARAPE	497	14.96	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	136	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	237	6.30	Aislado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60,194	3,756.65	

ANEXO N°02

INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 18.05.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACIÖN	Nº CLIENTES SER	Nº CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	HUMAY	18/05/2020	05:55:00	18/05/2020	10:50:00	4.92	1110	1110	PROPIO	NO_PROG_FALLA	BAJO NIVEL DE AISLAMIENTO (AISLADOR ROTO / TENSIÓN INADECUADA)	PMI	N	SE APERTURA RECLOSER EN EL PMI DE HUMAY DEBIDO A DENSA NEBLINA Y LLOVIZNA, LUEGO DE INSPECCION SE REPONE EL SERVICIO SIN PROBLEMAS
02	CHARAPE	18/05/2020	08:10:00	18/05/2020	15:30:00	7.33	501	501	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA		N	CAÍDA DE CONDUCTOR EN TRAMO LA COLLPA LÍNEA PRIMARIA ZONA DE ELECTRO ORIENTE
03	SANTA LEONOR	18/05/2020	14:21:00	18/05/2020	14:50:00	0.48	3584	3327	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	FUERTES VIENTOS	CH SANTA LEONOR	N	SALE DE SERVICIO LA CH SANTA LEONOR, PROBABLEMENTE POR FUERTES VIENTOS EN LA ZONA
04	CANTA	18/05/2020	17:10:00	18/05/2020	18:38:00	1.47	1948	480	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	PSEC ARAHUAY	N	INTERRUPCIÓN DE SERVICIO POR ENEL CH CANTA, SE APERTURO SECCIONAMIENTO DERIVACIÓN ARAHUAY.
05	AYACUCHO SUR	18/05/2020	17:55:00	18/05/2020	18:51:00	0.93	748	80	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV HUAYLLANI	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN HUAYLLANI FASE S POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 25 AMP, 4 LOCALIDADES AFECTADAS
06	CORACORA I Y II	18/05/2020	17:55:00	18/05/2020	18:51:00	0.93	8331	84	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV HUAYLLANI	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN HUAYLLANI FASE S POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 25 AMP, 2 LOCALIDADES AFECTADAS.
TOTAL AFECTADOS							5,582							

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 18.05.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	HUMAY	18/05/2020	05:55:00	18/05/2020	10:50:00	4.92	CUYAHUASI	HUAYTARA	HUAYTARA	HUANCABELICA	SE APERTURA RECLOSER EN EL PMI DE HUMAY DEBIDO A DENSA NEBLINA Y LLOVIZNA, LUEGO DE INSPECCION SE REPONE EL SERVICIO SIN PROBLEMAS.
							PAMPANO	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							PACRA	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							FUENTE DE ORO	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							REPOSO	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							HUANCANO	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							HUAUYANGA	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							QUITASOL	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							LETRAYOC	HUMAY	HUMAY	ICA	
							HUALLA CHICA	HUMAY	HUMAY	ICA	
							HUALLA GRANDE	HUMAY	HUMAY	ICA	
							AUQUIX	HUMAY	HUMAY	ICA	
							PALLASCA	HUMAY	HUMAY	ICA	
							MONTESIERPE	HUMAY	HUMAY	ICA	
							FUNDO MAYO	HUMAY	HUMAY	ICA	
							MIRAFLORES	HUMAY	HUMAY	ICA	
							HIGOSMONTE	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							MURALLA	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							LAUTA	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							MARMOLINA	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							SAN VICENTE	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							JAJAHUASI	HUAYTARA	HUAYTARA	HUANCABELICA	
							HUAYRANI	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							HUAYANTO	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							COCAMANZANA	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							SANTA ROSA	HUMAY	HUMAY	ICA	
							POLVAREDA	HUMAY	HUMAY	ICA	
							PANTAYCO	HUMAY	HUMAY	ICA	
							VILLANUEVA	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							PARACAS	HUANCANO	HUANCANO	ICA	
							LA HOYADA-RANCHERIA	HUMAY	HUMAY	ICA	
							FUNDO ABRIL	HUMAY	HUMAY	ICA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	CHARAPE	18/05/2020	08:10:00	18/05/2020	15:30:00	7.33	GUAYABAL	TABACONAS	SAN IGNACIO	CAJAMARCA	CAÍDA DE CONDUCTOR EN TRAMO LA COLLPA LÍNEA PRIMARIA ZONA DE ELECTRO ORIENTE.
							CHARAPE	TABACONAS	SAN IGNACIO	CAJAMARCA	
							PALLA-PEÑA	TABACONAS	SAN IGNACIO	CAJAMARCA	
							PANCHIA	TABACONAS	SAN IGNACIO	CAJAMARCA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	SANTA LEONOR	18/05/2020	14:21:00	18/05/2020	14:50:00	0.48	JUCUL	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA	SALE DE SERVICIO LA CH SANTA LEONOR, PROBABLEMENTE POR FUERTES VIENTOS EN LA ZONA
							PARQUIN	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA	
							PICOY	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA	
							HUANCAHUASI	PACHANGARA	OYON	LIMA	
							PALCAMAYO	PACHANGARA	OYON	LIMA	
							RAGRABA	PACHANGARA	OYON	LIMA	
							PACAYA	PACHANGARA	OYON	LIMA	
							PUQUIURQUIN	PACHANGARA	OYON	LIMA	
							CAUJUL	CAUJUL	OYON	LIMA	
							PUMAHUAIN	CAUJUL	OYON	LIMA	
							AGUAR	CAUJUL	OYON	LIMA	
							SAN MARTIN DE MANI	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							COCHACALLA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							NECNE	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							QUISCA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							COLCAPAMPA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							SAN JUAN DE YARUCAYA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							COCHAMARCA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							HUALALIN	NAVAN	OYON	LIMA	
							CONCHAO	NAVAN	OYON	LIMA	
							NAVAN	NAVAN	OYON	LIMA	
							LIPLE	NAVAN	OYON	LIMA	
							LANCHA	CAUJUL	OYON	LIMA	
							MUZGA	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							LA PERLA	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							PUCTOR	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							SAN ANDRES DE HUACAR	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							PACCHO	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							ULANCAY	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							COLCAPAMPA	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							PAMPA LIBRE	CHECRAS	HUAURA	LIMA	
							LAGSAURA	CHECRAS	HUAURA	LIMA	
							SAN BENITO DE CARAZ	ANDAJES	OYON	LIMA	
							BAÑOS DE FIERRO	ANDAJES	OYON	LIMA	
							BAÑOS TINGO	ANDAJES	OYON	LIMA	
							PUENTE TINGO	ANDAJES	OYON	LIMA	
							LA CAMPÍÑA	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							MIRAFLORES	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							COLLARAY	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							PUCARRUMI	PACCHO	HUAURA	LIMA	

PUNA	NAVAN	OYON	LIMA
BELLAVISTA	COCHAMARCA	OYON	LIMA
QUILCA	COCHAMARCA	OYON	LIMA
MINAS MARAY	CHECRAS	HUAURA	LIMA
CHOQUES	COCHAMARCA	OYON	LIMA
SAN MARTIN DE TAUCUR	PACHANGARA	OYON	LIMA
ACAIN	PACHANGARA	OYON	LIMA
CURAY	PACHANGARA	OYON	LIMA
SAN PEDRO DE PALPAS	PACHANGARA	OYON	LIMA
PACHANGARA	PACHANGARA	OYON	LIMA
TONGOS	CHECRAS	HUAURA	LIMA
PALCAURA	CHECRAS	HUAURA	LIMA
HUACALA	CHECRAS	HUAURA	LIMA
CANIN	CHECRAS	HUAURA	LIMA
PUÑON	CHECRAS	HUAURA	LIMA
TULPAY	CHECRAS	HUAURA	LIMA
CHACRAS DE MARAY	CHECRAS	HUAURA	LIMA
MARAYNIYOC	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
MAYOBAMBA	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
CHIUCHIN	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
MOLINO	CHECRAS	HUAURA	LIMA
MARAY	CHECRAS	HUAURA	LIMA
PUNTO ALTO	PACHANGARA	OYON	LIMA
HUACHO SP	PACHANGARA	OYON	LIMA
JUCUL	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
PARQUIN	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
PICOY	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
HUANCABASI	PACHANGARA	OYON	LIMA
PALCAMAYO	PACHANGARA	OYON	LIMA
RAGRABA	PACHANGARA	OYON	LIMA
PACAYA	PACHANGARA	OYON	LIMA
PUQUIURQUIN	PACHANGARA	OYON	LIMA

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
04	CANTA	18/05/2020	17:10:00	18/05/2020	18:38:00	1.47	ARAHUAY	ARAHUAY	CANTA	LIMA	INTERRUPCIÓN DE SERVICIO POR ENEL CH CANTA, SE APERTURO SECCIONAMIENTO DERIVACIÓN ARAHUAY.
							COLLO	ARAHUAY	CANTA	LIMA	
							SHIMAY	ARAHUAY	CANTA	LIMA	
							ARCHO	ARAHUAY	CANTA	LIMA	
							LICAHUASI	ARAHUAY	CANTA	LIMA	
							QUISO	ARAHUAY	CANTA	LIMA	
							OROBEL	HUAROS	CANTA	LIMA	
							HUARHUAR	SANTA ROSA DE QUIVES	CANTA	LIMA	

							ANTAMAZA	ARAHUAY	CANTA	LIMA	
--	--	--	--	--	--	--	----------	---------	-------	------	--

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
05	AYACUCHO SUR	18/05/2020	17:55:00	18/05/2020	18:51:00	0.93	NEGROMAYO	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN HUAYLLANI FASE S POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 25 AMP, 4 LOCALIDADES AFECTADAS
							CHILLHUA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PALLCARANA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							TOTORAPAMPA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
06	CORACORA I Y II	18/05/2020	17:55:00	18/05/2020	18:51:00	0.93	FUNDO CONVENTO	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN HUAYLLANI FASE S POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 25 AMP, 2 LOCALIDAD AFECTADA.
							HUAYLLANE	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	