

REPORTE INTERRUPCIONES 22.08.2020

Para : Ing. Luder Henrry Riofrio Cevallos
Gerente Técnico (e)

Asunto : Informe de interrupciones del día 22.08.20

Referencia : Decreto Supremo N° 139-2020-PCM
Fecha : San Juan de Miraflores, 23 de agosto del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 22.08.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, y prorrogada nuevamente hasta el 31.07.20 mediante el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, además establece las medidas que debe observar la ciudadanía en la Nueva Convivencia Social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.

Mediante el Decreto Supremo N° 139-2020-PCM de fecha 12.08.20, se modifica el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, decretándose entre otras cosas cuarentena focalizada en ciertas regiones del país y retornando la inmovilización social obligatoria los días domingos.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 22.08.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 22.08.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 22.08.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

- Se registró la interrupción parcial en los sistemas eléctricos Coracora I y II y Coracora IV, debido a la apertura en la Deriv. a Calera, por caída de conductor, luego del mantenimiento correctivo se repone el servicio.
- Se registró la interrupción parcial en el SER Canta, por corte programado en Derv. Rauma (ECT-M000220) para conexión de S.U. L15164 Nodo Rauma Cliente Claro.
- Se registró la interrupción parcial en el SER Huarochirí, debido a la apertura en la Deriv. Tupicocha, por caída de conductor.
- Con la interrupción de suministro eléctrico resultaron afectados 1,211 clientes.

5. CONCLUSIONES

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El servicio eléctrico se encuentra restringido parcialmente en el SER Huarochirí (Sector Tupicocha) al cierre del 22.08.20.

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
2	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
3	CHUQUIBAMBA	566	129.33	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	CAJATAMBO - AMBAR	4696	222.16	Aislado
6	HUMAY	1093	74.99	Interconectado
7	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
8	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
9	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
10	HUAROCHIRI	6825	326.49	Interconectado
11	QUINCHES	2722	129.32	Interconectado
12	CANTA	1948	93.68	Aislado
13	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
14	PURMACANA - BARRANCA	2493	71.29	Interconectado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2313	70.86	Interconectado
16	IHUARI	1065	64.64	Interconectado
17	HONGOS	2294	191.86	Interconectado
18	TAMBO QUEMADO	1245	178.80	Interconectado
19	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
20	ASQUIPATA	331	23.40	Interconectado
21	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
22	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
23	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	466	20.97	Interconectado
24	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
25	CHACAS - SAN LUIS	773	56.15	Interconectado
26	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
27	YAUCA DEL ROSARIO	560	74.36	Interconectado
28	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
29	CARAL	541	29.88	Interconectado
30	CHARAPE	508	14.96	Interconectado
31	CANGALLO V ETAPA	266	19.21	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	134	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	242	6.30	Interconectado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60,384	3,756.65	

ANEXO N°02
INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 22.08.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	Nº CLIENTES SER	Nº CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCION	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CORACORA I Y II	22/08/2020	07:34:00	22/08/2020	09:20:00	1.77	8331	495	PROPIO	NO_PROG_FALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	DERV. CAHUACHO	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO ECC-M002629 (2065) PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE CONDUCTOR CAIDO EN LA LP DERIVACION CAYARACC DESDE LA E-01 A E-02, SE REPONE SERVICIO, 09 LOCALIDADES AFECTADAS
02	CORACORA IV	22/08/2020	07:34:00	22/08/2020	09:20:00	1.77	187	6	PROPIO	NO_PROG_FALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	DERV. CAHUACHO	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO ECC-M002629 (2065) PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE CONDUCTOR CAIDO EN LA LP DERIVACION CAYARACC DESDE LA E-01 A E-02, SE REPONE SERVICIO, 01 LOCALIDAD AFECTADA.
03	CANTA	22/08/2020	08:31:00	22/08/2020	11:00:00	2.48	1948	120	PROPIO	PROG_MNT_TO	POR MANTENIMIENTO	DERV. RAUMA	N	SE APERTURA SECCIONAMIENTO DERV. RAUMA (ECT-M000220) POR CORTE PROGRAMADO PARA CONEXION DE S.U. LI5164 NODO RAUMA CLIENTE CLARO.
04	HUAROCHIRI	22/08/2020	16:30:00				6825	590	PROPIO	NO_PROG_FALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	DERV. TUPICOCHA	N	APERTURA DE SECCIONAMIENTO EN DERV. TUPICOCHA POR PROBABLE CAIDA DE CONDUCTOR REDES MT SECTOR TUPICOCHA.
TOTAL AFECTADOS							1,211							

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 22.08.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CORACORA I Y II	22/08/2020	07:34:00	22/08/2020	09:20:00	1.77	HUACACHIPA	PUYUSCA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO ECC-M002629 (2065) PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE CONDUCTOR CAIDO EN LA LP DERIVACION CAYARACC DESDE LA E-01 A E-02, SE REPONE SERVICIO, 09 LOCALIDADES AFECTADAS.
							AYROCA	CAHUACHO	CARAVELI	AREQUIPA	
							CAHUACHO	CAHUACHO	CARAVELI	AREQUIPA	
							SALLA SALLA	PUYUSCA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CALERA	PUYUSCA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CAYARAC	PUYUSCA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PAUCARAY	CAHUACHO	CARAVELI	AREQUIPA	
							SONDOR	CAHUACHO	CARAVELI	AREQUIPA	
							CALERA ALTA	PUYUSCA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	CORACORA IV	22/08/2020	07:34:00	22/08/2020	09:20:00	1.77	CCECHCCA	PUYUSCA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO ECC-M002629 (2065) PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE CONDUCTOR CAIDO EN LA LP DERIVACION CAYARACC DESDE LA E-01 A E-02, SE REPONE SERVICIO, 01 LOCALIDAD AFECTADA.

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	CANTA	22/08/2020	08:31:00	22/08/2020	11:00:00	2.48	RAUMA	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	SE APERTURA SECCIONAMIENTO DERV. RAUMA (ECT-M000220) POR CORTE PROGRAMADO PARA CONEXION DE S.U. LI5164 NODO RAUMA CLIENTE CLARO.

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
04	HUAROCHIRI	22/08/2020	16:30:00			1.77	CHINCHAGOZA	SAN ANDRES DE TUPICOCCHA	HUAROCHIRI	LIMA	APERTURA DE SECCIONAMIENTO EN DERV. TUPICOCCHA POR PROBABLE CAIDA DE CONDUCTOR REDES MT SECTOR TUPICOCCHA.
							CHAMPUANA	SAN ANDRES DE TUPICOCCHA	HUAROCHIRI	LIMA	
							SAN JUAN DE PACOTA	SAN ANDRES DE TUPICOCCHA	HUAROCHIRI	LIMA	
							SAN ANDRES DE TUPICOCCHA	SAN ANDRES DE TUPICOCCHA	HUAROCHIRI	LIMA	
							CULLPE	SAN ANDRES DE TUPICOCCHA	HUAROCHIRI	LIMA	
							SANTA ROSA	SAN ANDRES DE TUPICOCCHA	HUAROCHIRI	LIMA	
							COÑANCHI	SAN ANDRES DE TUPICOCCHA	HUAROCHIRI	LIMA	
							MACAZAN	SAN ANDRES DE TUPICOCCHA	HUAROCHIRI	LIMA	
							OSUSICA	SAN ANDRES DE TUPICOCCHA	HUAROCHIRI	LIMA	