

REPORTE INTERRUPCIONES 25.04.2020

Para : Ing. Felipe Casasola Margarito
Asunto : Informe de interrupciones del día 25.04.20
Referencia : Decreto Supremo N° 051-2020-PCM
Fecha : San Juan de Miraflores, 26 de abril del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 25.04.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM y ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 097-2020-PCM.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 25.04.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 25.04.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 25.04.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

- Se tiene registrada una interrupción debido a falla ocasionada en el SER Chuquibamba – sector Tolconi desde el día 28.03.20 debido a descargas atmosféricas que a la fecha no ha sido despejada, se ha realizado las coordinaciones con el contratista que se encargará de la reparación del

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Universalización de la Salud”

equipamiento deteriorado por las descargas atmosféricas, y se ha coordinado con la Minera Ares para las facilidades de ingreso al campamento minero.

- La interrupción afecta a 241 clientes.

5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El sector Tolconi del SER Chuquibamba se encuentra sin suministro eléctrico, el personal técnico se encuentra realizando las actividades correctivas haciendo las coordinaciones respectivas para el restablecimiento del servicio eléctrico.

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

| N° | SISTEMA ELÉCTRICO RURAL | USUARIOS | Km MT | SISTEMA |
|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1 | SANTA LEONOR | 3539 | 194.46 | Aislado |
| 2 | CORACORA I Y II | 8331 | 683.82 | Interconectado |
| 3 | HUMAY | 1110 | 74.99 | Interconectado |
| 4 | ACARI CHALA | 4567 | 170.37 | Interconectado |
| 5 | HUAROCHIRI | 6666 | 326.49 | Interconectado |
| 6 | CANTA | 1977 | 93.68 | Aislado |
| 7 | CAJATAMBO - AMBAR | 4694 | 222.16 | Aislado |
| 8 | QUINCHES | 2693 | 129.32 | Interconectado |
| 9 | AYACUCHO SUR | 748 | 154.89 | Interconectado |
| 10 | CHUQUIBAMBA | 580 | 129.33 | Interconectado |
| 11 | CORACORA SER | 529 | 73.77 | Interconectado |
| 12 | QUICACHA | 1567 | 79.31 | Interconectado |
| 13 | HONGOS | 2326 | 191.86 | Interconectado |
| 14 | MARCABAMBA | 956 | 10.13 | Interconectado |
| 15 | CORACORA IV | 187 | 24.91 | Interconectado |
| 16 | YAUCA DEL ROSARIO | 590 | 74.36 | Interconectado |
| 17 | TAMBO QUEMADO | 1214 | 178.80 | Interconectado |
| 18 | YAUYOS - LUNAHUANA | 3762 | 217.18 | Interconectado |
| 19 | PURMACANA - BARRANCA | 2398 | 71.29 | Interconectado |
| 20 | PASCO RURAL (HUACHON) | 748 | 48.27 | Interconectado |
| 21 | IHUARI | 1025 | 64.64 | Interconectado |
| 22 | PAMPA CONCON TOPARÁ | 2349 | 70.86 | Interconectado |
| 23 | CARAL | 524 | 29.88 | Interconectado |
| 24 | CASTROVIRREYNA-HUAYTARA | 1949 | 211.81 | Interconectado |
| 25 | HUAURA - SAYAN | 1841 | 60.19 | Interconectado |
| 26 | GUADALUPE RUQUIA VEGUETA | 386 | 20.97 | Interconectado |
| 27 | ASQUIPATA | 334 | 23.40 | Interconectado |
| 28 | CALANGO II ETAPA | 273 | 23.12 | Interconectado |
| 29 | CHARAPE | 497 | 14.96 | Interconectado |
| 30 | CANGALLO V ETAPA | 270 | 19.21 | Interconectado |
| 31 | CANAAN FERMÍN TANGUIS | 136 | 2.71 | Interconectado |
| 32 | GRACIAS A DIOS | 237 | 6.30 | Aislado |
| 33 | QUILMANÁ | 249 | 3.04 | Interconectado |
| 34 | CHACAS - SAN LUIS | 770 | 56.15 | Interconectado |
| TOTAL CLIENTES | | 60,022 | 3,756.65 | |

ANEXO N°02

INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 25.04.20

| ITEM | SER | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FIN | HORA FIN | DURACION | N° CLIENTES SER | N° CLIENTES AFECTADOS | RESPONSABLE INTERRUPCION | NATURALEZA INTERRUPCION | CAUSA | PUNTO DE SECCIONAMIENTO | FUERZA MAYOR | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS |
|------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|----------|----------|-----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|--|
| 01 | CHUQUIBAMBA | 28/03/2020 | 18:00:00 | | | | 580 | 241 | FEN_NATURALES | NO_PROGR_FEN_NATURALES | DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | TOLCONI | N | SALE DE SERVICIO TODO EL SERCTOR TOLCONI, CAIDA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO AVERIADO POR DESCARGA ATMOSFERICA. |
| TOTAL AFECTADOS | | | | | | | | 241 | | | | | | |

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 25.04.20

| ITEM | SER | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FIN | HORA FIN | DURACION | LOCALIDAD | DISTRITO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS |
|------|-------------|--------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------|----------|-----------|--------------|--|
| 01 | CHUQUIBAMBA | 28/03/2020 | 18:00:00 | | | | HUARACOPALCA | CHACHAS | CASTILLA | AREQUIPA | SALE DE SERVICIO TODO EL SECTOR TOLCONI, CAIDA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, POSIBLE AVERIA EN EL TRANSFORMADOR LOCALIZADO EN LA SE ARES. PERSONAL TECNICO SE ENCUENTRA TRABAJANDO. |
| | | | | | | | CHECOTAÑA | CHACHAS | CASTILLA | AREQUIPA | |
| | | | | | | | TOLCONI | CHACHAS | CASTILLA | AREQUIPA | |
| | | | | | | | HUAYTAPALCA | CHACHAS | CASTILLA | AREQUIPA | |
| | | | | | | | CHUA | CAYLLOMA | CAYLLOMA | AREQUIPA | |

