

REPORTE INTERRUPCIONES 25.05.2020

Para : Ing. Luder Henrry Riofrio Cevallos
Asunto : Informe de interrupciones del día 25.05.20
Referencia : Decreto Supremo N° 094-2020-PCM
Fecha : San Juan de Miraflores, 26 de mayo del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 25.05.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, y ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 25.05.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES EFECTUADAS PARA EL PRONTO RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 25.05.20

- Se tiene registrado una interrupción por falla de un equipamiento (Cut – Out) del PMI 989 en el SER Barranca, luego del mantenimiento correctivo se repuso el servicio.
- Se tiene registrado la salida del servicio de la CH Gorgor, afectando a todo el SER Cajatambo – Ambar, dicha interrupción fue ocasionado por

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

descargas atmosféricas. Luego de las inspecciones se repuso el servicio al 100% en el sistema eléctrico.

- Las interrupciones afectaron a 4,759 clientes.

5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El servicio eléctrico se encuentra al 100% en todos los sistemas eléctricos al cierre del 25.05.20.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
2	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
3	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
4	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
5	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
6	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
7	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
8	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
9	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
10	QUINCHES	2718	129.32	Interconectado
11	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
12	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
13	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
14	CANTA	1948	93.68	Aislado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2336	70.86	Interconectado
16	HUAROCHIRI	6814	326.49	Interconectado
17	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
18	TAMBO QUEMADO	1214	178.80	Interconectado
19	HONGOS	2310	191.86	Interconectado
20	CAJATAMBO - AMBAR	4694	222.16	Aislado
21	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
22	CHACAS - SAN LUIS	770	56.15	Interconectado
23	YAUCA DEL ROSARIO	590	74.36	Interconectado
24	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	386	20.97	Interconectado
25	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
26	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
27	CARAL	524	29.88	Interconectado
28	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
29	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
30	CANGALLO V ETAPA	270	19.21	Interconectado
31	CHARAPE	497	14.96	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	136	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	237	6.30	Aislado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60,194	3,756.65	

ANEXO N°02
INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 25.05.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	Nº CLIENTES SER	Nº CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCION	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CAJATAMBO - AMBAR	25/05/2020	13:22:00	25/05/2020	14:05:00	0.72	4696	4677	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	CH GORGOR	N	SALIDA DE SERVICIO DE LA CH GORGOR DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFERICAS.
02	PURMACANA - BARRANCA	25/05/2020	17:26:00	25/05/2020	19:21:00	1.92	2398	82	PROPIO	NO_PROG_FALLA	FALLA EQUIPO (TRANSFORMADOR, INTERRUPTOR, SECCIONADOR DE POTENCIA ETC.)	PMI 989	N	ROTURA DE LA BASE DE LA SECCIONAMIENTO DE UNA FASE, SACA DE SERVICIO EL SECTOR PMI-989 (CASUARINAS), EN EL SER BARRANCA.

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 25.05.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CAJATAMBO - AMBAR	25/05/2020	13:22:00	25/05/2020	14:05:00	0.72	COPA	COPA	CAJATAMBO	LIMA	SALIDA DE SERVICIO DE LA CH GORGOR DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFERICAS.
							POQUIAN	COPA	CAJATAMBO	LIMA	
							MANGAS	MANGAS	BOLOGNESI	ANCASH	
							TOTORAPAMPA	CAJATAMBO	CAJATAMBO	LIMA	
							CHAMAS	MANGAS	BOLOGNESI	ANCASH	
							NANIS	MANGAS	BOLOGNESI	ANCASH	
							CURQUISH	CAJATAMBO	CAJATAMBO	LIMA	
							HUAYLLAPA	COPA	CAJATAMBO	LIMA	
							URAMAZA	CAJATAMBO	CAJATAMBO	LIMA	
							LLOCCHI	CAJATAMBO	CAJATAMBO	LIMA	
							UTCAS	CAJATAMBO	CAJATAMBO	LIMA	
							CAJAMARQUILLA	CAJATAMBO	CAJATAMBO	LIMA	
							CHUCCHI	CAJATAMBO	CAJATAMBO	LIMA	
							COCHAPAMPA	CAJATAMBO	CAJATAMBO	LIMA	
							ASTOBAMBA	CAJATAMBO	CAJATAMBO	LIMA	
							CAJATAMBO	CAJATAMBO	CAJATAMBO	LIMA	
							LA FLORIDA	CAJATAMBO	CAJATAMBO	LIMA	
							PALPAS	CAJATAMBO	CAJATAMBO	LIMA	
							HUANCAPON	HUANCAPON	CAJATAMBO	LIMA	
							URUA HUAMANCHACRA	HUANCAPON	CAJATAMBO	LIMA	
							JAMPAY SIURAN	HUANCAPON	CAJATAMBO	LIMA	
							RAJANYA	GORGOR	CAJATAMBO	LIMA	
							VIRINHUAYRA	GORGOR	CAJATAMBO	LIMA	
							CAYA	GORGOR	CAJATAMBO	LIMA	
							CAQUIOC	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							MANAS	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							MARCAHUAIN	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							ANGAS	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							CACAPAQUI	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							CHURINGURA	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							QUIÑAC	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							MANCALPA	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							HUANCAR	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							HUANCAR NUEVO	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							HUACAR	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							POJPUY	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							PAMPLONA	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							CHINGOS	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							SANTA CLARA	MANAS	CAJATAMBO	LIMA	
							AHUAS	GORGOR	CAJATAMBO	LIMA	

GORGOR	GORGOR	CAJATAMBO	LIMA
APAS	GORGOR	CAJATAMBO	LIMA
COCHAS	GORGOR	CAJATAMBO	LIMA
SURO	GORGOR	CAJATAMBO	LIMA
BAÑOS TERMALES SURO	GORGOR	CAJATAMBO	LIMA
LISCAPATA	GORGOR	CAJATAMBO	LIMA
QUISHUAR	GORGOR	CAJATAMBO	LIMA
NUNUMIA	GORGOR	CAJATAMBO	LIMA
PACA	GORGOR	CAJATAMBO	LIMA
NAMIAHUAN ALTO	GORGOR	CAJATAMBO	LIMA
NAMIAHUAN BAJO	GORGOR	CAJATAMBO	LIMA
GARBANZO	GORGOR	CAJATAMBO	LIMA
YANAOCO	GORGOR	CAJATAMBO	LIMA
PUCARRUMI	GORGOR	CAJATAMBO	LIMA
COLPA	GORGOR	CAJATAMBO	LIMA
PUENTE GORGOR	GORGOR	CAJATAMBO	LIMA
PACA ALTO	GORGOR	CAJATAMBO	LIMA
NAMIAHUAIN	GORGOR	CAJATAMBO	LIMA
ANTACOCHA	MANAS	CAJATAMBO	LIMA
QUINLLAN	MANAS	CAJATAMBO	LIMA
LASCAMAYO	AMBAR	HUARA	LIMA
GANTUJOC	AMBAR	HUARA	LIMA
TAMBON	AMBAR	HUARA	LIMA
HUANDO	AMBAR	HUARA	LIMA
GONZAO	AMBAR	HUARA	LIMA
ARINCHAY	AMBAR	HUARA	LIMA
PIEDRA BLANCA LAMARUME	AMBAR	HUARA	LIMA
JALCAN	AMBAR	HUARA	LIMA
LUCUAMAYOJ PULIAG COMBLA	AMBAR	HUARA	LIMA
AGUAY GRANDE	AMBAR	HUARA	LIMA
PACAYHUAIN	AMBAR	HUARA	LIMA
AMBAR	AMBAR	HUARA	LIMA
COCHAHUAIN	AMBAR	HUARA	LIMA
CHUPAN	AMBAR	HUARA	LIMA
LACUAN	AMBAR	HUARA	LIMA
SHANQUIJIRCA	COCHAMARCA	OYON	LIMA
TAULE	COCHAMARCA	OYON	LIMA
CALLPA	COCHAMARCA	OYON	LIMA
HUACAL	COCHAMARCA	OYON	LIMA
HUANTAY	COCHAMARCA	OYON	LIMA
LANCHA	COCHAMARCA	OYON	LIMA
PANHUAY	COCHAMARCA	OYON	LIMA
SOQUE	COCHAMARCA	OYON	LIMA
CHIRIPAMPA	AMBAR	HUARA	LIMA

EL OLIVAR	AMBAR	HUARA	LIMA
CHIWITAMA	AMBAR	HUARA	LIMA
HUACAN	AMBAR	HUARA	LIMA
NUNE	AMBAR	HUARA	LIMA
SONSA	AMBAR	HUARA	LIMA
HUANCOY	AMBAR	HUARA	LIMA
CAPITANA ALTO	AMBAR	HUARA	LIMA
CAPITANA BAJO	AMBAR	HUARA	LIMA
ACOCOTO	AMBAR	HUARA	LIMA
AYNACA	COCHAMARCA	OYON	LIMA
ARCATA	COCHAMARCA	OYON	LIMA
JAIVA	HUAURA	HUAURA	LIMA
HUALLAMAJAN	COCHAMARCA	OYON	LIMA
MONGUETE	HUAURA	HUAURA	LIMA
PEÑICO	HUAURA	HUAURA	LIMA
LA EMPEDRADA	HUAURA	HUAURA	LIMA
MINAS	SUPE	BARRANCA	LIMA

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	PURMACANA - BARRANCA	25/05/2020	17:26:00	25/05/2020	19:21:00	1.92	CASUARINAS	BARRANCA	BARRANCA	LIMA	ROTURA DE LA BASE DE LA SECCIONAMIENTO DE UNA FASE, SACA DE SERVICIO EL SECTOR PMI-989 (CASUARINAS), EN EL SER BARRANCA.