

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

### **REPORTE INTERRUPCIONES 26.03.2020**

Para : Ing. Felipe Casasola Margarito  
Asunto : Informe de interrupciones del día 26.03.20  
Referencia : INFORME N° 27-2020-GT 16.03.20  
Fecha : San Juan de Miraflores, 27 de marzo del 2020

---

#### **1. OBJETIVO**

Señalar las interrupciones ocurridas el día 26.03.20, en los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

#### **2. ALCANCES**

Salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del 26.03.20. En **Anexo N°01** se muestra los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

#### **3. ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORÍA DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS**

- Se cuenta con acopio de materiales esenciales (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

#### **4. DE LAS INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 26.03.20**

Las salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA se encuentran listadas en el **Anexo N°02** del cual se tiene lo siguiente:

- Se registraron diez interrupciones no programadas en cinco sistemas eléctricos en el día 26.03.20.
- Las diez interrupciones registradas el día 26.03.20, todas fueron ocasionados por descargas atmosféricas.
- Se afectaron a 909 clientes.

#### **5. CONCLUSIONES**

- Las diez interrupciones que afectaron a los sistemas eléctricos fueron ocasionados por descargas atmosféricas.

**"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**

**"Año de la Universalización de la Salud"**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado y transporte en cada sistema eléctrico.
- Todos sistemas eléctricos al cierre del 26.03.20 se encuentran en servicio al 100%.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

## ANEXO N°01

### SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	SANTA LEONOR	3539	194.46	Aislado
2	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
3	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUAROCHIRI	6666	326.49	Interconectado
6	CANTA	1977	93.68	Aislado
7	CAJATAMBO - AMBAR	4694	222.16	Aislado
8	QUINCHES	2693	129.32	Interconectado
9	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
10	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
11	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
12	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
13	HONGOS	2326	191.86	Interconectado
14	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
15	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
16	YAUCA DEL ROSARIO	590	74.36	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1214	178.80	Interconectado
18	YAUYOS - LUNAHUANA	3762	217.18	Interconectado
19	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
20	PASCO RURAL (HUACHON)	748	48.27	Interconectado
21	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
22	PAMPA CONCON TOPARÁ	2349	70.86	Interconectado
23	CARAL	524	29.88	Interconectado
24	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
25	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	386	20.97	Interconectado
27	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
28	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
29	CHARAPE	497	14.96	Interconectado
30	CANGALLO V ETAPA	270	19.21	Interconectado
31	CANAAN FERMÍN TANGUIS	136	2.71	Interconectado
32	GRACIAS A DIOS	237	6.30	Aislado
33	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
34	CHACAS - SAN LUIS	770	56.15	Interconectado
<b>TOTAL CLIENTES</b>		<b>60022</b>	<b>3756.65</b>	

**ANEXO N°02**

**INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 26.03.20**

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	N° CLIENTES SER	N° CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CORACORA I Y II	26/03/2020	09:17:00	26/03/2020	09:28:00	0.18	8331	37	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FE_N_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV CCASACCAHUA	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN CCASACCAHUA (3026) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE T, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 15 AMP, 1 LOCALIDADES AFECTADAS
02	AYACUCHO SUR	26/03/2020	09:17:00	26/03/2020	09:28:00	0.18	748	71	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FE_N_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV CCASACCAHUA	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN CCASACCAHUA (3026) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE T, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 15 AMP, 5 LOCALIDADES AFECTADAS
03	CORACORA IV	26/03/2020	09:17:00	26/03/2020	09:28:00	0.18	187	13	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FE_N_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV CCASACCAHUA	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN CCASACCAHUA (3026) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE T, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 15 AMP, 1 LOCALIDADES AFECTADAS
04	CORACORA I Y II	26/03/2020	14:58:00	26/03/2020	17:46:00	2.80	8331	118	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FE_N_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV SAN ANTONIO	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN ANTONIO (1026) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE R, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 8 AMP, 5 LOCALIDADES AFECTADAS
05	CORACORA SER	26/03/2020	14:58:00	26/03/2020	17:46:00	2.80	529	144	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FE_N_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV SAN ANTONIO	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN ANTONIO (1026) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE R, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 8 AMP, 7 LOCALIDADES AFECTADAS
06	CORACORA I Y II	26/03/2020	16:30:00	26/03/2020	17:40:00	1.17	8331	37	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FE_N_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV CCASACCAHUA	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN CCASACCAHUA (3026) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE T, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 15 AMP, 1 LOCALIDADES AFECTADAS
07	AYACUCHO SUR	26/03/2020	16:30:00	26/03/2020	17:40:00	1.17	748	71	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FE_N_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV CCASACCAHUA	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN CCASACCAHUA (3026) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE T, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 15 AMP, 5 LOCALIDADES AFECTADAS
08	CORACORA IV	26/03/2020	16:30:00	26/03/2020	17:40:00	1.17	187	13	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FE_N_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV CCASACCAHUA	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN CCASACCAHUA (3026) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE T, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 15 AMP, 1 LOCALIDADES AFECTADAS
09	CORACORA I Y II	26/03/2020	17:49:00	27/03/2020	09:30:00	15.68	8331	238	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FE_N_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV PARARCA	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN PARARCA (2074) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE S, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 12 AMP, 3 LOCALIDADES AFECTADAS.
10	CASTROVIRREYNA - HUAYTARA	26/03/2020	17:45:00	27/03/2020	06:35:00	12.83	1949	167	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FE_N_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	PMI QUISHUARPAMPA	N	FUSIBLES FUSIONADOS EN PMI QUISHUARPAMPA POR FUERTES DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, AFECTA A 08 LOCALIDADES
<b>TOTAL AFECTADOS</b>						<b>909</b>								

### ANEXO N°03

#### LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 26.03.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CORACORA I Y II	26/03/2020	09:17:00	26/03/2020	09:28:00	0.18	CCASACCAHUA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN CCASACCAHUA (3026) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE T, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 15 AMP, 1 LOCALIDADES AFECTADAS
02	AYACUCHO SUR	26/03/2020	09:17:00	26/03/2020	09:28:00	0.18	PASCAÑA HUACCRACCASA CUNCALLA PICHUANI CCOLTE	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN CCASACCAHUA (3026) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE T, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 15 AMP, 5 LOCALIDADES AFECTADAS
03	CORACORA IV	26/03/2020	09:17:00	26/03/2020	09:28:00	0.18	CCASACCAHUA PAMPA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN CCASACCAHUA (3026) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE T, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 15 AMP, 1 LOCALIDADES AFECTADAS
04	CORACORA I Y II	26/03/2020	14:58:00	26/03/2020	17:46:00	2.80	PACHACHACA PALLCCA CCALACCAPCHA SORANI	CORONEL CASTEÑEDA CORONEL CASTEÑEDA OYOLO CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS PARINACOCHAS PAUCAR DEL SARASARA PARINACOCHAS	AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN ANTONIO (1026) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE R, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 5 AMP, 4 LOCALIDADES AFECTADAS
05	CORACORA SER	26/03/2020	14:58:00	26/03/2020	17:46:00	2.80	SAN ANTONIO PILLPINTO PALLANCATA SANTA ROSA SAN GABRIEL CERA FLORIDA HUANACMARCA SAURICAY	CORONEL CASTEÑEDA CORONEL CASTEÑEDA CORONEL CASTEÑEDA CORONEL CASTEÑEDA CORONEL CASTEÑEDA CORONEL CASTEÑEDA CORONEL CASTEÑEDA CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS PARINACOCHAS PARINACOCHAS PARINACOCHAS PARINACOCHAS PARINACOCHAS PARINACOCHAS PARINACOCHAS	AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN ANTONIO (1026) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE R, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 5 AMP, 8 LOCALIDADES AFECTADAS.

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
09	CORACORA I Y II	26/03/2020	17:49:00	27/03/2020	09:30:00	15.68	PARARCA	PARARCA	PAUCAR DEL SARASARA	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN PARARCA (2074) POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS FASE S, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 12 AMP, 3 LOCALIDADES AFECTADAS.
							COLCABAMBA	PARARCA	PAUCAR DEL SARASARA	AYACUCHO	
							AULLA	PARARCA	PAUCAR DEL SARASARA	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
10	CASTROVIRREYNA - HUAYTARA	26/03/2020	17:45:00	27/03/2020	06:35:00	12.83	TAYAPAHUASIN	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	HUAYTARÁ	HUANCavelica	FUSIBLES FUSIONADOS EN PMI QUISHUARPAMPA POR FUERTES DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, AFECTA A 08 LOCALIDADES
							SAN JUAN DE RUMICHACA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	HUAYTARÁ	HUANCavelica	
							LA ISLA DE RUMICHACA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	HUAYTARÁ	HUANCavelica	
							HUAYHUALLQUI	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	HUAYTARÁ	HUANCavelica	
							PAMPACHACRA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	HUAYTARÁ	HUANCavelica	
							TASTACANCHA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	HUAYTARÁ	HUANCavelica	
							CAVITUNA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	HUAYTARÁ	HUANCavelica	
							MINASCCASA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	HUAYTARÁ	HUANCavelica	

