

REPORTE INTERRUPCIONES 27.03.2020

Para : Ing. Felipe Casasola Margarito

Asunto : Informe de interrupciones del día 27.03.20

Referencia : INFORME N° 027-2020-GT 16.03.20

Fecha : San Juan de Miraflores, 28 de marzo del 2020

1. OBJETIVO

Señalar las interrupciones ocurridas el día 27.03.20, en los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

2. ALCANCES

Salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del 27.03.20. En **Anexo N°01** se muestra los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORÍA DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales esenciales (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. DE LAS INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 27.03.20

Las salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA se encuentran listadas en el **Anexo N°02** del cual se tiene lo siguiente:

- Se registraron siete interrupciones no programadas en cuatro sistemas eléctricos en el día 27.03.20.
- De las siete interrupciones registradas el día 27.03.20, seis fueron ocasionados por descargas atmosféricas y una por falla en la CH Santa Leonor.
- Se afectaron a 3996 clientes.

5. CONCLUSIONES

- Seis interrupciones que afectaron a los sistemas eléctricos fueron ocasionados por descargas atmosféricas.
- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado y transporte en cada sistema eléctrico.
- Todos sistemas eléctricos al cierre del 27.03.20 se encuentran en servicio al 100%.

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	SANTA LEONOR	3539	194.46	Aislado
2	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
3	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUAROCHIRI	6666	326.49	Interconectado
6	CANTA	1977	93.68	Aislado
7	CAJATAMBO - AMBAR	4694	222.16	Aislado
8	QUINCHES	2693	129.32	Interconectado
9	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
10	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
11	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
12	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
13	HONGOS	2326	191.86	Interconectado
14	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
15	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
16	YAUCA DEL ROSARIO	590	74.36	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1214	178.80	Interconectado
18	YAUYOS - LUNAHUANA	3762	217.18	Interconectado
19	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
20	PASCO RURAL (HUACHON)	748	48.27	Interconectado
21	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
22	PAMPA CONCON TOPARÁ	2349	70.86	Interconectado
23	CARAL	524	29.88	Interconectado
24	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
25	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	386	20.97	Interconectado
27	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
28	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
29	CHARAPE	497	14.96	Interconectado
30	CANGALLO V ETAPA	270	19.21	Interconectado
31	CANAAN FERMÍN TANGUIS	136	2.71	Interconectado
32	GRACIAS A DIOS	237	6.30	Aislado
33	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
34	CHACAS - SAN LUIS	770	56.15	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60022	3756.65	

ANEXO N°02

INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 27.03.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	N° CLIENTES SER	N° CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCION	NATURALEZA INTERRUPCION	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	SANTA LEONOR	27/03/2020	07:29:00	27/03/2020	07:35:00	0.10	3539	3276	PROPIO	NO_PROG_FALLA	OTROS, POR FALLA EN COMPONENTE(S) DEL SISTEMA DE POTENCIA	CH SANTA LEONOR	N	SALE DE SERVICIO LA CH SANTA LEONOR, FALLA DEL REGULADOR DEL GRUPO 03, SE AFECTO TODAS LAS LOCALIDADES DEL SER SANTA LEONOR.
02	CORACORA I Y II	26/03/2020	19:10:00	27/03/2020	08:52:00	13.70	8331	5	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV ANTAMARCA	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN ANTAMARCA (2073) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE T, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 05 AMP, 1 LOCALIDAD AFECTADA
03	CORACORA IV	26/03/2020	19:00:00	27/03/2020	08:30:00	13.50	187	13	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV AGUAS CALIENTES	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN AGUAS CALIENTES (1004) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE S, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 10 AMP, 1 LOCALIDAD AFECTADA
04	CORACORA I Y II	26/03/2020	19:00:00	27/03/2020	13:05:00	18.08	8331	12	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV UMASI	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN UMASI (1044) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE T, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 05 AMP, 3 LOCALIDADES AFECTADAS
05	CORACORA I Y II	27/03/2020	14:45:00	27/03/2020	20:26:00	5.68	8331	616	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV PAUCARAY	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN PAUCARAY (1008) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE S, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 15 AMP, 14 LOCALIDADES AFECTADAS
06	CORACORA IV	27/03/2020	14:45:00	27/03/2020	20:26:00	5.68	187	15	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV PAUCARAY	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN PAUCARAY (1008) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE S, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 15 AMP, 3 LOCALIDADES AFECTADAS
07	CORACORA SER	27/03/2020	14:45:00	27/03/2020	20:26:00	5.68	529	59	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV PAUCARAY	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN PAUCARAY (1008) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE S, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 15 AMP, 6 LOCALIDADES AFECTADAS
TOTAL AFECTADOS								3996						

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 27.03.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	SANTA LEONOR	27/03/2020	07:29:00	27/03/2020	07:35:00	0.10	SAN MARTIN DE TAUCUR	PACHANGARA	OYON	LIMA	SALE DE SERVICIO LA CH SANTA LEONOR, FALLA DEI REGULADOR DEL GRUPO 03
							ACAIN	PACHANGARA	OYON	LIMA	
							CURAY	PACHANGARA	OYON	LIMA	
							SAN PEDRO DE PALPAS	PACHANGARA	OYON	LIMA	
							PACHANGARA	PACHANGARA	OYON	LIMA	
							CAUJUL	CAUJUL	OYON	LIMA	
							CAUJUL	CAUJUL	OYON	LIMA	
							PUMAHUAIN	CAUJUL	OYON	LIMA	
							AGUAR	CAUJUL	OYON	LIMA	
							CAUJUL	CAUJUL	OYON	LIMA	
							SAN MARTIN DE MANI	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							COCHACALLA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							NECNE	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							QUISCA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							GARAPE	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							COLCAPAMPA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							SAN JUAN DE YARUCAYA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							COCHAMARCA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							HUALALIN	NAVAN	OYON	LIMA	
							CONCHAO	NAVAN	OYON	LIMA	
							NAVAN	NAVAN	OYON	LIMA	
							LIPLÉ	NAVAN	OYON	LIMA	
							LANCHA	CAUJUL	OYON	LIMA	
							LLAMAY	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							MUZGA	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							LA PERLA	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							PACCHO	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							PUCTOR	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							SAN ANDRES DE HUACAR	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							PACCHO	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							ULANCAY	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							COLCAPAMPA	PACCHO	HUAURA	LIMA	
PAMPA LIBRE	CHECRAS	HUAURA	LIMA								
TONGOS	CHECRAS	HUAURA	LIMA								
PALCAURA	CHECRAS	HUAURA	LIMA								

							HUACALA	CHECRAS	HUAURA	LIMA	
							CANIN	CHECRAS	HUAURA	LIMA	
							ANDAJES	ANDAJES	OYON	LIMA	
							LAGSAURA	CHECRAS	HUAURA	LIMA	
							PUÑON	CHECRAS	HUAURA	LIMA	
							TULPAY	CHECRAS	HUAURA	LIMA	
							CHACRAS DE MARAY	CHECRAS	HUAURA	LIMA	
							PICOY	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA	
							SAN BENITO DE CARAZ	ANDAJES	OYON	LIMA	
							PALCAMAYOC	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA	
							MARAYNIYOC	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA	
							MAYOBAMBA	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA	
							CHIUCHIN	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA	
							HUANCAHUASI	PACHANGARA	OYON	LIMA	
							PICOY	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA	
							PARQUIN	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA	
							JUCUL	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	CORACORA I Y II	26/03/2020	19:10:00	27/03/2020	08:52:00	13.70	ANTAMARCA	PARARCA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN ANTAMARCA (2073) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE T, SE REpone SERVICIO CON FUSIBLE DE 05 AMP, 1 LOCALIDADES AFECTADAS

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	CORACORA IV	26/03/2020	19:00:00	27/03/2020	08:30:00	13.50	AGUA CALIENTE	PACAPAUSA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN AGUAS CALIENTES (1004) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE S, SE REpone SERVICIO CON FUSIBLE DE 10 AMP, 1 LOCALIDAD AFECTADA

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
04	CORACORA I Y II	26/03/2020	19:00:00	27/03/2020	13:05:00	18.08	UMASI	OYOLO	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN UMASI (1044) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE T, SE REpone SERVICIO CON FUSIBLE DE 05 AMP, 3 LOCALIDADES AFECTADAS
							JORCCIPA	OYOLO	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							CHAPIPAMPA	OYOLO	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
05	CORACORA I Y II	27/03/2020	14:45:00	27/03/2020	20:26:00	5.68	YANAMACHAY	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN PAUCARAY (1008) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE S, SE REpone SERVICIO CON FUSIBLE DE 15 AMP, 14 LOCALIDADES AFECTADAS
							ACHUANE	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CCOCHACC	COTARUSE	AYMARAES	APURIMAC	
							CCASAHUASI	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							LAHUALAHUA	COTARUSE	AYMARAES	APURIMAC	
							PISQUICOCHA	COTARUSE	AYMARAES	APURIMAC	

							CALPAMAYO	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							SANSAYCA	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CONDORPAMPA	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PAUCARAY	CAHUACHO	CARAVELI	AYACUCHO	
							POMACocha	COLTA	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							SORACCASA	COTARUSE	AYMARAES	APURIMAC	
							TOTORA	COTARUSE	AYMARAES	APURIMAC	
							CCELLOPAMPA	COTARUSE	AYMARAES	APURIMAC	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
06	CORACORA IV	27/03/2020	14:45:00	27/03/2020	20:26:00	5.68	RACCAYCCA	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN PAUCARAY (1008) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE S, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 15 AMP, 3 LOCALIDADES AFECTADAS
							YURACCASA	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							COTONI	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
07	CORACORA SER	27/03/2020	14:45:00	27/03/2020	20:26:00	5.68	SICUYA	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN PAUCARAY (1008) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE S, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 15 AMP, 6 LOCALIDADES AFECTADAS
							CCALANI	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PULLUCHI	SAN FRANCISCO RAVACAYCO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							ACHACONI	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							HUANCA HUANCA	UPAHUACHO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
PALLA PALLA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO								

