

## **REPORTE INTERRUPCIONES 27.06.2020**

Para : Ing. Luder Henrry Riofrio Cevallos  
Gerente Técnico (e)

Asunto : Informe de interrupciones del día 27.06.20

Referencia : Decreto Supremo N° 094-2020-PCM

Fecha : San Juan de Miraflores, 28 de junio del 2020

---

### **1. OBJETIVO**

Indicar las interrupciones ocurridas el día 27.06.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, y ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM.

### **2. ALCANCES**

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 27.06.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

### **3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS**

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

### **4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 27.06.20**

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 27.06.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la Universalización de la Salud”

- Se registró una interrupción total en el SER Canta, debido a falla en la CH Canta (ENEL), según indicación del personal técnico de la concesionaria ENEL por falla en los grupos de generación. ENEL repuso el servicio en dos etapas, tal como muestra el Anexo 02.
- La interrupción de suministro eléctrico afectó a 1,948 clientes.

## 5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El servicio eléctrico se encuentra operativo al 100% en todos los sistemas eléctricos al cierre del 27.06.20.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

## ANEXO N°01

### SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
2	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
3	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
6	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
7	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
8	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
9	HUAROCHIRI	6814	326.49	Interconectado
10	QUINCHES	2718	129.32	Interconectado
11	CAJATAMBO - AMBAR	4695	222.16	Aislado
12	CANTA	1948	93.68	Aislado
13	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
14	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2336	70.86	Interconectado
16	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1245	178.80	Interconectado
18	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
19	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
20	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
21	HONGOS	2310	191.86	Interconectado
22	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
23	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
24	CHACAS - SAN LUIS	773	56.15	Interconectado
25	YAUCA DEL ROSARIO	560	74.36	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	466	20.97	Interconectado
27	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
28	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
29	CARAL	541	29.88	Interconectado
30	CHARAPE	501	14.96	Interconectado
31	CANGALLO V ETAPA	266	19.21	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	134	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	242	6.30	Interconectado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
<b>TOTAL CLIENTES</b>		<b>60,299</b>	<b>3,756.65</b>	

**ANEXO N°02**

**INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 27.06.20**

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	N° CLIENTES SER	N° CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CANTA	27/06/2020	06:00:00	27/06/2020	09:20:00	3.33	1948	1468	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	ALIMENTADOR CT-02	N	SALIDA DE SERVICIO DE LA CH CANTA (ENEL), FALLA EN GRUPOS DE GENERACION SE REPUSO EL SERVICIO PRIMERO EN EL ALIMENTADOR CT-02. (SECTORES SUMBILCA – VISCAS - ACOCHACA).
02	CANTA	27/06/2020	06:00:00	27/06/2020	17:14:00	11.23	1948	480	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	ALIMENTADOR CT-01	N	SALIDA DE SERVICIO DE LA CH CANTA (ENEL), FALLA EN GRUPOS DE GENERACION SE REPUSO EL SERVICIO FINALMENTE EN EL ALIMENTADOR CT-01 (SECTOR ARAHUAY).
<b>TOTAL AFECTADOS</b>							<b>1,948</b>							

**ANEXO N°03**

**LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 27.06.20**

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CANTA	27/06/2020	06:00:00	27/06/2020	09:20:00	3.33	MARCO	HUAMANTANGA	CANTA	LIMA	SALIDA DE SERVICIO DE LA CH CANTA (ENEL), FALLA EN GRUPOS DE GENERACION SE REPUSO EL SERVICIO PRIMERO EN EL ALIMENTADOR CT-02. (SECTORES SUMBILCA – VISCAS - ACOCHACA).
							PURUCHUCO	HUAMANTANGA	CANTA	LIMA	
							QUIPAN	HUAMANTANGA	CANTA	LIMA	
							SEÑOR ACOCHACA	HUAROS	CANTA	LIMA	
							HUACOS	HUAROS	CANTA	LIMA	
							VISCAS - BELLAVISTAS	LACHAQUI	CANTA	LIMA	
							SAN LORENZO	LACHAQUI	CANTA	LIMA	
							PAMPACOCHA	SANTA ROSA DE QUIVES	CANTA	LIMA	
							PACAYBAMBA	AUCALLAMA	HUARAL	LIMA	
							SUMBILCA	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	
							HUANDARO	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	
							RAUMA	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	
							VIRCOPAMPA	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	
							CUCAPUNCO	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	
							CAPIA	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	
							LLANCAY	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	CANTA	27/06/2020	06:00:00	27/06/2020	17:14:00	11.23	ARAHUAY	ARAHUAY	CANTA	LIMA	SALIDA DE SERVICIO DE LA CH CANTA (ENEL), FALLA EN GRUPOS DE GENERACION SE REPUSO EL SERVICIO FINALMENTE EN EL ALIMENTADOR CT-01 (SECTOR ARAHUAY)
							COLLO	ARAHUAY	CANTA	LIMA	
							SHIMAY	ARAHUAY	CANTA	LIMA	
							ARCHO	ARAHUAY	CANTA	LIMA	
							LICAHUASI	ARAHUAY	CANTA	LIMA	
							QUISO	ARAHUAY	CANTA	LIMA	
							OROBEL	HUAROS	CANTA	LIMA	
							HUARHUAR	SANTA ROSA DE QUIVES	CANTA	LIMA	
							ANTAMAZA	ARAHUAY	CANTA	LIMA	