

REPORTE INTERRUPCIONES 28.03.2020

Para : Ing. Felipe Casasola Margarito
Asunto : Informe de interrupciones del día 28.03.20
Referencia : INFORME N° 027-2020-GT 16.03.20
Fecha : San Juan de Miraflores, 29 de marzo del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 28.03.20, en los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

2. ALCANCES

Salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del 28.03.20. En **Anexo N°01** se muestra los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORÍA DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales esenciales (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. DE LAS INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 28.03.20

Las salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA se encuentran listadas en el **Anexo N°02** del cual se tiene lo siguiente:

- Se registraron seis interrupciones no programadas en seis sistemas eléctricos en el día 28.03.20.
- De las seis interrupciones registradas el día 28.03.20, cinco fueron ocasionados por descargas atmosféricas y una por falla en la CH Santa Leonor.
- La falla ocasionada en el SER Chuquibamba – sector Tolconi aún no ha sido despejada, el personal se encuentra trabajando en la recuperación.
- Se afectaron a 4297 clientes.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

5. CONCLUSIONES

- Cinco interrupciones que afectaron a los sistemas eléctricos fueron ocasionados por descargas atmosféricas.
- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado y transporte en cada sistema eléctrico.
- El sector Tolconi del SER Chuquibamba se encuentra sin suministro eléctrico, el personal técnico se encuentra trabajando.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	SANTA LEONOR	3539	194.46	Aislado
2	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
3	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUAROCHIRI	6666	326.49	Interconectado
6	CANTA	1977	93.68	Aislado
7	CAJATAMBO - AMBAR	4694	222.16	Aislado
8	QUINCHES	2693	129.32	Interconectado
9	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
10	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
11	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
12	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
13	HONGOS	2326	191.86	Interconectado
14	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
15	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
16	YAUCA DEL ROSARIO	590	74.36	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1214	178.80	Interconectado
18	YAUYOS - LUNAHUANA	3762	217.18	Interconectado
19	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
20	PASCO RURAL (HUACHON)	748	48.27	Interconectado
21	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
22	PAMPA CONCON TOPARÁ	2349	70.86	Interconectado
23	CARAL	524	29.88	Interconectado
24	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
25	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	386	20.97	Interconectado
27	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
28	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
29	CHARAPE	497	14.96	Interconectado
30	CANGALLO V ETAPA	270	19.21	Interconectado
31	CANAAN FERMÍN TANGUIS	136	2.71	Interconectado
32	GRACIAS A DIOS	237	6.30	Aislado
33	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
34	CHACAS - SAN LUIS	770	56.15	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60022	3756.65	

ANEXO N°02

INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 28.03.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	Nº CLIENTES SER	Nº CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	SANTA LEONOR	28/03/2020	07:05:00	28/03/2020	07:10:00	0.08	3539	3276	PROPIO	NO_PROG_FALLA	OTROS, POR FALLA EN COMPONENTE(S) DEL SISTEMA DE POTENCIA	CH SANTA LEONOR	N	SALE DE SERVICIO LA CH SANTA LEONOR, FALLA DEL REGULADOR DEL GRUPO 03, SE AFECTO TODAS LAS LOCALIDADES DEL SER SANTA LEONOR.
02	AYACUCHO SUR	27/03/2020	16:30:00	28/03/2020	10:14:00	17.73	748	184	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV PAMPAMARCA - PALLCA	N	SE APERTURA LP E001 TRONCAL PAMPAMARCA - PALLCA FASE S POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLE DE 10 AMP, 7 LOCALIDADES AFECTADAS
03	CORACORA I Y II	28/03/2020	16:36:00	28/03/2020	17:51:00	1.25	8331	118	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV SAN ANTONIO	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN ANTONIO (1026) POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS FASE R, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 6 AMP, 4 LOCALIDADES AFECTADAS
04	CORACORA SER	28/03/2020	16:36:00	28/03/2020	17:51:00	1.25	529	144	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV SAN ANTONIO	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN ANTONIO (1026) POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS FASE R, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 6 AMP, 8 LOCALIDADES AFECTADAS
05	ASQUIPATA	28/03/2020	17:30:00	28/03/2020	20:30:00	3.00	334	334	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	PMI MORCOLLA	N	FUERTES LLUVIAS CON TORMENTAS ELÉCTRICAS, APERTURAN EL SECCIONAMIENTO EN EL PMI MORCOLLA
06	CHUQUIBAMBA	28/03/2020	18:00:00				580	241	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	TOLCONI	N	SALE DE SERVICIO TODO EL SERCTOR TOLCONI, CAIDA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. POSIBLE FALLA EN LA SUBESTACION DE ARES.
TOTAL AFECTADOS						4297								

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 28.03.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	SANTA LEONOR	28/03/2020	07:05:00	28/03/2020	07:10:00	0.08	SAN MARTIN DE TAUCUR	PACHANGARA	OYON	LIMA	SALE DE SERVICIO LA CH SANTA LEONOR, FALLA DEI REGULADOR DEL GRUPO 03
							ACAIN	PACHANGARA	OYON	LIMA	
							CURAY	PACHANGARA	OYON	LIMA	
							SAN PEDRO DE PALPAS	PACHANGARA	OYON	LIMA	
							PACHANGARA	PACHANGARA	OYON	LIMA	
							CAUJUL	CAUJUL	OYON	LIMA	
							CAUJUL	CAUJUL	OYON	LIMA	
							PUMAHUAIN	CAUJUL	OYON	LIMA	
							AGUAR	CAUJUL	OYON	LIMA	
							CAUJUL	CAUJUL	OYON	LIMA	
							SAN MARTIN DE MANI	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							COCHACALLA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							NECNE	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							QUISCA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							GARAPE	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							COLCAPAMPA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							SAN JUAN DE YARUCAYA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							COCHAMARCA	COCHAMARCA	OYON	LIMA	
							HUALALIN	NAVAN	OYON	LIMA	
							CONCHAO	NAVAN	OYON	LIMA	
							NAVAN	NAVAN	OYON	LIMA	
							LIPLE	NAVAN	OYON	LIMA	
							LANCHA	CAUJUL	OYON	LIMA	
							LLAMAY	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							MUZGA	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							LA PERLA	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							PACCHO	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							PUCTOR	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							SAN ANDRES DE HUACAR	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							PACCHO	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							ULANCAY	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							COLCAPAMPA	PACCHO	HUAURA	LIMA	
							PAMPA LIBRE	CHECRAS	HUAURA	LIMA	
							TONGOS	CHECRAS	HUAURA	LIMA	
							PALCAURA	CHECRAS	HUAURA	LIMA	

HUACALA	CHECRAS	HUAURA	LIMA
CANIN	CHECRAS	HUAURA	LIMA
ANDAJES	ANDAJES	OYON	LIMA
LAGSAURA	CHECRAS	HUAURA	LIMA
PUÑON	CHECRAS	HUAURA	LIMA
TULPAY	CHECRAS	HUAURA	LIMA
CHACRAS DE MARAY	CHECRAS	HUAURA	LIMA
PICOY	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
SAN BENITO DE CARAZ	ANDAJES	OYON	LIMA
PALCAMAYOC	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
MARAYNIYOC	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
MAYOBAMBA	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
CHIUCHIN	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
HUANCAHUASI	PACHANGARA	OYON	LIMA
PICOY	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
PARQUIN	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA
JUCUL	SANTA LEONOR	HUAURA	LIMA

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	AYACUCHO SUR	27/03/2020	16:30:00	28/03/2020	10:14:00	17.73	HUATACOCHA	CHIPAO	LUCANAS	AYACUCHO	SE APERTURA LP E001 TRONCAL PAMPAMARCA - PALLCCA FASE S POR DESCARGAS ATMOSFERICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLE DE 10 AMP, 7 LOCALIDADES AFECTADAS

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	CORACORA I Y II	28/03/2020	16:36:00	28/03/2020	17:51:00	1.25	PACHACHACA	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN ANTONIO (1026) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE R, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 5 AMP, 4 LOCALIDADES AFECTADAS

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
04	CORACORA SER	28/03/2020	16:36:00	28/03/2020	17:51:00	1.25	SAN ANTONIO	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN ANTONIO (1026) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE R, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 5 AMP, 8 LOCALIDADES AFECTADAS.

							PALLANCATA	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							SANTA ROSA	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							SAN GABRIEL	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CERA FLORIDA	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							HUANACMARCA	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							SAURICAY	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
05	ASQUIPATA	28/03/2020	17:30:00	28/03/2020	20:30:00	3.00	ASQUIPATA	ASQUIPATA	VICTOR FAJARDO	AYACUCHO	FUERTES LLUVIAS CON TORMENTAS ELÉCTRICAS, APERTURAN EL SECCIONAMIENTO EN EL PMI MORCOLLA
							MORCOLLA CHICO	ASQUIPATA	VICTOR FAJARDO	AYACUCHO	
							PINCOCALLA	MORCOLLA	SUCRE	AYACUCHO	
							CHIHUIRE	ASQUIPATA	VICTOR FAJARDO	AYACUCHO	
							CCOCHA	MORCOLLA	SUCRE	AYACUCHO	
							CANTONI	MORCOLLA	SUCRE	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
06	CHUQUIBAMBA	28/03/2020	18:00:00				HUARACOPALCA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	SALE DE SERVICIO TODO EL SERCTOR TOLCONI, CAIDA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, POSIBLE AVERIA EN EL TRANSFORMADOR LOCALIZADO EN LA SE ARES. PERSONAL TECNICO SE ENCUENTRA TRABAJANDO.
							CHECOTAÑA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							TOLCONI	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							HUAYTAPALCA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							CHUA	CAYLLOMA	CAYLLOMA	AREQUIPA	

