

REPORTE INTERRUPCIONES 29.05.2020

Para : Ing. Luder Henrry Riofrio Cevallos
Asunto : Informe de interrupciones del día 29.05.20
Referencia : Decreto Supremo N° 094-2020-PCM
Fecha : San Juan de Miraflores, 30 de mayo del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 29.05.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, y ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 29.05.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES EFECTUADAS PARA EL PRONTO RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 29.05.20

- Se registró una interrupción total en el SER Canta, originado en las redes de ENEL, luego de solucionar sus inconvenientes ENEL repuso el servicio en forma completa.
- Se presentó caída de conductor caída de conductor en la LP Tarco - Quicacha – Cháparra entra las estructuras E-70 a E-71, que originó

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

interrupciones parciales en los SER Coracora I y II y Quicacha, según indica el Anexo 02.

- Las interrupciones afectaron a 2,469 clientes.

5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- Al cierre de la fecha 29.05.20 se encuentra el servicio al 100% en todos los sistemas eléctricos.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
2	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
3	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
4	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
5	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
6	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
7	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
8	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
9	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
10	QUINCHES	2718	129.32	Interconectado
11	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
12	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
13	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
14	CANTA	1948	93.68	Aislado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2336	70.86	Interconectado
16	HUAROCHIRI	6814	326.49	Interconectado
17	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
18	TAMBO QUEMADO	1245	178.80	Interconectado
19	HONGOS	2310	191.86	Interconectado
20	CAJATAMBO - AMBAR	4694	222.16	Aislado
21	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
22	CHACAS - SAN LUIS	770	56.15	Interconectado
23	YAUCA DEL ROSARIO	590	74.36	Interconectado
24	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	386	20.97	Interconectado
25	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
26	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
27	CARAL	524	29.88	Interconectado
28	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
29	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
30	CANGALLO V ETAPA	270	19.21	Interconectado
31	CHARAPE	497	14.96	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	136	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	237	6.30	Aislado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60,225	3,756.65	

ANEXO N°02
INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 29.05.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	Nº CLIENTES SER	Nº CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCION	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CANTA	29/05/2020	11:08:00	29/05/2020	15:45:00	4.62	1948	1948	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	CH CANTA	N	INTERRUPCIÓN DE SERVICIO CH CANTA (ENEL), LUEGO DE CORREGIR SUS PROBLEMAS ENEL ENERGIZA AL 100%.
02	CORACORA I Y II	28/05/2020	20:02:00	29/05/2020	13:38:00	17.60	8331	66	PROPIO	NO_PROG_F_ALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	DERV TARCO-ACHANIZO	N	SE APERTURA EL SECCIONADOR LP E001 DERIVACIÓN TARCO ACHANIZO (2026), POR CAÍDA DE CONDUCTOR EN LA LP TARCO QUICACHA CHÁPARRA, EN E-70 A E-71 FASE T, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLE DE 30 AMP, 3 LOCALIDADES AFECTADAS.
03	QUICACHA	28/05/2020	20:02:00	29/05/2020	13:38:00	17.60	1567	455	PROPIO	NO_PROG_F_ALLA	CAÍDA CONDUCTOR DE RED	DERV TARCO-ACHANIZO	N	SE APERTURA EL SECCIONADOR LP E001 DERIVACIÓN TARCO ACHANIZO (2026), POR CAÍDA DE CONDUCTOR EN LA LP TARCO QUICACHA CHÁPARRA, EN E-70 A E-71 FASE T, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLE DE 30 AMP, 9 LOCALIDADES AFECTADAS

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 29.05.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CANTA	29/05/2020	11:08:00	29/05/2020	15:45:00	4.62	ARAHUAY	ARAHUAY	CANTA	LIMA	INTERRUPCIÓN DE SERVICIO CH CANTA (ENEL), LUEGO DE CORREGIR SUS PROBLEMAS ENEL ENERGIZA AL 100%.
							COLLO	ARAHUAY	CANTA	LIMA	
							SHIMAY	ARAHUAY	CANTA	LIMA	
							ARCHO	ARAHUAY	CANTA	LIMA	
							LICAHUASI	ARAHUAY	CANTA	LIMA	
							QUISO	ARAHUAY	CANTA	LIMA	
							OROBEL	HUAROS	CANTA	LIMA	
							HUARHUAR	SANTA ROSA DE QUIVES	CANTA	LIMA	
							ANTAMAZA	ARAHUAY	CANTA	LIMA	
							MARCO	HUAMANTANGA	CANTA	LIMA	
							PURUCHUCO	HUAMANTANGA	CANTA	LIMA	
							QUIPAN	HUAMANTANGA	CANTA	LIMA	
							SEÑOR ACOCHACA	HUAROS	CANTA	LIMA	
							HUACOS	HUAROS	CANTA	LIMA	
							VISCAS - BELLAVISTAS	LACHAQUI	CANTA	LIMA	
							SAN LORENZO	LACHAQUI	CANTA	LIMA	
							PAMPACOCHA	SANTA ROSA DE QUIVES	CANTA	LIMA	
							PACAYBAMBA	AUCALLAMA	HUARAL	LIMA	
							SUMBILCA	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	
							HUANDARO	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	
							RAUMA	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	
							VIRCOPAMPA	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	
							CUCAPUNCO	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	
							CAPIA	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	
							LLANCAY	SUMBILCA	HUARAL	LIMA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	CORACORA I Y II	28/05/2020	20:02:00	29/05/2020	13:38:00	17.60	TARCO	PULLO	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONADOR LP E001 DERIVACIÓN TARCO ACHANIZO (2026), POR CAÍDA DE CONDUCTOR EN LA LP TARCO QUICACHA CHÁPARRA, EN E-70 A E-71 FASE T, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLE DE 30 AMP, 3 LOCALIDADES AFECTADAS.
							TONCO	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							MARAYCASA	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							TAMBO	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	QUICACHA	28/05/2020	20:02:00	29/05/2020	13:38:00	17.60	SIFUENTES	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	SE APERTURA EL SECCIONADOR LP E001 DERIVACIÓN TARCO ACHANIZO (2026), POR CAÍDA DE CONDUCTOR EN LA LP TARCO QUICACHA CHÁPARRA, EN E-70 A E-71 FASE T, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLE DE 30 AMP, 9 LOCALIDADES AFECTADAS
							TANCO	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							MOLINO	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							TIRUQUE	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							ANIMAS	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							LA VICTORIA	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
							SOLARES	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
							4 HORAS	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
							ALTO CARAMBA	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
							CARAMBA	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
							HUANCARACHE	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	
							TIERRAS BLANCAS	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							QUICACHA	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							CHAPARRA	CHAPARRA	CARAVELI	AREQUIPA	