

REPORTE INTERRUPCIONES 30.04.2020

Para : Ing. Felipe Casasola Margarito
Asunto : Informe de interrupciones del día 30.04.20
Referencia : Decreto Supremo N° 097-2020-PCM
Fecha : San Juan de Miraflores, 01 de mayo del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 30.04.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM y ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 097-2020-PCM.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 30.04.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 30.04.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 30.04.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

- Se tiene registrada una interrupción debido a falla ocasionada en el SER Chuquibamba – sector Tolconi desde el día 28.03.20 debido a descargas atmosféricas que a la fecha no ha sido despejada, se ha realizado las coordinaciones con el contratista que se encargará de la reparación del

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Universalización de la Salud”

equipamiento deteriorado por las descargas atmosféricas, y se ha coordinado con la Minera Ares para las facilidades de ingreso al campamento minero.

- Se tienen cuatro interrupciones originadas por descargas atmosféricas en los SERs: Coracora I y II, Ayacucho Sur y Coracora SER.
- Se tiene una interrupción en el PSE Huachón ocasionado por concesionaria externa (EDE).
- La interrupción afecta a 1,750 clientes.

5. CONCLUSIONES

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El sector Tolconi del SER Chuquibamba se encuentra sin suministro eléctrico, el personal técnico se encuentra realizando las actividades correctivas haciendo las coordinaciones respectivas para el restablecimiento del servicio eléctrico.

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	SANTA LEONOR	3539	194.46	Aislado
2	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
3	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUAROCHIRI	6666	326.49	Interconectado
6	CANTA	1977	93.68	Aislado
7	CAJATAMBO - AMBAR	4694	222.16	Aislado
8	QUINCHES	2693	129.32	Interconectado
9	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
10	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
11	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
12	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
13	HONGOS	2326	191.86	Interconectado
14	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
15	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
16	YAUCA DEL ROSARIO	590	74.36	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1214	178.80	Interconectado
18	YAUYOS - LUNAHUANA	3762	217.18	Interconectado
19	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
20	PASCO RURAL (HUACHON)	748	48.27	Interconectado
21	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
22	PAMPA CONCON TOPARÁ	2349	70.86	Interconectado
23	CARAL	524	29.88	Interconectado
24	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
25	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	386	20.97	Interconectado
27	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
28	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
29	CHARAPE	497	14.96	Interconectado
30	CANGALLO V ETAPA	270	19.21	Interconectado
31	CANAAN FERMÍN TANGUIS	136	2.71	Interconectado
32	GRACIAS A DIOS	237	6.30	Aislado
33	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
34	CHACAS - SAN LUIS	770	56.15	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60,022	3,756.65	

ANEXO N°02

INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 30.04.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	N° CLIENTES SER	N° CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CHUQUIBAMBA	28/03/2020	18:00:00				580	241	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	TOLCONI	N	SALE DE SERVICIO TODO EL SERCTOR TOLCONI, CAIDA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO AVERIADO POR DESCARGA ATMOSFERICA.
02	PASCO RURAL (HUACHON)	30/04/2020	06:50:00	30/04/2020	09:15:00	2.42	761	761	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	EXTERNO	N	SALIDA DE SERVICIO DE LA LINEA PRIMARIA DE ELECTROCENTRO EN LA ZONA DE CARHUAMAYO.
03	CORACORA I Y II	30/04/2020	06:30:00	30/04/2020	11:10:00	4.67	8331	12	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV UMASI	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN UMASI (1044) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE T, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 05 AMP, 3 LOCALIDADES AFECTADAS
04	CORACORA I Y II	30/04/2020	12:20:00	30/04/2020	17:12:00	4.87	8331	118	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV SAN ANTONIO	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN ANTONIO (1026) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE R, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 8 AMP, 4 LOCALIDADES AFECTADAS
05	CORACORA SER	30/04/2020	12:20:00	30/04/2020	17:12:00	4.87	529	144	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV SAN ANTONIO	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN ANTONIO (1026) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE R, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 8 AMP, 8 LOCALIDADES AFECTADAS
06	AYACUCHO SUR	30/04/2020	15:45:00	30/04/2020	17:00:00	1.25	748	474	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV HUAYLLANI	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN HUAYLLANI FASE R POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 25 AMP, 04 LOCALIDADES AFECTADAS
TOTAL AFECTADOS							1,750							

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 30.04.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CHUQUIBAMBA	28/03/2020	18:00:00				HUARACOPALCA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	SALE DE SERVICIO TODO EL SECTOR TOLCONI, CAIDA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, POSIBLE AVERIA EN EL TRANSFORMADOR LOCALIZADO EN LA SE ARES. PERSONAL TECNICO SE ENCUENTRA TRABAJANDO.
							CHECOTÁÑA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							TOLCONI	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							HUAYTAPALCA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							CHUA	CAYLLOMA	CAYLLOMA	AREQUIPA	
ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	PASCO RURAL (HUACHON)	30/04/2020	06:50:00	30/04/2020	09:15:00	2.42	QUIPARACRA	HUACHON	PASCO	PASCO	SALIDA DE SERVICIO DE LA LINEA PRIMARIA DE ELECTROCENTRO EN LA ZONA DE CARHUAMAYO, SACA DE SERVICIO A 10 LOCALIDADES QUE CONFORMAN EL PSE HUACHON
							AGOCHINCHAN	HUACHON	PASCO	PASCO	
							LA FLORIDA	HUACHON	PASCO	PASCO	
							PUAGMARAY	HUACHON	PASCO	PASCO	
							PAMPA INCA	HUACHON	PASCO	PASCO	
							CHIPA	NINACACA	PASCO	PASCO	
							CARHUAC	NINACACA	PASCO	PASCO	
							SOCORRO	NINACACA	PASCO	PASCO	
							RANYAC	NINACACA	PASCO	PASCO	
							LIRIOPAMPA	NINACACA	PASCO	PASCO	
ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	CORACORA I Y II	30/04/2020	06:30:00	30/04/2020	11:10:00	4.67	UMASI	OYOL	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN UMASI (1044) POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS FASE T, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 05 AMP, 3 LOCALIDADES AFECTADAS
							JORCCIPA	OYOL	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
							CHAPIPAMPA	OYOL	PAUCAR DEL SARA SARA	AYACUCHO	
ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
04	CORACORA I Y II	30/04/2020	12:20:00	30/04/2020	17:12:00	4.87	PACHACHACA	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN ANTONIO (1026) POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS FASE R, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 8 AMP, 4 LOCALIDADES AFECTADAS
							PALLCCA	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CCALACCAPCHA	OYOL	PAUCAR DEL SARASARA	AYACUCHO	
							SORANI	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
05	CORACORA SER	30/04/2020	12:20:00	30/04/2020	17:12:00	4.87	SAN ANTONIO	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN ANTONIO (1026) POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS FASE R, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 8 AMP, 8 LOCALIDADES AFECTADAS.
							PILLPINTO	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PALLANCATA	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							SANTA ROSA	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							SAN GABRIEL	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CERA FLORIDA	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							HUANACMARCA	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							SAURICAY	CORONEL CASTEÑEDA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
06	AYACUCHO SUR	30/04/2020	15:45:00	30/04/2020	17:00:00	1.25	RUPASCCAHUASI	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN HUAYLLANI FASE R POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 25 AMP, 04 LOCALIDADES AFECTADAS
							HUAYCOHUASI	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							HURAYHUMA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CAMAL	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

