

REPORTE INTERRUPCIONES 30.07.2020

Para : Ing. Luder Henrry Riofrio Cevallos
Gerente Técnico (e)

Asunto : Informe de interrupciones del día 30.07.20

Referencia : Decreto Supremo N° 116-2020-PCM

Fecha : San Juan de Miraflores, 31 de julio del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 30.07.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, y prorrogada nuevamente hasta el 31.07.20 mediante el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM.

2. ALCANCES

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 30.07.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 30.07.20

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 30.07.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

- Se repuso el servicio de la interrupción parcial en el SER Chacas – San Luis reportada el 29.07.20, debido a falla en las redes de Hidrandina.
- Se registró una interrupción parcial en el SER Huaura - Sayán (Sector Humaya PMI-641) debido a falla propia por contacto entre dos conductores mal flechados, luego del mantenimiento correctivo se repuso el servicio.
- Las interrupciones en el suministro eléctrico afectaron a 1,364 clientes.

5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El servicio eléctrico se encuentra operativo al 100% en todos los sistemas eléctricos de ADINELSA al cierre del 30.07.20.

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
2	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
3	CHUQUIBAMBA	566	129.33	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
6	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
7	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
8	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
9	HUAROCHIRI	6814	326.49	Interconectado
10	QUINCHES	2718	129.32	Interconectado
11	CAJATAMBO - AMBAR	4695	222.16	Aislado
12	CANTA	1948	93.68	Aislado
13	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
14	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2336	70.86	Interconectado
16	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1245	178.80	Interconectado
18	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
19	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
20	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
21	HONGOS	2310	191.86	Interconectado
22	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
23	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
24	CHACAS - SAN LUIS	773	56.15	Interconectado
25	YAUCA DEL ROSARIO	560	74.36	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	466	20.97	Interconectado
27	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
28	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
29	CARAL	541	29.88	Interconectado
30	CHARAPE	508	14.96	Interconectado
31	CANGALLO V ETAPA	266	19.21	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	134	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	242	6.30	Interconectado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60,292	3,756.65	

ANEXO N°02
INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 30.07.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	Nº CLIENTES SER	Nº CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCION	NATURALEZA INTERRUPCION	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CHACAS - SAN LUIS	29/07/2020	19:30:00	30/07/2020	09:30:00	14.00	773	156	OTRAS_EMPRESAS	NO_PROGR_TERCEROS	OTROS, CAUSADO POR OTRA EMPRESA EXTERNA	OTROS	N	CAIDA DE ARBOLES EN REDES DE HIDRANDINA SECTOR CARASH, PROVOCA APERTURA DE PDS CAPULI EN REDES DE HIDRANDINA; CUADRILLA DE ADINELSA APOYO A CUADRILLAS DE HIDRANDINA EN INSPECCION Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
02	HUAURA - SAYAN	30/07/2020	14:22:00	30/07/2020	15:24:00	1.03	1841	1208	PROPIO	NO_PROG_FALLA	CONTACTO ENTRE CONDUCTORES	PMI-641	N	SALE DE SERVICIO EL PMI-641 (SECTOR HUMAYA), SE HALLÓ FUSIBLE FUNDIDO EN LA E-12, (ESTRUCTURA HS-P00342). SE EFECTUÓ CORTE POR EMERGENCIA PARA RETEMPLAR CONDUCTOR ENTRE LAS ESTRUCTURAS HS-P000403 Y HS-P000404.
TOTAL AFECTADOS							1,364							

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 30.07.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CHACAS - SAN LUIS	29/07/2020	19:30:00	30/07/2020	09:30:00	14.00	YURAJYACU CENTRO	SAN LUIS	CARLOS F. FITZCARRALD	ANCASH	CORTE DE SERVICIO EN EL SECCIONAMIENTO L.P. DERIV. PILAS - OMAS PARA LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES, 12 LOCALIDADES AFECTADAS.
							YURAJYACU TUNASJIRCA	SAN LUIS	CARLOS F. FITZCARRALD	ANCASH	
							ESPADIN BAJO	SAN LUIS	CARLOS F. FITZCARRALD	ANCASH	
							BUENOS AIRES I	SAN LUIS	CARLOS F. FITZCARRALD	ANCASH	
							TASHTA ALTO	SAN LUIS	CARLOS F. FITZCARRALD	ANCASH	
							SIRHUARURI	SAN LUIS	CARLOS F. FITZCARRALD	ANCASH	
							BUENOS AIRES ALTO	SAN LUIS	CARLOS F. FITZCARRALD	ANCASH	
							HIERBABUENA	SAN LUIS	CARLOS F. FITZCARRALD	ANCASH	
							BUENOS AIRES II	SAN LUIS	CARLOS F. FITZCARRALD	ANCASH	
							BUENOS AIRES RARAJPAMPA	SAN LUIS	CARLOS F. FITZCARRALD	ANCASH	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	HUAURA - SAYAN	30/07/2020	14:22:00	30/07/2020	15:24:00	1.03	CALDERA	HUAURA	HUAURA	LIMA	SALE DE SERVICIO EL PMI-641 (SECTOR HUMAYA), SE HALLÓ FUSIBLE FUNDIDO EN LA E-12, (ESTRUCTURA HS-P00342). SE EFECTUÓ CORTE POR EMERGENCIA PARA RETEMPLAR CONDUCTOR ENTRE LAS ESTRUCTURAS HS-P000403 Y HS-P000404.
							BALCONCILLO	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							VILCAHUAURA	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							ACARAY	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							PAMPA FUERA	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							SAN JORGE	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							SAN JOSE DE RONTOY	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							SANTA JUANA	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							ALCANTARILLA	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							SARAPE	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							DESAGRAVIO	HUAURA	HUAURA	LIMA	
							SANTA ROSALIA	SANTA MARIA	HUAURA	LIMA	